

排放源名称：深能洪湾电厂

排放源编号：3#锅炉

监测月份：2021年10月

日期	颗粒物			SO <sub>2</sub>			NO <sub>x</sub>			CO <sub>2</sub>	流量	O <sub>2</sub>	温度	水分	负荷	备注
	mg/Nm <sup>3</sup>	折算 mg/Nm <sup>3</sup>	t/d	mg/Nm <sup>3</sup>	折算 mg/Nm <sup>3</sup>	t/d	mg/Nm <sup>3</sup>	折算 mg/Nm <sup>3</sup>	t/d	%	X1000 Nm <sup>3</sup> /d	%	℃	含量%	MW	
1日	0	0	0	0	0	0	0.912	0.912	0.000	0	0	21	71	3		停机备用
2日	0	0	0	0	0	0	0.756	0.757	0.000	0	0	21	65	2		停机备用
3日	0	0	0	0	0	0	0.712	0.712	0.000	0	0	21	58	2		停机备用
4日	0	0	0	0	0	0	5.141	6.065	0.113	0	907	19	76	4		
5日	0	0	0	0	0	0	0.003	0.003	0.000	0	0	21	65	2		停机备用
6日	0	0	0	0	0	0	0.756	0.757	0.000	0	0	21	65	2		停机备用
7日	0	0	0	0	0	0	0.712	0.712	0.000	0	0	21	58	2		停机备用
8日	0	0	0	0	0	0	0.428	0.430	0.000	0	0	21	33	2		停机备用
9日	0	0	0	0	0	0	8.221	9.720	0.183	0	980	19	68	3		
10日	0	0	0	0	0	0	6.976	7.541	0.144	0	1241	18	75	3		
11日	0	0	0	0	0	0	11.11	12.096	0.255	0	1329	18	86	4		
12日	0	0	0	0	0	0	6.023	6.737	0.124	0	986	19	80	3		
13日	0	0	0	0	0	0	0.376	0.377	0.000	0	0	21	55	2		停机备用
14日	0	0	0	0	0	0	1.084	1.085	0.000	0	0	21	58	3		停机备用
15日	0	0	0	0	0	0	6.276	7.202	0.142	0	1455	17	83	4		
16日	0	0	0	0	0	0	0.973	0.974	0.000	0	0	21	68	3		停机备用
17日	0	0	0	0	0	0	0.279	0.279	0.000	0	0	21	59	2		停机备用
18日	0	0	0	0	0	0	0.146	0.147	0.000	0	0	21	55	1		停机备用
19日	0	0	0	0	0	0	0.235	0.235	0.000	0	0	21	53	2		停机备用
20日	0	0	0	0	0	0	0.415	0.415	0.000	0	0	21	47	2		停机备用
21日	0	0	0	0	0	0	0.421	0.421	0.000	0	0	21	41	2		停机备用
22日	0	0	0	0	0	0	4.898	2.730	0.049	0	34	21	33	1		停机备用
23日	0	0	0	0	0	0	0.327	0.327	0.000	0	0	21	30	1		停机备用
24日	0	0	0	0	0	0	0.409	0.409	0.000	0	0	21	30	1		停机备用
25日	0	0	0	0	0	0	0.436	0.435	0.000	0	0	21	30	1		停机备用
26日	0	0	0	0	0	0	0.403	0.403	0.000	0	0	21	29	1		停机备用
27日	0	0	0	0	0	0	0.414	0.414	0.000	0	0	21	30	2		停机备用
28日	0	0	0	0	0	0	11.14	13.741	0.259	0	1499	17	76	4		
29日	0	0	0	0	0	0	11.18	12.183	0.252	0	1448	18	88	4		
30日	0	0	0	0	0	0	8.551	9.453	0.191	0	1321	18	86	3		
31日	0	0	0	0	0	0	0.300	0.299	0.000	0	0	21	70	3		停机备用
平均值	0	0	0	0	0	0	8.14	9.41	0.059	0	1240	20	59	2		
最大值	0	0	0	0	0	0	11.18	13.741	0.259	0	1499	21	88	4		
最小值	0	0	0	0	0	0	5.141	6.065	0.000	0	907	17	29	1		
样本数	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		
月排放总量(t)		0.018			0.058			1.713			11200					

烟气月排放总量单位：x1000m<sup>3</sup>/m

上报单位（盖章） 填报人：陈炯楨 审核：王伟发 批准：张蕴峰

报告日期：2021年11月3日

备注：停机备用时期的数据不计入统计。

排放源名称：深能洪湾电厂

排放源编号：4#锅炉

监测月份：2021年10月

日期	颗粒物			SO <sub>2</sub>			NO <sub>x</sub>			CO <sub>2</sub>	流量	O <sub>2</sub>	温度	水分	负荷	备注
	mg/Nm <sup>3</sup>	折算 mg/Nm <sup>3</sup>	t/d	mg/Nm <sup>3</sup>	折算 mg/Nm <sup>3</sup>	t/d	mg/Nm <sup>3</sup>	折算 mg/Nm <sup>3</sup>	t/d	%	X1000 Nm <sup>3</sup> /d	%	℃	含量%	MW	
1日	0	0	0	0	0	0	1.174	1.173	0.00	0	0	21	71	2		停机备用
2日	0	0	0	0	0	0	1.109	1.108	0.00	0	0	21	65	1		停机备用
3日	0	0	0	0	0	0	1.068	1.069	0.00	0	0	21	58	1		停机备用
4日	0	0	0	0	0	0	12.02	13.593	0.29	0	1738	17	89	3		
5日	0	0	0	0	0	0	9.629	10.409	0.03	0	184	19	83	4		
6日	0	0	0	0	0	0	0.003	0.003	0.00	0	0	21	78	3		
7日	0	0	0	0	0	0	0.003	0.003	0.00	0	0	21	89	3		
8日	0	0	0	0	0	0	4.817	5.479	0.07	0	1141	18	83	4		
9日	0	0	0	0	0	0	4.047	4.472	0.07	0	1151	18	82	3		
10日	0	0	0	0	0	0	3.570	3.992	0.06	0	1151	18	80	3		
11日	0	0	0	0	0	0	5.465	6.145	0.10	0	1182	18	85	3		
12日	0	0	0	0	0	0	3.880	4.415	0.06	0	559	20	74	2		
13日	0	0	0	0	0	0	1.073	1.073	0.00	0	0	21	51	1		停机备用
14日	0	0	0	0	0	0	4.839	5.865	0.09	0	1476	17	84	4		
15日	0	0	0	0	0	0	4.696	5.240	0.08	0	1302	18	88	4		
16日	0	0	0	0	0	0	1.037	1.036	0.00	0	0	21	66	1		停机备用
17日	0	0	0	0	0	0	1.206	1.206	0.00	0	0	21	56	1		停机备用
18日	0	0	0	0	0	0	1.116	1.117	0.00	0	0	21	52	1		停机备用
19日	0	0	0	0	0	0	1.184	1.183	0.00	0	0	21	50	1		停机备用
20日	0	0	0	0	0	0	1.223	1.224	0.00	0	0	21	47	1		停机备用
21日	0	0	0	0	0	0	1.008	1.007	0.00	0	0	21	41	1		停机备用
22日	0	0	0	0	0	0	1.136	1.137	0.00	0	0	21	33	1		停机备用
23日	0	0	0	0	0	0	0.923	0.923	0.00	0	0	21	30	1		停机备用
24日	0	0	0	0	0	0	1.164	1.164	0.00	0	0	21	30	1		停机备用
25日	0	0	0	0	0	0	7.898	10.241	0.16	0	1287	18	75	2		
26日	0	0	0	0	0	0	14.69	15.770	0.36	0	1816	17	94	3		
27日	0	0	0	0	0	0	11.95	12.977	0.27	0	1484	18	90	3		
28日	0	0	0	0	0	0	14.74	15.845	0.35	0	1719	17	93	3		
29日	0	0	0	0	0	0	0.995	0.995	0.00	0	0	21	70	1		停机备用
30日	0	0	0	0	0	0	1.124	1.124	0.00	0	0	21	62	1		停机备用
31日	0	0	0	0	0	0	0.995	0.994	0.00	0	0	21	55	1		停机备用
平均值	0	0	0	0	0	0	6.532	7.626	0.07	0	1081	20	67	2		
最大值	0	0	0	0	0	0	14.74	15.845	0.36	0	1816	21	94	4		
最小值	0	0	0	0	0	0	3.57	3.992	0.00	0	559	17	30	1		
样本数	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		
月排放 总量 (t)		0			0			2.024			16006					

烟气月排放总量单位：x1000m<sup>3</sup>/m

上报单位（盖章） 填报人：陈炯桢 审核：王伟发 批准：张蕴峰

报告日期：2021年11月3日

备注：停机备用时期的数据不计入统计。