

排放源名称：深能洪湾电厂

排放源编号：3#锅炉

监测月份：2021年11月

日期	颗粒物			SO2			NOx			CO2	流量	O2	温度	水分	负荷	备注
	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	%	X1000 Nm3/d	%	℃	含量%	MW	
1日	0	0	0	0	0	0	6.18	7.72	0.12	0.00	591.75	19.	77	3		
2日	0	0	0	0	0	0	10.82	11.51	0.19	0.00	1060.22	17.	89	4		
3日	0	0	0	0	0	0	13.59	14.51	0.27	0.00	1408.56	17.	92	4		
4日	0.17	0.17	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	21.	74	3		停机备用
5日	0.18	0.18	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	21.	67	2		停机备用
6日	0.19	0.21	0.00	0	0	0	4.05	5.14	0.09	0.00	593.39	19.	74	3		
7日	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	21.	70	2		停机备用
8日	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	21.	57	1		停机备用
9日	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	21.	50	1		停机备用
10日	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	21.	47	1		停机备用
11日	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	21.	43	1		停机备用
12日	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	21.	39	1		停机备用
13日	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	21.	35	1		停机备用
14日	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	21.	33	1		停机备用
15日	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	21.	32	1		停机备用
16日	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	21.	31	1		停机备用
17日	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	21.	30	1		停机备用
18日	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	21.	28	1		停机备用
19日	0.03	0.03	0.00	0	0	0	9.00	11.04	0.21	0.00	1691.79	17.	78	3		
20日	0.06	0.06	0.00	0	0	0	7.84	8.73	0.17	0.00	1157.28	18.	83	4		
21日	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	21.	70	3		停机备用
22日	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	21.	61	2		停机备用
23日	0.03	0.03	0.00	0	0	0	10.35	10.74	0.09	0.00	686.30	16.	90	3		
24日	0.03	0.04	0.00	0	0	0	5.15	5.75	0.11	0.00	724.28	19.	77	3		
25日	0.03	0.03	0.00	0	0	0	11.59	12.30	0.28	0.00	2027.34	16.	93	4		
26日	0.03	0.03	0.00	0	0	0	12.77	13.45	0.32	0.00	2464.00	15.	97	4		
27日	0.03	0.03	0.00	0	0	0	9.17	9.68	0.22	0.00	2399.11	15.	97	4		
28日	0	0	0	0	0	0	0	0	0.01	0.00	35.25	20.	70	2		停机备用
29日	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	21.	64	1		停机备用
30日	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	21.	54	1		停机备用
平均值	0.07	0.08	0.00	0	0	0	3.75	10.05	0.07	0.00	1407.94	19.	63	2		
最大值	0.19	0.21	0.00	0	0	0	13.59	14.51	0.32	0.00	2464.00	21.	97	4		
最小值	0.02	0.02	0.00	0	0	0	4.05	5.14	0.00	0.00	591.75	15.	28	1		
样本数	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11		
月排放总量(t)		0.009			0.03			1.9844			14153					

烟气月排放总量单位：x1000m3/m

上报单位（盖章）：深能洪湾电厂 填报人：陈炯楨 审核：王伟发 批准：张蕴峰 报告日期：2021年12月2日

备注：停机备用时期的数据不计入统计。

排放源名称：深能洪湾电厂

排放源编号：4#锅炉

监测月份：2021年11月

日期	颗粒物			SO2			NOx			CO2	流量	O2	温度	水分	负荷	备注
	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	%	X1000 Nm3/d	%	℃	含量%	MW	
1日	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.0	0.00	21	48	1		停机备用
2日	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.0	0.00	21	43	1		停机备用
3日	0.06	0.07	0.00	0	0	0	5.37	6.90	0.10	0.0	2011.53	16	101	4		
4日	0.06	0.06	0.00	0	0	0	11.11	11.91	0.26	0.0	1705.66	17	93	3		
5日	0.05	0.06	0.00	0	0	0	10.60	11.50	0.25	0.0	1699.32	17	94	4		
6日	0.06	0.06	0.00	0	0	0	12.13	13.21	0.29	0.0	1648.11	17	92	4		
7日	0	0	0	0	0	0	0	0	0.01	0.0	47.28	21	72	1		停机备用
8日	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.0	0.00	21	54	1		停机备用
9日	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.0	0.00	21	47	1		停机备用
10日	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.0	0.00	21	48	1		停机备用
11日	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.0	0.00	21	45	1		停机备用
12日	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.0	0.00	21	41	1		停机备用
13日	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.0	0.00	21	36	1		停机备用
14日	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.0	0.00	21	34	1		停机备用
15日	0.04	0.04	0.00	0	0	0	14.09	16.25	0.35	0.0	2436.50	15	101	4		
16日	0.04	0.04	0.00	0	0	0	13.81	14.53	0.35	0.0	2480.51	15	102	4		
17日	0.04	0.04	0.00	0	0	0	12.06	12.68	0.30	0.0	2429.93	15	101	4		
18日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	37.71	21	69	1		停机备用
19日	0.04	0.05	0.00	0	0	0	10.56	11.75	0.25	0.0	2357.37	15	101	4		
20日	0	0	0	0	0	0	0	0	0.01	0.0	46.76	21	70	1		停机备用
21日	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.0	0.00	21	62	1		停机备用
22日	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.0	0.00	21	53	1		停机备用
23日	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.0	0.00	21	43	1		停机备用
24日	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.0	0.00	21	35	1		停机备用
25日	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.0	0.00	21	23	1		停机备用
26日	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.0	0.00	21	23	1		停机备用
27日	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.0	0.00	21	23	1		停机备用
28日	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.0	0.00	21	23	1		停机备用
29日	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.0	0.00	21	24	1		停机备用
30日	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.0	0.00	21	22	1		停机备用
平均值	0.05	0.05	0.00	0	0	0	3.89	12.34	0.07	0.0	2096.11	20	57	2		
最大值	0.06	0.07	0.00	0	0	0	14.09	16.25	0.35	0.0	2480.51	21	102	4		
最小值	0.04	0.04	0.00	0	0	0	0.80	6.90	0.00	0.0	1648.11	15	22	1		
样本数	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
月排放 总量 (t)		0.007			0.03			2.0892			14889					

烟气月排放总量单位：x1000m³/m上报单位（盖章）  填报人：陈炯楨 审核：王伟发 批准：张蕴峰 报告日期：2021年12月2日

备注：停机备用时期的数据不计入统计。