

烟气排放连续监测日平均值月报表

排放源名称：
排放源编号：

深圳市东部电力有限公司
#1机

监测日期：2022年 02月

时间	颗粒物			SO2			NOX			标志流量 *10 ⁴ m ³ /d	O2 %	温度 ℃	湿度 %	状态
	实测值 mg/m ³	折算值 mg/m ³	排放量 t/d	实测值 mg/m ³	折算值 mg/m ³	排放量 t/d	实测值 mg/m ³	折算值 mg/m ³	排放量 t/d					
2022年2月1日	0.51	0.47	0.0089	0.31	0.28	0.0053	13.66	12.52	0.2381	1757.08	17.60	51.90	3.64	
2022年2月2日	0.55	0.52	0.0081	0.34	0.32	0.0049	15.68	15.14	0.2255	1493.65	18.25	48.99	3.29	
2022年2月3日	0.00	0.00	0.0001	0.00	0.00	0.0001	0.00	0.00	0.0021	15.32	20.57	23.17	0.90	停炉
2022年2月4日	0.51	0.61	0.0060	0.32	0.37	0.0038	15.47	16.54	0.1835	1018.97	19.14	42.53	2.26	
2022年2月5日	0.65	0.72	0.0073	0.33	0.35	0.0037	14.41	14.61	0.1644	1053.41	18.98	43.18	2.48	
2022年2月6日	0.67	0.80	0.0091	0.33	0.37	0.0044	14.80	14.53	0.1928	1262.53	18.68	47.84	2.93	
2022年2月7日	0.68	0.73	0.0099	0.33	0.35	0.0048	13.61	13.46	0.1980	1311.40	18.60	45.94	3.25	
2022年2月8日	0.66	0.70	0.0164	0.36	0.37	0.0088	14.85	14.68	0.3611	2427.34	17.02	64.77	4.80	停炉
2022年2月9日	0.00	0.00	0.0006	0.00	0.00	0.0003	0.00	0.00	0.0124	49.02	20.66	49.17	0.91	停炉
2022年2月10日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	20.74	44.56	0.89	停炉
2022年2月11日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	20.77	42.38	0.90	停炉
2022年2月12日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	20.77	37.86	0.92	停炉
2022年2月13日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	20.75	31.61	0.89	停炉
2022年2月14日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	20.76	22.07	0.89	停炉
2022年2月15日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	20.76	20.76	0.89	停炉
2022年2月16日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	20.76	23.12	0.89	停炉
2022年2月17日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	20.74	19.64	0.88	停炉
2022年2月18日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	20.77	19.55	0.88	停炉
2022年2月19日	0.15	0.41	0.0003	0.13	0.35	0.0003	4.88	9.38	0.0146	38.20	19.82	14.12	0.88	
2022年2月20日	0.40	0.35	0.0093	0.37	0.33	0.0087	17.36	15.21	0.4061	2584.75	15.17	59.40	3.94	
2022年2月21日	0.49	0.42	0.0144	0.37	0.32	0.0106	16.86	14.34	0.4784	3339.13	15.16	68.89	5.00	
2022年2月22日	0.53	0.47	0.0157	0.37	0.32	0.0108	15.57	13.56	0.4559	3339.08	15.41	69.52	5.20	
2022年2月23日	0.59	0.54	0.0174	0.37	0.33	0.0107	15.11	13.60	0.4438	3265.73	15.76	68.41	5.14	
2022年2月24日	0.69	0.72	0.0204	0.38	0.41	0.0115	16.40	14.94	0.4786	3194.84	16.14	69.99	5.31	
2022年2月25日	0.79	0.77	0.0185	0.38	0.37	0.0089	13.71	12.72	0.3192	2484.27	16.55	65.62	5.25	
2022年2月26日	0.00	0.00	0.0003	0.00	0.00	0.0001	0.00	0.00	0.0017	29.86	20.59	28.54	1.17	停炉
2022年2月27日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	20.71	26.57	0.89	停炉
2022年2月28日	0.76	0.91	0.0092	0.38	0.42	0.0045	15.95	17.50	0.2067	1092.60	18.95	46.15	2.95	
平均值	0.57	0.61	0.0061	0.34	0.35	0.0036	14.56	14.18	0.1566	1062.76	18.95	42.72	2.44	
最大值	0.79	0.91	0.0204	0.38	0.42	0.0115	17.36	17.50	0.4786	3339.13	20.77	69.99	5.31	
最小值	0.15	0.25	0.0000	0.13	0.28	0.0000	4.88	9.38	0.0000	0.00	15.16	14.12	0.88	
样本数	28.0000	28.0000	28.0000	15.00	15.00	28.0000	15.00	15.00	28.0000	28.00	28.00	28.00	28.00	
月排放量 (t)			0.1719			0.1022			4.3858	29757.191050				

烟气月排放总量单位： $10^4 \text{ m}^3/\text{m}$
上报单位(盖章)：



单位负责人：周弘峰

报告人：陈进浩

报告日期：

2022年 3月 3日

烟气排放连续监测日平均值月报表

排放源名称：
排放源编号：

深圳市东部电力有限公司
#2机

监测日期：2022年 02月

时间	颗粒物			SO ₂			NO _X			标志流量 *10 ³ m ³ /d	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	状态
	实测值 mg/m ³	折算值 mg/m ³	排放量 t/d	实测值 mg/m ³	折算值 mg/m ³	排放量 t/d	实测值 mg/m ³	折算值 mg/m ³	排放量 t/d					
2022年2月1日	0.28	0.31	0.0054	0.48	0.48	0.0091	13.06	12.81	0.2477	1837.94	17.67	58.45	3.78	停炉
2022年2月2日	0.02	0.04	0.0001	0.03	0.06	0.0001	0.84	1.49	0.0021	9.40	20.80	25.15	0.90	停炉
2022年2月3日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	20.81	21.33	0.88	停炉
2022年2月4日	0.34	0.77	0.0064	0.49	0.83	0.0079	14.39	17.20	0.2004	1029.36	19.09	45.15	2.42	停炉
2022年2月5日	0.26	0.34	0.0033	0.42	0.51	0.0053	11.77	13.12	0.1517	872.04	19.28	44.17	2.31	停炉
2022年2月6日	0.15	0.16	0.0002	0.29	0.30	0.0004	8.18	8.56	0.0124	72.74	20.69	27.62	1.00	停炉
2022年2月7日	0.37	0.50	0.0042	0.54	0.71	0.0063	15.30	18.11	0.1805	891.12	19.29	42.98	2.52	停炉
2022年2月8日	0.35	0.46	0.0033	0.57	0.72	0.0056	14.69	17.39	0.1493	827.40	19.42	44.36	2.26	停炉
2022年2月9日	0.35	0.97	0.0014	0.52	1.38	0.0020	12.70	33.60	0.0488	134.87	20.75	52.46	0.98	停炉
2022年2月10日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	20.83	50.83	0.89	停炉
2022年2月11日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	20.86	57.00	1.06	停炉
2022年2月12日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	20.87	46.44	1.06	停炉
2022年2月13日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	20.83	34.42	0.89	停炉
2022年2月14日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	20.82	26.77	0.89	停炉
2022年2月15日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	20.81	23.06	0.90	停炉
2022年2月16日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	20.80	19.23	0.89	停炉
2022年2月17日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	20.80	15.64	0.89	停炉
2022年2月18日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	20.80	16.69	0.89	停炉
2022年2月19日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	20.78	11.92	0.87	停炉
2022年2月20日	0.05	0.04	0.0013	0.64	0.66	0.0182	15.55	15.52	0.4441	2947.16	16.37	65.28	4.36	停炉
2022年2月21日	0.15	0.13	0.0038	0.62	0.57	0.0166	14.97	13.32	0.4031	2889.07	16.33	67.72	4.52	停炉
2022年2月22日	0.21	0.19	0.0055	0.62	0.57	0.0161	14.75	12.59	0.3798	2882.25	16.25	69.54	4.73	停炉
2022年2月23日	0.32	0.27	0.0085	0.61	0.56	0.0167	14.27	12.30	0.3915	2884.67	16.22	70.08	4.72	停炉
2022年2月24日	0.31	0.27	0.0090	0.64	0.58	0.0186	14.91	12.97	0.4335	3062.88	16.17	73.44	4.94	停炉
2022年2月25日	0.37	0.35	0.0091	0.61	0.58	0.0153	13.19	11.88	0.3288	2474.48	16.50	70.29	4.92	停炉
2022年2月26日	0.37	0.34	0.0091	0.62	0.59	0.0154	12.89	11.50	0.3218	2468.45	16.51	69.34	5.21	停炉
2022年2月27日	0.01	0.03	0.0000	0.02	0.04	0.0001	0.47	0.84	0.0012	5.26	20.80	27.97	0.91	停炉
2022年2月28日	0.40	0.40	0.0096	0.69	0.71	0.0168	14.70	15.24	0.3749	2393.20	16.64	70.01	5.26	停炉
平均值	0.29	0.34	0.0029	0.58	0.62	0.0061	14.19	14.15	0.1454	985.08	19.21	44.55	2.35	
最大值	0.40	0.77	0.0096	0.69	0.83	0.0186	15.55	18.11	0.4441	3062.88	20.87	73.44	5.26	
最小值	0.05	0.04	0.0000	0.42	0.48	0.0000	11.77	11.50	0.0000	0.00	16.17	11.92	0.87	
样本数	13.00	13.00	28.0000	13.00	13.00	28.0000	13.00	13.00	28.0000	28.00	28.00	28.00	28.00	
月排放量(t)			0.0802			0.1705			4.0715	27582.303375				

烟气月排放总量单位：
*10³m³
上报单位(盖章)：

单位负责人：周明峰

报告人：陈新浩

报告日期：

2022年 3月 3日



烟气排放连续监测日平均值月报表

排放源名称：深圳市东部电力有限公司
排放源编号：3#炉

监测日期：2022年2月

时间	颗粒物			SO ₂			Nox			标态流量 x10 ⁴ m ³ /d	O ₂ %	温度 ℃	湿度 ℃	负荷 MW	备注
	mg/m ³	折算 mg/m ³	t/d	mg/m ³	折算 mg/m ³	t/d	mg/m ³	折算 mg/m ³	t/d						
2022年2月1日															停机检修
2022年2月2日															停机检修
2022年2月3日															停机检修
2022年2月4日															停机检修
2022年2月5日															停机检修
2022年2月6日															停机检修
2022年2月7日															停机检修
2022年2月8日															停机检修
2022年2月9日															停机检修
2022年2月10日															停机检修
2022年2月11日															停机检修
2022年2月12日															停机检修
2022年2月13日															停机检修
2022年2月14日															停机检修
2022年2月15日															停机检修
2022年2月16日															停机检修
2022年2月17日															停机检修
2022年2月18日															停机检修
2022年2月19日															停机检修
2022年2月20日															停机检修
2022年2月21日															停机检修
2022年2月22日															停机检修
2022年2月23日															停机检修
2022年2月24日															停机检修
2022年2月25日															停机检修
2022年2月26日															停机检修
2022年2月27日															停机检修
2022年2月28日															停机检修
平均值															
最大值															
最小值															
样本数															
月排放总量(t)			0.00				0.00				0.00				

烟气月排放总量单位: x10⁴ m³/m

上报单位: (盖章)



单位负责人:

周胡峰

报告人:

陈远港

报告日期:

2022年3月3日