

HJ/T76-2017

烟气连续监测日平均值月报表

排放源名称：深能洪湾电厂

排放源编号：4#锅炉

监测月份：2022年6月

日期	颗粒物			SO2			NOx			CO2	流量	O2	温度	水分	负荷	备注
	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	%	X1000 Nm3/d	%	℃	含量%	MW	
1日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	33	2		停机备用
2日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	32	2		停机备用
3日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	31	2		停机备用
4日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	32	2		停机备用
5日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	32	2		停机备用
6日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	31	2		停机备用
7日	0.112	0.125	0.002	0	0	0	5.120	6.853	0.08	0	932.402	18	84	3		
8日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	54	2		停机备用
9日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	53	2		停机备用
10日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	50	2		停机备用
11日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	47	2		停机备用
12日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	42	2		停机备用
13日	0.129	0.142	0.001	0	0	0	5.606	7.710	0.093	0	829.456	19	73	3		
14日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	59	2		停机备用
15日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	54	2		停机备用
16日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	51	2		停机备用
17日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	50	2		停机备用
18日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	47	2		停机备用
19日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	42	2		停机备用
20日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	41	2		停机备用
21日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	39	2		停机备用
22日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	39	2		停机备用
23日	0.111	0.126	0.002	0	0	0	6.805	8.867	0.142	0	1011.939	18	77	3		
24日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	69	2		停机备用
25日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	65	2		停机备用
26日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	60	1		停机备用
27日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	54	2		停机备用
28日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	51	2		停机备用
29日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	47	2		停机备用
30日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	44	2		停机备用
平均值	0.117	0.131	0.001	0	0	0	5.843	7.81	0.105	0	924.599	21	49	2		
最大值	0.129	0.142	0.002	0	0	0	6.805	8.867	0.142	0	1011.939	21	84	3		
最小值	0.111	0.125	0.002	0	0	0	5.12	6.853	0.08	0	829.456	18	31	1		
样本数	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
月排放总量			0.005			0			0.315		2821.345					

烟气月排放总量单位：x1000m3/m

上报单位（盖章）：深能洪湾电厂 填报人：罗文挺 审核：王伟发 批准：张蕴峰 报告日期：2022年7月6日

备注：停机备用时期的数据不计入统计

HJ/T76-2017

烟气连续监测日平均值月报表

排放源名称：深能洪湾电厂

排放源编号：3#锅炉

监测月份：2022年6月

日期	颗粒物			SO2			NOx			CO2	流量	O2	温度	水分	负荷	备注
	mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	t/d	mg/N m ³	折算 mg/Nm ³	t/d	mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	t/d	%	X1000 Nm ³ /d	%	℃	含量%	MW	
1日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	40	2		机组备用
2日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	36	2		机组备用
3日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	33	2		机组备用
4日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	34	2		机组备用
5日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	33	2		机组备用
6日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	33	2		机组备用
7日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	30	2		机组备用
8日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	28	2		机组备用
9日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	29	2		机组备用
10日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	30	2		机组备用
11日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	29	2		机组备用
12日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	29	2		机组备用
13日	0.44	0.476	0.005	0	0	0	6.23	7.860	0.139	0	989.927	19	68	3		
14日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	62	3		机组备用
15日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	57	3		机组备用
16日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	55	3		机组备用
17日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	53	3		机组备用
18日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	48	3		机组备用
19日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	44	2		机组备用
20日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	42	2		机组备用
21日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	40	2		机组备用
22日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	39	2		机组备用
23日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	38	2		机组备用
24日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	37	2		机组备用
25日	0.39	0.421	0.002	0	0	0	3.52	4.786	0.046	0	480.230	20	50	3		
26日	0.35	0.361	0.002	0	0	0	3.10	3.206	0.039	0	579.397	20	77	4		
27日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	66	3		机组备用
28日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	63	2		机组备用
29日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	55	2		机组备用
30日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	52	2		机组备用
平均值	0.39	0.419	0.003	0	0	0	4.28	5.284	0.075	0	683.185	21	44	3		
最大值	0.44	0.476	0.005	0	0	0	6.23	7.860	0.139	0	989.927	21	77	4		
最小值	0.35	0.361	0.002	0	0	0	3.10	3.206	0.039	0	480.23	19	28	2		
样本数	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
月排放 总量(t)			0.009			0			0.22		2049.6					

烟气月排放总量单位：x1000m³/m

上报单位（盖章）：深能洪湾电厂 填报人：罗文挺 审核：王伟发 批准：张蕴峰

报告日期：2022年7月6日

备注：停机备用时期的数据不计入统计。