

烟气排放连续监测日平均值月报表


| 排放源名称: | | 深圳市东部电力有限公司 | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|---------|------------------------------------|-------|-------|-------|----|-----|
| 排放源编号: | | #1机 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 监测日期: | | 2022年 | | 07月 |
| 时间 | 颗粒物 | | | SO2 | | | NOX | | | 标态流量 | O2 | 温度 | 湿度 | 状态 | |
| | 实测值 mg/m3 | 折算值 mg/m3 | 排放量 t/d | 实测值 mg/m3 | 折算值 mg/m3 | 排放量 t/d | 实测值 mg/m3 | 折算值 mg/m3 | 排放量 t/d | *10 ⁴ m ³ /d | % | ℃ | % | | |
| 2022年7月1日 | 0.35 | 0.36 | 0.0076 | 0.73 | 0.72 | 0.0157 | 12.87 | 12.07 | 0.2720 | 2111.57 | 17.24 | 66.18 | 7.17 | | |
| 2022年7月2日 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 20.83 | 31.37 | 3.05 | 停炉 | |
| 2022年7月3日 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 21.26 | 36.89 | 3.59 | 停炉 | |
| 2022年7月4日 | 0.32 | 0.42 | 0.0081 | 0.76 | 0.88 | 0.0184 | 14.60 | 14.59 | 0.3332 | 2281.19 | 17.46 | 69.12 | 7.81 | | |
| 2022年7月5日 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 20.48 | 34.85 | 3.65 | 停炉 | |
| 2022年7月6日 | 0.33 | 0.34 | 0.0068 | 0.79 | 0.79 | 0.0161 | 14.33 | 14.24 | 0.2962 | 2095.98 | 17.68 | 68.68 | 7.72 | | |
| 2022年7月7日 | 0.25 | 0.25 | 0.0043 | 0.75 | 0.73 | 0.0131 | 12.97 | 12.32 | 0.2224 | 1751.59 | 18.00 | 61.82 | 7.18 | | |
| 2022年7月8日 | 0.16 | 0.17 | 0.0034 | 0.76 | 0.75 | 0.0158 | 13.92 | 13.35 | 0.2915 | 2113.46 | 17.73 | 67.04 | 7.65 | | |
| 2022年7月9日 | 0.14 | 0.16 | 0.0024 | 0.80 | 0.81 | 0.0137 | 13.68 | 13.04 | 0.2324 | 1754.61 | 18.24 | 63.55 | 7.02 | | |
| 2022年7月10日 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 21.29 | 39.56 | 3.90 | 停炉 | |
| 2022年7月11日 | 0.08 | 0.08 | 0.0021 | 0.80 | 0.79 | 0.0220 | 14.55 | 14.57 | 0.4112 | 2805.55 | 16.68 | 76.39 | 9.15 | | |
| 2022年7月12日 | 0.09 | 0.08 | 0.0035 | 0.82 | 0.73 | 0.0312 | 14.88 | 13.21 | 0.5683 | 4301.36 | 14.24 | 91.95 | 11.83 | | |
| 2022年7月13日 | 0.23 | 0.20 | 0.0086 | 0.80 | 0.71 | 0.0305 | 14.96 | 13.26 | 0.5711 | 4308.28 | 14.23 | 91.86 | 11.77 | | |
| 2022年7月14日 | 0.60 | 0.53 | 0.0227 | 0.78 | 0.69 | 0.0298 | 14.92 | 13.18 | 0.5670 | 4303.46 | 14.20 | 91.80 | 11.72 | | |
| 2022年7月15日 | 0.56 | 0.49 | 0.0211 | 0.83 | 0.73 | 0.0314 | 14.97 | 13.27 | 0.5698 | 4293.16 | 14.23 | 91.09 | 11.90 | | |
| 2022年7月16日 | 0.55 | 0.49 | 0.0211 | 0.83 | 0.74 | 0.0316 | 14.84 | 13.16 | 0.5651 | 4294.37 | 14.23 | 90.65 | 11.82 | | |
| 2022年7月17日 | 0.56 | 0.50 | 0.0213 | 0.82 | 0.73 | 0.0312 | 14.83 | 13.18 | 0.5610 | 4256.25 | 14.25 | 89.65 | 11.68 | | |
| 2022年7月18日 | 0.57 | 0.51 | 0.0118 | 0.83 | 0.74 | 0.0171 | 14.60 | 13.07 | 0.3014 | 2307.33 | 17.51 | 66.16 | 8.25 | | |
| 2022年7月19日 | 0.55 | 0.52 | 0.0203 | 0.83 | 0.77 | 0.0305 | 14.81 | 13.67 | 0.5503 | 4009.79 | 14.74 | 88.03 | 11.49 | | |
| 2022年7月20日 | 0.50 | 0.51 | 0.0125 | 0.78 | 0.78 | 0.0192 | 12.46 | 11.93 | 0.3053 | 2403.00 | 16.90 | 71.63 | 8.82 | | |
| 2022年7月21日 | 0.52 | 0.49 | 0.0149 | 0.79 | 0.76 | 0.0230 | 13.29 | 12.12 | 0.3811 | 2983.77 | 16.36 | 77.37 | 9.49 | | |
| 2022年7月22日 | 0.50 | 0.50 | 0.0143 | 0.83 | 0.79 | 0.0234 | 14.12 | 12.84 | 0.3919 | 2999.83 | 16.37 | 78.53 | 9.67 | | |
| 2022年7月23日 | 0.46 | 0.81 | 0.0017 | 0.60 | 0.97 | 0.0022 | 14.24 | 19.85 | 0.0524 | 174.93 | 21.04 | 45.84 | 4.43 | 停炉 | |
| 2022年7月24日 | 0.56 | 0.55 | 0.0046 | 0.83 | 0.82 | 0.0068 | 13.53 | 13.47 | 0.1114 | 827.58 | 19.73 | 53.55 | 6.16 | | |
| 2022年7月25日 | 0.47 | 0.47 | 0.0130 | 0.83 | 0.81 | 0.0229 | 14.36 | 13.79 | 0.3993 | 2826.40 | 16.64 | 74.86 | 9.74 | | |
| 2022年7月26日 | 0.55 | 0.54 | 0.0171 | 0.82 | 0.77 | 0.0249 | 13.88 | 12.55 | 0.4182 | 3202.16 | 16.01 | 79.65 | 9.85 | | |
| 2022年7月27日 | 0.61 | 0.54 | 0.0231 | 0.86 | 0.76 | 0.0326 | 15.01 | 13.29 | 0.5685 | 4279.20 | 14.22 | 89.95 | 11.65 | | |
| 2022年7月28日 | 0.54 | 0.50 | 0.0155 | 0.84 | 0.77 | 0.0239 | 14.55 | 13.21 | 0.4147 | 3002.14 | 16.32 | 77.25 | 9.72 | | |
| 2022年7月29日 | 0.55 | 0.50 | 0.0209 | 0.85 | 0.76 | 0.0318 | 14.82 | 13.28 | 0.5552 | 4184.23 | 14.30 | 89.23 | 12.23 | | |
| 2022年7月30日 | 0.65 | 0.56 | 0.0245 | 0.83 | 0.73 | 0.0315 | 15.12 | 13.27 | 0.5752 | 4335.84 | 14.16 | 89.15 | 11.44 | | |
| 2022年7月31日 | 0.53 | 0.51 | 0.0170 | 0.78 | 0.73 | 0.0248 | 13.30 | 12.00 | 0.4192 | 3289.78 | 15.81 | 80.35 | 10.05 | | |
| 平均值 | 0.44 | 0.41 | 0.0111 | 0.81 | 0.76 | 0.0198 | 14.24 | 13.15 | 0.3518 | 2628.93 | 16.85 | 71.74 | 8.76 | | |
| 最大值 | 0.65 | 0.56 | 0.0245 | 0.86 | 0.88 | 0.0326 | 15.12 | 14.59 | 0.5752 | 4335.84 | 21.29 | 91.95 | 12.23 | | |
| 最小值 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.73 | 0.69 | 0.0000 | 12.46 | 11.93 | 0.0000 | 0.00 | 14.16 | 31.37 | 3.05 | | |
| 样本数 | 26.00 | 26.00 | 31.0000 | 26.00 | 26.00 | 31.0000 | 26.00 | 26.00 | 31.0000 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | | |
| 月排放总量(t) | | | 0.3441 | | | 0.6150 | | | 10.9053 | 81496.791600 | | | | | |
| 烟气月排放总量单位: *10 ⁴ m ³ /m | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上报单位(盖章): | | 单位负责人: 刘一璠 | | | | 报告人: 陈进港 | | | | 报告日期: 2022年8月2日 | | | | | |



烟气排放连续监测日平均值月报表

排放源名称: 深圳市东部电力有限公司
 排放源编号: #2机


| 时间 | 颗粒物 | | | SO2 | | | NOX | | | 标态流量 | O2 | 温度 | 湿度 | 状态 |
|------------|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|---------|------------------------------------|-------|-------|-------|----|
| | 实测值 mg/m3 | 折算值 mg/m3 | 排放量 t/d | 实测值 mg/m3 | 折算值 mg/m3 | 排放量 t/d | 实测值 mg/m3 | 折算值 mg/m3 | 排放量 t/d | *10 ⁴ m ³ /d | % | °C | % | |
| 2022年7月1日 | 0.86 | 0.83 | 0.0203 | 0.79 | 0.75 | 0.0185 | 12.88 | 11.69 | 0.2998 | 2344.59 | 17.05 | 68.65 | 6.81 | |
| 2022年7月2日 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 21.19 | 30.84 | 2.72 | 停炉 |
| 2022年7月3日 | 0.86 | 1.00 | 0.0072 | 0.73 | 0.83 | 0.0061 | 13.53 | 15.54 | 0.1209 | 637.13 | 19.98 | 49.98 | 4.48 | |
| 2022年7月4日 | 0.90 | 0.81 | 0.0301 | 0.87 | 0.77 | 0.0288 | 15.83 | 13.97 | 0.5236 | 3733.98 | 14.81 | 86.42 | 9.49 | |
| 2022年7月5日 | 0.86 | 0.83 | 0.0166 | 0.82 | 0.77 | 0.0158 | 14.04 | 12.52 | 0.2679 | 1976.51 | 18.07 | 63.70 | 6.40 | |
| 2022年7月6日 | 0.85 | 0.81 | 0.0202 | 0.88 | 0.82 | 0.0207 | 14.62 | 13.11 | 0.3432 | 2485.46 | 16.87 | 72.74 | 7.56 | |
| 2022年7月7日 | 0.74 | 0.72 | 0.0179 | 0.87 | 0.83 | 0.0211 | 13.06 | 11.89 | 0.3144 | 2346.72 | 17.15 | 71.20 | 7.58 | |
| 2022年7月8日 | 0.54 | 0.55 | 0.0153 | 0.89 | 0.84 | 0.0245 | 13.78 | 12.30 | 0.3737 | 2747.52 | 16.54 | 76.58 | 8.15 | |
| 2022年7月9日 | 0.59 | 0.58 | 0.0154 | 0.89 | 0.84 | 0.0231 | 13.77 | 12.30 | 0.3524 | 2561.79 | 16.86 | 75.29 | 7.81 | |
| 2022年7月10日 | 0.63 | 0.56 | 0.0227 | 1.00 | 0.90 | 0.0367 | 15.53 | 13.95 | 0.5718 | 4088.07 | 14.32 | 93.06 | 10.70 | |
| 2022年7月11日 | 0.66 | 0.59 | 0.0245 | 0.99 | 0.87 | 0.0365 | 15.43 | 13.58 | 0.5717 | 4204.06 | 14.19 | 93.33 | 10.74 | |
| 2022年7月12日 | 0.68 | 0.58 | 0.0246 | 0.95 | 0.81 | 0.0345 | 14.27 | 12.23 | 0.5204 | 4242.36 | 14.00 | 92.78 | 10.80 | |
| 2022年7月13日 | 0.67 | 0.57 | 0.0241 | 0.96 | 0.82 | 0.0346 | 14.98 | 12.80 | 0.5427 | 4238.38 | 13.98 | 92.68 | 10.79 | |
| 2022年7月14日 | 0.79 | 0.67 | 0.0282 | 0.95 | 0.81 | 0.0343 | 14.83 | 12.60 | 0.5336 | 4233.60 | 13.94 | 92.48 | 10.68 | |
| 2022年7月15日 | 0.77 | 0.65 | 0.0274 | 0.96 | 0.82 | 0.0346 | 14.74 | 12.53 | 0.5313 | 4233.94 | 13.95 | 91.88 | 10.79 | |
| 2022年7月16日 | 0.77 | 0.65 | 0.0273 | 0.98 | 0.84 | 0.0353 | 15.58 | 13.31 | 0.5624 | 4208.32 | 13.98 | 91.33 | 10.72 | |
| 2022年7月17日 | 0.39 | 0.44 | 0.0006 | 0.42 | 0.48 | 0.0007 | 5.50 | 6.23 | 0.0088 | 66.50 | 21.23 | 40.41 | 3.44 | 停炉 |
| 2022年7月18日 | 0.76 | 0.74 | 0.0186 | 0.96 | 0.90 | 0.0234 | 14.54 | 13.70 | 0.3574 | 2620.10 | 16.70 | 73.81 | 8.05 | |
| 2022年7月19日 | 0.79 | 0.68 | 0.0287 | 1.00 | 0.85 | 0.0362 | 15.13 | 12.90 | 0.5479 | 4234.80 | 13.96 | 90.02 | 10.70 | |
| 2022年7月20日 | 0.64 | 0.60 | 0.0173 | 0.96 | 0.88 | 0.0260 | 13.47 | 11.76 | 0.3618 | 2933.57 | 16.17 | 78.23 | 8.59 | |
| 2022年7月21日 | 0.68 | 0.63 | 0.0181 | 0.96 | 0.87 | 0.0259 | 12.87 | 11.30 | 0.3457 | 2922.70 | 16.18 | 77.58 | 8.76 | |
| 2022年7月22日 | 0.63 | 0.60 | 0.0171 | 0.95 | 0.86 | 0.0253 | 13.08 | 11.44 | 0.3484 | 2807.34 | 16.35 | 76.84 | 8.54 | |
| 2022年7月23日 | 0.74 | 0.63 | 0.0267 | 1.03 | 0.88 | 0.0374 | 14.82 | 12.70 | 0.5374 | 4239.78 | 14.00 | 91.39 | 10.93 | |
| 2022年7月24日 | 0.71 | 0.60 | 0.0254 | 1.04 | 0.89 | 0.0375 | 14.84 | 12.69 | 0.5354 | 4223.04 | 13.98 | 91.28 | 11.03 | |
| 2022年7月25日 | 0.61 | 0.58 | 0.0164 | 0.95 | 0.86 | 0.0252 | 13.64 | 11.89 | 0.3597 | 2712.43 | 16.51 | 75.71 | 8.60 | |
| 2022年7月26日 | 0.69 | 0.64 | 0.0197 | 0.98 | 0.89 | 0.0280 | 12.82 | 11.18 | 0.3610 | 3075.18 | 15.91 | 79.93 | 8.84 | |
| 2022年7月27日 | 0.65 | 0.62 | 0.0165 | 0.98 | 0.90 | 0.0249 | 12.97 | 11.38 | 0.3251 | 2674.13 | 16.56 | 75.65 | 8.06 | |
| 2022年7月28日 | 0.65 | 0.61 | 0.0165 | 0.98 | 0.89 | 0.0245 | 13.25 | 11.52 | 0.3294 | 2624.11 | 16.64 | 74.75 | 8.19 | |
| 2022年7月29日 | 0.68 | 0.62 | 0.0202 | 1.01 | 0.90 | 0.0300 | 13.40 | 11.67 | 0.3909 | 3242.57 | 15.57 | 81.83 | 9.41 | |
| 2022年7月30日 | 0.73 | 0.85 | 0.0077 | 0.76 | 0.85 | 0.0078 | 9.39 | 9.17 | 0.0920 | 749.86 | 20.06 | 51.24 | 4.20 | |
| 2022年7月31日 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 21.32 | 38.59 | 3.32 | 停炉 |
| 平均值 | 0.72 | 0.67 | 0.0184 | 0.93 | 0.85 | 0.0244 | 13.97 | 12.41 | 0.3655 | 2819.63 | 16.39 | 75.49 | 8.29 | |
| 最大值 | 0.90 | 1.00 | 0.0301 | 1.04 | 0.90 | 0.0375 | 15.83 | 15.54 | 0.5718 | 4242.36 | 21.32 | 93.33 | 11.03 | |
| 最小值 | 0.54 | 0.55 | 0.0000 | 0.73 | 0.75 | 0.0000 | 9.39 | 9.17 | 0.0000 | 0.00 | 13.94 | 30.84 | 2.72 | |
| 样本数 | 28.00 | 28.00 | 31.0000 | 28.00 | 28.00 | 31.0000 | 28.00 | 28.00 | 31.0000 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | |
| 月排放总量(t) | | | 0.5712 | | | 0.7578 | | | 11.3310 | 87408.556999 | | | | |

烟气月排放总量单位: *10⁴m³/m
 上报单位(盖章):  单位负责人: 刘一璠 报告人: 陈珂皓 报告日期: 2022年8月2日

烟气排放连续监测日平均值月报表

排放源名称: 深圳市东部电力有限公司
 排放源编号: #3机
 监测日期: 2022年 07月

| 时间 | 颗粒物 | | | SO2 | | | NOX | | | 标态流量 | O2 | 温度 | 湿度 | 状态 |
|------------|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|---------|------------------------------------|-------|-------|-------|----|
| | 实测值 mg/m3 | 折算值 mg/m3 | 排放量 t/d | 实测值 mg/m3 | 折算值 mg/m3 | 排放量 t/d | 实测值 mg/m3 | 折算值 mg/m3 | 排放量 t/d | *10 ⁴ m ³ /d | % | °C | % | |
| 2022年7月1日 | 0.26 | 0.26 | 0.0074 | 0.23 | 0.22 | 0.0066 | 12.55 | 11.99 | 0.3588 | 2732.56 | 16.43 | 77.50 | 8.85 | |
| 2022年7月2日 | 0.13 | 0.15 | 0.0002 | 0.12 | 0.13 | 0.0002 | 6.18 | 6.94 | 0.0096 | 66.86 | 20.85 | 33.91 | 4.57 | 停炉 |
| 2022年7月3日 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 21.06 | 37.45 | 4.78 | 停炉 |
| 2022年7月4日 | 0.26 | 0.27 | 0.0057 | 0.27 | 0.28 | 0.0061 | 16.40 | 17.31 | 0.3709 | 2040.25 | 17.59 | 70.39 | 8.63 | |
| 2022年7月5日 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 21.03 | 35.69 | 4.82 | 停炉 |
| 2022年7月6日 | 0.27 | 0.27 | 0.0050 | 0.27 | 0.28 | 0.0052 | 14.26 | 14.60 | 0.2735 | 1784.88 | 18.03 | 67.61 | 8.11 | |
| 2022年7月7日 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 20.95 | 37.39 | 4.87 | 停炉 |
| 2022年7月8日 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 21.05 | 38.42 | 4.74 | 停炉 |
| 2022年7月9日 | 0.28 | 0.29 | 0.0049 | 0.32 | 0.32 | 0.0056 | 16.31 | 16.96 | 0.2941 | 1779.84 | 18.05 | 66.28 | 8.02 | |
| 2022年7月10日 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 21.04 | 61.21 | 4.61 | 停炉 |
| 2022年7月11日 | 0.28 | 0.27 | 0.0075 | 0.33 | 0.31 | 0.0087 | 15.07 | 14.48 | 0.4045 | 2833.32 | 16.37 | 78.85 | 9.87 | |
| 2022年7月12日 | 0.29 | 0.25 | 0.0100 | 0.33 | 0.29 | 0.0117 | 15.36 | 13.37 | 0.5408 | 4042.99 | 14.11 | 94.48 | 12.12 | |
| 2022年7月13日 | 0.29 | 0.25 | 0.0100 | 0.34 | 0.29 | 0.0118 | 15.55 | 13.53 | 0.5464 | 4038.19 | 14.10 | 94.42 | 12.13 | |
| 2022年7月14日 | 0.28 | 0.25 | 0.0099 | 0.33 | 0.29 | 0.0115 | 15.89 | 13.74 | 0.5547 | 4034.35 | 14.07 | 94.24 | 12.05 | |
| 2022年7月15日 | 0.28 | 0.25 | 0.0100 | 0.33 | 0.29 | 0.0116 | 15.44 | 13.39 | 0.5394 | 4027.68 | 14.08 | 93.49 | 12.22 | |
| 2022年7月16日 | 0.28 | 0.25 | 0.0104 | 0.34 | 0.29 | 0.0122 | 15.55 | 13.51 | 0.5669 | 4195.73 | 14.10 | 93.26 | 12.27 | |
| 2022年7月17日 | 0.28 | 0.25 | 0.0099 | 0.33 | 0.29 | 0.0115 | 15.42 | 13.45 | 0.5383 | 4001.66 | 14.12 | 92.35 | 12.06 | |
| 2022年7月18日 | 0.26 | 0.24 | 0.0067 | 0.29 | 0.27 | 0.0076 | 13.29 | 11.85 | 0.3418 | 2607.79 | 16.52 | 76.32 | 9.38 | |
| 2022年7月19日 | 0.28 | 0.25 | 0.0099 | 0.34 | 0.30 | 0.0119 | 15.40 | 13.38 | 0.5390 | 4028.04 | 14.09 | 92.02 | 12.12 | |
| 2022年7月20日 | 0.27 | 0.25 | 0.0069 | 0.32 | 0.30 | 0.0084 | 13.68 | 12.24 | 0.3538 | 2690.74 | 16.38 | 77.68 | 9.50 | |
| 2022年7月21日 | 0.27 | 0.26 | 0.0067 | 0.33 | 0.30 | 0.0080 | 14.06 | 12.47 | 0.3413 | 2604.94 | 16.52 | 76.27 | 9.46 | |
| 2022年7月22日 | 0.21 | 0.35 | 0.0005 | 0.24 | 0.39 | 0.0005 | 8.24 | 13.03 | 0.0172 | 107.87 | 20.84 | 45.14 | 4.54 | 停炉 |
| 2022年7月23日 | 0.29 | 0.27 | 0.0065 | 0.35 | 0.33 | 0.0080 | 14.91 | 13.93 | 0.3472 | 2516.57 | 16.65 | 75.72 | 9.54 | |
| 2022年7月24日 | 0.29 | 0.25 | 0.0100 | 0.36 | 0.32 | 0.0127 | 15.43 | 13.45 | 0.5400 | 4017.63 | 14.11 | 93.04 | 12.42 | |
| 2022年7月25日 | 0.27 | 0.25 | 0.0064 | 0.36 | 0.33 | 0.0088 | 13.84 | 12.30 | 0.3340 | 2494.32 | 16.71 | 76.37 | 9.58 | |
| 2022年7月26日 | 0.27 | 0.25 | 0.0073 | 0.36 | 0.33 | 0.0099 | 14.52 | 12.90 | 0.3961 | 2850.65 | 16.11 | 80.61 | 10.02 | |
| 2022年7月27日 | 0.27 | 0.26 | 0.0062 | 0.39 | 0.36 | 0.0089 | 13.90 | 12.53 | 0.3171 | 2396.17 | 16.86 | 75.46 | 8.97 | |
| 2022年7月28日 | 0.27 | 0.25 | 0.0061 | 0.40 | 0.37 | 0.0091 | 13.94 | 12.36 | 0.3141 | 2379.13 | 16.90 | 74.60 | 9.14 | |
| 2022年7月29日 | 0.26 | 0.25 | 0.0068 | 0.33 | 0.32 | 0.0087 | 12.44 | 11.64 | 0.3278 | 2540.92 | 16.47 | 78.35 | 9.69 | |
| 2022年7月30日 | 0.25 | 0.24 | 0.0071 | 0.32 | 0.29 | 0.0090 | 13.56 | 11.92 | 0.3758 | 2809.19 | 16.27 | 78.76 | 9.24 | |
| 2022年7月31日 | 0.27 | 0.25 | 0.0065 | 0.35 | 0.31 | 0.0084 | 14.06 | 12.38 | 0.3370 | 2540.78 | 16.55 | 75.53 | 9.30 | |
| 平均值 | 0.27 | 0.25 | 0.0060 | 0.33 | 0.30 | 0.0072 | 14.62 | 13.32 | 0.3187 | 2327.84 | 17.03 | 72.35 | 8.96 | |
| 最大值 | 0.29 | 0.29 | 0.0104 | 0.40 | 0.37 | 0.0127 | 16.40 | 17.31 | 0.5669 | 4195.73 | 21.06 | 94.48 | 12.42 | |
| 最小值 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.23 | 0.22 | 0.0000 | 12.44 | 11.64 | 0.0000 | 0.00 | 14.07 | 33.91 | 4.54 | |
| 样本数 | 24.00 | 24.00 | 31.0000 | 24.00 | 24.00 | 31.0000 | 24.00 | 24.00 | 31.0000 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | |
| 月排放总量(t) | | | 0.1847 | | | 0.2226 | | | 9.8801 | 72163.042400 | | | | |

烟气月排放总量单位: *10⁴m³/m
 上报单位(盖章):  单位负责人: 刘播 报告人: 陈泽尧 报告日期: 2022年8月2日