深圳妈湾电力有限公司2023年2月#1烟囱烟气数据

浓度单位（mg/Nm³）　　烟气量单位 万立方米/天

日期	#1烟囱排放口										机组负荷率（%）	
	颗粒物		二氧化硫		氮氧化物		烟气量	氧量%	温度℃	湿度%	#1机组	#2机组
	标态	折算	标态	折算	标态	折算						
1	#1烟囱停运										机组停运	机组停运
2											机组停运	机组停运
3											机组停运	机组停运
4											机组停运	机组停运
5											机组停运	机组停运
6											机组停运	机组停运
7											机组停运	10：10机组并网
8	2.8	3.1	4.7	5.1	21.5	23.6	1813	7.3	64.8	3.1	机组停运	53
9	2.5	2.7	5.1	5.7	23.1	25.8	1760	7.6	64.7	3.0	机组停运	51
10	2.5	2.7	6.7	7.2	24.3	26.6	1894	7.3	66.2	3.2	机组停运	57
11	#1烟囱停运										14：50机组并网	1：55机组停运
12	2.7	3.7	7.8	10.4	16.6	22.2	2174	9.8	64.0	3.4	54	机组停运
13	2.6	3.0	16.3	17.6	18.8	21.2	2259	7.8	70.8	3.9	71	机组停运
14	2.5	3.4	5.7	7.0	18.8	25.4	3481	9.6	64.0	3.1	59	11：43机组并网
15	2.9	3.2	8.0	8.7	21.4	23.6	3901	7.4	67.7	3.5	61	61
16	3.0	3.3	8.7	9.4	22.5	24.8	4007	7.4	68.6	3.3	63	65
17	3.3	3.7	7.9	8.6	23.2	25.5	4000	7.4	68.5	3.4	67	66
18	3.3	3.7	12.0	13.2	25.7	28.8	3938	7.6	69.0	3.6	63	64
19	3.1	3.7	9.4	10.9	25.8	30.3	3637	8.2	69.5	3.9	56	58
20	3.2	3.7	6.9	8.0	25.9	30.1	3570	8.1	66.8	3.7	56	56
21	3.1	3.6	6.6	7.9	24.4	29.0	3457	8.4	66.3	3.5	53	53
22	3.0	3.4	8.7	9.9	24.1	27.9	3655	8.0	66.6	3.5	58	59
23	3.1	3.5	10.4	11.5	24.3	27.8	3825	7.9	67.9	3.8	61	65
24	3.3	3.7	4.6	5.1	25.6	29.1	3894	7.8	69.2	4.0	62	68
25	3.8	4.6	5.8	6.9	25.1	29.9	3878	8.4	67.2	3.6	61	61
26	3.4	3.7	8.7	9.3	23.5	25.4	3830	7.2	66.7	3.4	61	60
27	3.1	3.3	6.2	6.4	23.5	25.0	3808	7.0	66.9	3.4	62	62
28	3.1	3.1	6.4	6.3	24.1	24.5	4359	6.3	68.3	3.5	74	74
最大值	3.8	4.6	16.3	17.6	25.9	30.3	4359	9.8	70.8	4.0	74	74
最小值	2.5	2.7	4.6	5.1	16.6	21.2	1760	6.3	64.0	3.0	53	51
平均	3.0	3.4	7.8	8.8	23.1	26.3	3357	7.8	67.2	3.5	61	61

深圳妈湾电力有限公司2023年2月#2烟囱烟气数据

浓度单位（mg/Nm³）　　烟气量单位 万立方米/天

日期	#2烟囱排放口										机组负荷率（%）	
	颗粒物		二氧化硫		氮氧化物		烟气量	氧量%	温度℃	湿度%	#3机组	#4机组
	标态	折算	标态	折算	标态	折算						
1	2.8	2.9	6.7	6.8	24.2	24.5	3462	6.2	68.7	2.4	49	50
2	2.9	2.9	8.6	8.8	23.7	24.0	3405	6.2	68.9	2.7	50	50
3	2.8	2.9	8.6	8.8	23.8	24.4	3338	6.4	68.4	2.9	48	49
4	2.8	2.9	9.3	9.5	23.6	24.1	3338	6.4	68.1	2.9	48	48
5	3.0	3.0	7.8	7.9	23.5	23.8	3405	6.2	68.7	3.0	48	52
6	2.9	2.9	9.2	9.3	26.0	26.5	3408	6.3	69.3	3.0	49	49
7	3.3	3.3	9.5	9.5	27.4	27.5	3583	6.1	70.6	3.1	53	53
8	3.0	3.1	10.0	10.0	28.8	29.0	3615	6.1	70.4	3.1	53	53
9	2.9	2.9	10.8	10.9	25.2	25.7	3498	6.3	70.5	3.2	52	52
10	2.9	2.9	16.4	16.0	27.2	26.9	3877	5.9	72.2	3.5	58	58
11	2.8	2.8	12.2	12.4	25.9	26.3	3545	6.3	71.1	3.3	52	52
12	2.8	2.9	12.9	13.0	25.1	25.3	3618	6.1	72.2	3.5	53	54
13	3.3	3.1	20.2	19.3	29.5	28.4	4467	5.4	74.7	3.6	70	70
14	3.3	3.2	16.9	16.2	30.5	29.5	4277	5.5	70.5	3.4	67	67
15	3.4	3.3	17.8	17.0	26.0	25.2	4325	5.5	70.7	3.3	66	67
16	3.5	3.3	17.8	16.9	25.0	23.8	4582	5.3	71.1	3.3	73	73
17	4.0	3.8	13.5	12.8	25.8	24.5	4671	5.2	70.6	3.3	75	74
18	4.5	4.3	17.4	16.5	26.6	25.3	4672	5.2	71.3	3.4	75	75
19	4.6	4.4	14.6	14.1	25.9	25.1	4344	5.5	71.7	3.4	68	69
20	4.2	4.1	13.0	12.5	26.7	25.8	4268	5.5	70.6	3.5	67	67
21	3.6	3.4	13.3	12.8	27.0	26.2	4190	5.5	69.9	3.4	66	65
22	3.3	3.2	15.1	14.5	25.5	24.8	4147	5.6	69.6	3.4	62	66
23	3.3	3.2	15.5	14.9	26.0	25.1	4174	5.5	70.1	3.3	63	66
24	3.7	3.5	7.4	7.1	25.1	24.0	4431	5.3	70.8	3.5	70	71
25	3.8	3.6	11.7	11.1	23.3	22.3	4371	5.3	69.5	3.2	68	68
26	3.9	3.8	12.4	12.1	25.7	25.2	4024	5.7	68.8	3.1	68	53
27	4.5	4.3	11.7	11.1	26.2	25.2	4457	5.5	69.0	3.3	69	67
28	3.9	3.6	9.4	8.8	27.7	25.8	5028	5.0	70.7	3.5	82	79
最大值	4.6	4.4	20.2	19.3	30.5	29.5	5028	6.4	74.7	3.6	82	79
最小值	2.8	2.8	6.7	6.8	23.3	22.3	3338	5.0	68.1	2.4	48	48
平均	3.4	3.3	12.5	12.2	26.0	25.5	4019	5.7	70.3	3.2	62	61

深圳妈湾电力有限公司2023年2月#3烟囱烟气数据

浓度单位（mg/Nm³）　　烟气量单位 万立方米/天

日期	#3烟囱排放口										机组负荷率（%）	
	颗粒物		二氧化硫		氮氧化物		烟气量	氧量%	温度℃	湿度%	#5机组	#6机组
	标态	折算	标态	折算	标态	折算						
1	2.3	2.3	6.3	6.5	23.4	24.1	1572	6.4	64.9	2.3	50	机组停运
2	2.3	2.3	6.1	6.3	23.6	24.2	1582	6.4	66.3	2.3	52	机组停运
3	2.2	2.2	5.8	6.0	22.0	22.8	1552	6.5	67.0	2.3	50	机组停运
4	2.2	2.3	5.8	6.0	22.3	23.2	1545	6.6	66.5	2.3	49	机组停运
5	2.3	2.4	8.5	8.8	21.9	22.8	1561	6.6	67.2	2.4	49	机组停运
6	2.1	2.2	9.7	10.1	21.9	22.8	1574	6.6	68.0	2.5	49	机组停运
7	2.2	2.5	9.2	10.4	24.0	27.1	2587	7.7	63.6	2.5	53	15:50并网发电
8	2.1	2.1	9.0	9.2	24.5	25.0	3361	6.3	67.3	2.7	53	52
9	2.3	2.4	10.0	10.2	23.8	24.6	3352	6.5	67.5	2.7	51	52
10	2.4	2.5	12.1	12.0	24.0	24.5	3611	6.3	68.8	2.9	58	58
11	2.3	2.4	8.0	8.3	22.0	22.8	3305	6.5	68.8	2.8	52	50
12	2.3	2.4	7.8	8.0	22.3	22.9	3342	6.4	69.4	2.9	54	52
13	2.4	2.3	18.9	18.3	25.4	25.0	3969	5.7	71.7	3.3	68	68
14	2.3	2.3	15.2	15.0	24.0	24.0	3733	6.0	68.2	3.1	65	56
15	3.0	3.0	9.9	9.9	20.1	20.5	2052	6.2	67.9	2.8	67	0：01机组停运
16	2.6	2.6	16.9	16.6	23.3	23.1	2187	5.9	67.8	2.8	73	机组停运
17	2.6	2.7	20.4	20.7	22.8	23.2	2297	6.3	65.5	2.8	74	机组停运
18	3.1	3.2	14.0	14.4	23.1	23.8	2345	6.5	65.6	2.9	75	机组停运
19	2.8	3.0	15.4	16.4	20.1	21.7	2208	7.1	65.6	2.7	68	机组停运
20	2.7	3.1	12.2	13.6	17.4	19.8	2347	7.8	62.1	2.5	66	机组停运
21	2.7	3.1	8.3	9.4	16.8	19.2	2296	7.9	60.6	2.4	64	机组停运
22	2.5	3.0	8.4	9.9	17.5	20.7	2482	8.4	57.0	2.1	66	机组停运
23	2.3	2.9	10.7	12.6	17.0	20.9	2725	8.8	55.5	2.0	69	机组停运
24	2.3	2.7	11.3	13.3	15.0	18.1	2699	8.6	55.9	2.1	70	机组停运
25	2.2	2.8	8.7	10.6	15.8	19.6	2827	8.9	53.7	1.8	70	机组停运
26	2.3	2.8	9.3	11.5	15.6	19.6	2755	9.0	53.8	1.7	65	机组停运
27	2.3	2.9	13.0	15.8	16.5	20.7	2763	9.1	53.8	1.8	68	机组停运
28	2.4	2.8	16.0	18.7	15.1	17.8	3012	8.3	56.9	2.1	82	机组停运
最大值	3.1	3.2	20.4	20.7	25.4	27.1	3969	9.1	71.7	3.3	82	68
最小值	2.1	2.1	5.8	6.0	15.0	17.8	1545	5.7	53.7	1.7	49	50
平均	2.4	2.6	10.9	11.7	20.8	22.3	2559	7.1	63.8	2.5	62	55