HJ/T76-2017

烟气连续监测日平均值月报表

排放源名称：深能洪湾电厂

排放源编号：3#锅炉

监测月份：2023 年 2 月

日期	颗粒物			SO2			NOx			CO2	流量	O2	温度	水分	负荷	备注
	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	%	X1000 Nm3/d	%	℃	含量%	MW	
1 日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	20	1		停机备用
2 日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	20	1		停机备用
3 日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	20	1		停机备用
4 日	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	21	18	1		停机备用
5 日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	19	1		停机备用
6 日	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	21	20	1		停机备用
7 日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	2		停机备用
8 日	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	21	20	1		停机备用
9 日	0.2808	0.3053	0.001	0.341	0.355	0.0011	6.8570	9.1762	0.1545	0	711.173	19	43	2		
10 日	0.2844	0.2894	0.004	0.165	0.168	0.0027	13.988	14.376	0.3458	0	1701.43	17	91	3		
11 日	0.3341	0.3351	0.000	0.285	0.2857	0.0000	1.0313	1.1808	0.0088	0	20.6204	21	64	2		机组连运
12 日	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	21	61	2		停机备用
13 日	0.3630	0.3830	0.003	0.196	0.205	0.0016	9.2988	10.398	0.2249	0	1048.89	19	76	3		
14 日	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	21	64	2		停机备用
15 日	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0	21	57	2		停机备用
16 日	0.2440	0.2566	0.001	1.445	1.523	0.0027	6.9236	8.7672	0.1281	0	627.614	20	64	2		
17 日	0.2393	0.2468	0.003	0.177	0.183	0.0022	8.3374	9.1623	0.1897	0	1379.63	18	86	3		
18 日	0.2469	0.2523	0.001	0.313	0.317	0.0010	4.3083	4.8427	0.0879	0	636.223	19	72	3		
19 日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	64	2		停机备用
20 日	0.2016	0.2115	0.001	0.691	0.700	0.0010	5.2940	6.6029	0.0989	0	642.972	19	71	2		
21 日	0.1926	0.1983	0.002	0.412	0.418	0.0019	6.8432	7.6220	0.1469	0	1218.77	18	83	3		
22 日	0.1816	0.1849	0.000	0.592	0.595	0.0010	4.7265	5.3824	0.0934	0	617.314	19	72	2		
23 日	0.1892	0.1928	0.000	0.311	0.315	0.0010	4.6462	5.3471	0.0888	0	663.920	19	77	3		
24 日	0.2012	0.2019	0.000	0.275	0.276	0.0001	0.7059	0.8290	0.0075	0	49.4793	21	67	2		
25 日	0.1565	0.1642	0.001	0.617	0.631	0.0067	9.0108	10.222	0.1966	0	1216.56	18	81	3		
26 日	0.1393	0.1440	0.001	0.191	0.199	0.0024	8.2277	9.1241	0.1815	0	1217.57	18	82	3		
27 日	0.1454	0.1503	0.001	0.419	0.432	0.0034	8.5883	9.3816	0.1891	0	1263.74	18	84	3		
28 日	0.1592	0.1752	0.001	0.249	0.269	0.0024	7.4761	8.8126	0.1692	0	1278.84	18	83	3		
平均值	0.2277	0.2325	0.001	0.483	0.490	0.0011	4.0514	4.5859	0.0826	0	510.528	20	57	2		
最大值	0.3630	0.3830	0.004	1.852	1.851	0.0067	13.988	14.376	0.3458	0	1701.43	21	91	3		
最小值	0.1179	0.1178	0.000	0.165	0.168	0.0000	0.2834	0.2837	0	0	0	17	18	1		
样本数	28	28	28	28	28	28	28	28	28	2	28	28	28	28		
月排放总量 (t)			0.0279			0.0312					14294.79					

烟气月排放总量单位：x1000m3/m

上报单位（盖章）　　填报人：罗文挺　　审核：陈炯桢　　批准：　黄劲松　　报告日期：　2023 年 3 月 3 日

备注：停机备用时期的数据不计入统计。

HJ/T76-2017

烟气连续监测日平均值月报表

排放源名称：深能洪湾电厂

排放源编号：4#锅炉　　监测月份：2023 年 2 月

日期	颗粒物			SO2			NOx			CO2	流量	O2	温度	水分	负荷	备注
	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	%	X1000 Nm3/d	%	℃	含量%	MW	
1 日	0	0	0	2	2	0	1	1	0	0	0	21	21	1		停机备用
2 日	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	21	21	1		停机备用
3 日	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	21	20	1		停机备用
4 日	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	21	19	1		停机备用
5 日	0	0	0	2	2	0	1	1	0	0	0	21	20	1		停机备用
6 日	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	21	21	1		停机备用
7 日	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	21	21	1		停机备用
8 日	0	0	0	2	2	0	1	1	0	0	0	21	21	1		停机备用
9 日	0	0	0	2	2	0	1	1	0	0	0	21	21	1		停机备用
10 日	0	0	0	2	2	0	1	1	0	0	0	21	22	1		停机备用
11 日	0	0	0	2	2	0	1	1	0	0	0	21	21	1		停机备用
12 日	0	0	0	2	2	0	1	1	0	0	0	21	22	1		停机备用
13 日	0	0	0	2	2	0	1	1	0	0	0	21	23	1		停机备用
14 日	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	21	20	1		停机备用
15 日	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	21	18	1		停机备用
16 日	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	21	18	1		停机备用
17 日	0	0	0	2	2	0	1	1	0	0	0	21	20	1		停机备用
18 日	0.0644	0.069	0.0003	0.748	0.778	0 012	6.597	9.645	0.1285	0	555.298	20	41	1		停机备用
19 日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	65	1		
20 日	0.0591	0.065	0.0009	0.460	0.504	0.003	9.204	11.06	0.2026	0	1435.55	18	86	2		停机备用
21 日	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	21	64	1		
22 日	0.0526	0.055	0.0003	0.459	0.500	0.001	4.304	5.593	0.0812	0	503.651	20	64	1		
23 日	0.0528	0.054	0.0003	0.854	0.877	0.001	5.150	6.544	0.0984	0	572.447	20	73	1		
24 日	0.0525	0.052	0.0000	1.185	1.187	0.000	1.681	1.788	0.0067	0	46.575	21	64	1		机组连运
25 日	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	21	51	1		停机备用
26 日	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	21	47	1		停机备用
27 日	0	0	0	2	2	0	1	1	0	0	0	21	43	1		停机备用
28 日	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	21	39	1		停机备用
平均值	0.0612	0.061	0.0001	1.280	1.285	0.000	1.752	2.027	0.0185	0	111.197	21	35	1		
最大值	0.0895	0.089	0.0009	2.282	2.283	0.003	9.204	11.06	0.2026	0	1435.55	21	86	2		
最小值	0.0466	0.046	0.0000	0.459	0.500	0.000	0.647	0.646	0.0000	0	0.000	18	18	1		
样本数	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28		
月排放总量			0.0018			0.007			0.5176		3113.52					

烟气月排放总量单位：x1000m3/m

上报单位（盖章）　　填报人：罗文挺　　审核：陈炯桢　　批准：　黄劲松　　报告日期：　2023 年 3 月 3 日

备注：停机备用时期的数据不计入统计。