

HJ/T76-2017

烟气连续监测日平均值月报表

排放源名称：深能洪湾电厂

排放源编号：3#锅炉

监测月份：2023 年 3 月

日期	颗粒物			SO2			NOx			CO2	流量	O2	温度	水分	负荷	备注
	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	%	X1000 Nm3/d	%	℃	含量%	MW	
1 日	0.168	0.179	0.002	0.26	0.28	0.00	9.4923	10.819	0.2299	0	1454.663	18	86	3		
2 日	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	21	67	2		停机备用
3 日	0.146	0.149	0.001	0.32	0.32	0.00	7.7294	8.6067	0.1602	0	1233.068	18	81	3		
4 日	0.146	0.154	0.001	0.26	0.27	0.00	7.5331	8.3444	0.1581	0	1390.256	18	86	3		
5 日	0.155	0.159	0.000	0.70	0.71	0.00	4.3251	5.5073	0.0862	0	534.5353	20	76	3		
6 日	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	21	69	2		停机备用
7 日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	63	1		停机备用
8 日	0.176	0.186	0.002	0.25	0.26	0.00	7.0578	8.3129	0.1596	0	1281.887	18	81	3		
9 日	0.177	0.182	0.002	0.19	0.20	0.00	6.4149	7.0224	0.1481	0	1249.066	18	81	3		
10 日	0.186	0.195	0.002	0.21	0.22	0.00	6.7451	7.6050	0.1506	0	1164.756	18	81	3		
11 日	0.189	0.201	0.002	0.25	0.26	0.00	5.5883	6.4527	0.1250	0	1390.718	18	86	3		
12 日	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	21	67	2		停机备用
13 日	0.169	0.176	0.002	0.30	0.31	0.00	7.7631	9.1570	0.1681	0	1212.413	18	82	3		
14 日	0.155	0.162	0.001	0.33	0.34	0.00	5.2805	5.9893	0.1208	0	1244.203	18	84	3		
15 日	0.199	0.210	0.002	0.43	0.44	0.00	6.2456	7.1702	0.1377	0	1355.178	18	87	3		
16 日	0.226	0.233	0.001	0.58	0.59	0.00	3.9126	4.6312	0.0811	0	580.6685	20	76	3		
17 日	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	21	65	3		停机备用
18 日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	60	2		停机备用
19 日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	55	2		停机备用
20 日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	53	2		停机备用
21 日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	46	2		停机备用
22 日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	41	2		停机备用
23 日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	38	2		停机备用
24 日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	37	2		停机备用
25 日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	33	2		停机备用
26 日	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	21	28	2		停机备用
27 日	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	21	25	2		停机备用
28 日	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	21	25	2		停机备用
29 日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	25	2		停机备用
30 日	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	21	25	2		停机备用
31 日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	22	2		停机备用
平均值	0.276	0.280	0.000	0.40	0.40	0.00	2.7689	3.1409	0.0557	0	454.5618	20	59	2		
最大值	0.485	0.486	0.002	0.70	0.71	0.00	9.4923	10.819	0.2299	0	1454.663	21	87	3		
最小值	0.141	0.141	0.000	0.19	0.20	0.00	0.2075	0.2076	0.0000	0	0.0000	18	22	1		
样本数	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31		
月排放 总量(t)			0.022			0.022			1.725		14091.42					

烟气月排放总量单位：x1000m3/m

上报单位（盖章） 填报人：罗文挺 审核：黄劲松 批准：张蕴峰 报告日期：2023 年 4 月 3 日

HJ/T76-2017

烟气连续监测日平均值月报表

排放源名称：深能洪湾电厂

排放源编号：4#锅炉

监测月份：2023 年 3 月

日期	颗粒物			SO ₂			NO _x			CO ₂	流量	O ₂	温度	水分	负荷	备注
	mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	t/d	mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	t/d	mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	t/d	%	X1000 Nm ³ /d	%	℃	含量%	MW	
1 日	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	21	37	1		停机备用
2 日	0	0	0	2	2	0	1	1	0	0	0	21	34	1		停机备用
3 日	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	21	31	1		停机备用
4 日	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	21	30	1		停机备用
5 日	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	21	29	1		停机备用
6 日	0.049	0.055	0.0007	0.62	0.657	0.003	9.3583	11.83	0.2089	0	1471.632	18	76	2		
7 日	0.048	0.051	0.0007	0.61	0.630	0.003	8.7105	9.626	0.1993	0	1512.727	17	89	3		
8 日	0.050	0.051	0.0002	0.92	0.950	0.001	3.7216	4.552	0.0641	0	402.6307	20	71	1		
9 日	0.052	0.055	0.0009	0.44	0.459	0.003	9.8378	10.96	0.2301	0	1649.624	17	89	3		
10 日	0.052	0.055	0.0007	0.73	0.761	0.002	7.7544	8.559	0.1659	0	1365.589	18	87	3		
11 日	0.052	0.054	0.0008	0.48	0.501	0.003	7.2399	8.034	0.1587	0	1506.490	17	89	3		
12 日	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	21	60	1		停机备用
13 日	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	21	54	1		停机备用
14 日	0	0	0	2	2	0	1	1	0	0	0	21	51	1		停机备用
15 日	0.054	0.060	0.0008	0.96	1.069	0.003	8.2268	10.69	0.1765	0	1382.381	18	81	3		
16 日	0.054	0.056	0.0002	0.68	0.722	0.001	4.0707	5.226	0.0701	0	398.2851	20	72	1		
17 日	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	21	61	1		停机备用
18 日	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	21	56	1		停机备用
19 日	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	21	50	1		停机备用
20 日	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	21	47	1		停机备用
21 日	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	21	43	1		停机备用
22 日	0.068	0.071	0.0006	0.43	0.473	0.001	7.2607	7.851	0.0967	0	876.7307	17	85	3		
23 日	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	21	64	1		停机备用
24 日	0.072	0.077	0.0008	0.53	0.612	0.003	7.6794	9.032	0.1691	0	1194.993	18	84	3		
25 日	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	21	64	1		停机备用
26 日	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	21	51	1		停机备用
27 日	0	0	0	2	2	0	1	1	0	0	0	21	45	1		停机备用
28 日	0	0	0	2	2	0	1	1	0	0	0	21	43	1		停机备用
29 日	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	21	39	1		停机备用
30 日	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	21	36	1		停机备用
31 日	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	21	33	1		停机备用
平均值	0.064	0.065	0.0002	1.08	1.102	0.000	3.0272	3.430	0.0497	0	379.3899	20	57	1		
最大值	0.115	0.115	0.0009	2.06	2.067	0.003	9.8378	11.83	0.2301	0	1649.624	21	89	3		
最小值	0.048	0.051	0.0000	0.43	0.459	0.000	0.7335	0.734	0.0000	0	0.0000	17	29	1		
样本数	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31		
月排放 总量(t)			0.0059			0.0249			1.4427		10884.36					

烟气月排放总量单位：x1000m³/m

上报单位（盖章）： 填报人：罗文挺 审核：黄劲松 批准：张蕴峰

报告日期：2023 年 4 月 3 日