

烟气排放连续监测日平均值月报表

排放源名称:

深圳市东部电力有限公司

排放源编号:

#1机

监测日期：	2023年
-------	-------

04月

时间	颗粒物			SO2			NOX			标态流量	02	温度	湿度	状态
	实测值 mg/m3	折算值 mg/m3	排放量 t/d	实测值 mg/m3	折算值 mg/m3	排放量 t/d	实测值 mg/m3	折算值 mg/m3	排放量 t/d	*10 ⁴ m3/d	%	℃	%	
2023年4月1日	0.10	0.16	0.0028	0.08	0.08	0.0022	14.17	12.75	0.3724	2805.07	16.23	74.76	6.45	停炉
2023年4月2日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0017	11.33	20.44	30.15	1.94	
2023年4月3日	0.10	0.10	0.0024	0.10	0.10	0.0025	15.19	14.18	0.3639	2459.12	16.78	65.76	5.74	
2023年4月4日	0.10	0.12	0.0011	0.12	0.12	0.0013	13.79	13.74	0.1481	1012.34	18.95	49.33	4.51	
2023年4月5日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	20.38	31.88	3.19	停炉
2023年4月6日	0.10	0.11	0.0032	0.23	0.44	0.0153	14.69	15.36	0.4785	3066.32	16.31	75.04	8.15	停炉
2023年4月7日	0.10	0.09	0.0024	0.11	0.10	0.0029	14.29	12.96	0.3585	2652.95	16.22	69.76	6.26	
2023年4月8日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	20.21	45.64	1.24	
2023年4月9日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	20.23	44.55	0.95	
2023年4月10日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	20.25	32.01	1.02	停炉
2023年4月11日	0.10	0.09	0.0034	0.11	0.10	0.0039	16.16	14.92	0.5687	3792.55	15.35	79.26	8.15	
2023年4月12日	0.10	0.09	0.0040	0.13	0.11	0.0050	15.20	13.05	0.5950	4560.45	14.01	89.58	10.05	
2023年4月13日	0.10	0.09	0.0043	0.24	0.56	0.0271	15.35	13.15	0.6125	4655.94	14.07	89.81	9.35	
2023年4月14日	0.10	0.09	0.0037	0.08	0.07	0.0028	15.19	13.53	0.5521	4071.91	14.26	86.88	9.81	
2023年4月15日	0.10	0.08	0.0036	0.09	0.08	0.0036	15.05	13.09	0.5670	4308.16	14.11	87.49	9.86	
2023年4月16日	0.10	0.09	0.0035	0.09	0.08	0.0032	14.19	12.82	0.4867	3798.54	14.36	85.38	9.72	
2023年4月17日	0.10	0.09	0.0026	0.09	0.08	0.0023	14.84	13.07	0.4000	3040.93	16.28	72.98	7.48	
2023年4月18日	0.11	0.10	0.0033	0.10	0.09	0.0031	14.86	13.00	0.4549	3469.92	15.77	78.55	8.48	
2023年4月19日	0.11	0.09	0.0044	0.11	0.09	0.0043	15.32	13.05	0.6314	4839.09	13.95	91.51	10.48	
2023年4月20日	0.10	0.09	0.0039	0.16	0.15	0.0066	15.26	15.68	0.6726	4168.16	14.30	87.32	10.17	
2023年4月21日	0.10	0.09	0.0036	0.07	0.06	0.0023	14.40	12.99	0.5054	3901.83	14.35	85.62	9.73	
2023年4月22日	0.10	0.09	0.0035	0.07	0.06	0.0024	14.58	13.21	0.4970	3769.58	14.37	85.09	9.04	
2023年4月23日	0.10	0.10	0.0024	0.08	0.07	0.0019	14.04	13.01	0.3472	2537.21	16.47	69.72	6.49	
2023年4月24日	0.10	0.10	0.0025	0.07	0.06	0.0017	14.58	13.29	0.3571	2662.98	16.24	71.39	6.74	
2023年4月25日	0.10	0.09	0.0027	0.08	0.07	0.0020	13.95	12.74	0.3768	2844.43	15.89	74.87	6.65	
2023年4月26日	0.10	0.10	0.0017	0.08	0.07	0.0012	15.21	13.74	0.2435	1750.91	17.66	59.35	3.77	
2023年4月27日	0.10	0.09	0.0024	0.23	0.38	0.0104	13.84	12.50	0.3423	2655.30	16.29	70.81	5.40	
2023年4月28日	0.10	0.08	0.0041	0.11	0.09	0.0047	15.71	13.09	0.6504	4968.25	13.80	91.35	7.85	
2023年4月29日	0.10	0.08	0.0040	0.12	0.10	0.0050	16.10	13.26	0.6602	4979.79	13.71	91.55	7.63	
2023年4月30日	0.00	0.00	0.0001	0.00	0.00	0.0001	0.00	0.00	0.0103	62.16	20.53	35.15	1.07	
平均值	0.10	0.10	0.0025	0.11	0.13	0.0039	14.83	13.42	0.3751	2761.51	16.39	70.08	6.58	
最大值	0.16	0.16	0.0044	0.24	0.56	0.0271	16.16	15.68	0.6726	4979.79	20.53	91.55	10.48	
最小值	0.10	0.08	0.0000	0.07	0.06	0.0000	13.79	12.50	0.0000	0.00	13.71	30.15	0.95	
样本数	24.00	24.00	30.0000	24.00	24.00	30.0000	24.00	24.00	30.0000	30.00	30.00	30.00	30.00	
月排放总量(t)			0.0756			0.1179			11.2541	82845.224570				

烟气月排放总量单位: $\times 10^4 \text{ m}^3/\text{m}$

上报单位（盖章）：

单位负责人:

报告人:

报告日期:

2023 年 5 月 5 日

烟气排放连续监测日平均值月报表

排放源名称: 深圳市东部电力有限公司

排放源编号: #2机

监测日期: 2023年 04月

时间	颗粒物			SO2			NOX			标态流量	O2	温度	湿度	状态
	实测值 mg/m3	折算值 mg/m3	排放量 t/d	实测值 mg/m3	折算值 mg/m3	排放量 t/d	实测值 mg/m3	折算值 mg/m3	排放量 t/d	*10 ⁴ m3/d	%	℃	%	
2023年4月1日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	20.91	21.01	1.07	检修
2023年4月2日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	20.94	20.72	1.20	检修
2023年4月3日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	20.92	21.00	1.09	检修
2023年4月4日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	21.04	22.48	1.59	检修
2023年4月5日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	21.09	23.14	1.93	检修
2023年4月6日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	21.13	24.78	2.11	检修
2023年4月7日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	20.91	23.12	1.15	检修
2023年4月8日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	20.87	21.97	0.95	检修
2023年4月9日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	20.88	21.04	0.94	检修
2023年4月10日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	20.89	22.68	1.04	检修
2023年4月11日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	21.02	24.64	1.55	检修
2023年4月12日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	21.06	24.90	1.75	检修
2023年4月13日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	20.95	24.16	1.39	检修
2023年4月14日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	20.99	24.80	1.71	检修
2023年4月15日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	21.01	27.97	1.70	检修
2023年4月16日	1.30	2.92	0.0264	0.18	0.49	0.0045	18.01	34.83	0.4612	695.11	20.63	53.58	2.64	点火试验
2023年4月17日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	21.13	56.90	2.17	停炉
2023年4月18日	0.04	0.05	0.0010	0.12	0.13	0.0028	13.77	15.02	0.3174	1917.62	18.08	75.31	5.65	燃烧调整
2023年4月19日	0.10	0.09	0.0017	0.14	0.13	0.0023	12.66	11.90	0.2171	1547.77	18.81	58.50	4.69	燃烧调整
2023年4月20日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	21.11	33.58	2.06	停炉
2023年4月21日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	21.13	31.45	2.03	停炉
2023年4月22日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	21.05	28.60	1.56	停炉
2023年4月23日	0.04	0.05	0.0013	0.08	0.09	0.0025	12.71	14.58	0.3962	2618.49	16.96	71.06	5.91	
2023年4月24日	0.04	0.04	0.0011	0.07	0.07	0.0018	11.04	11.02	0.3010	2459.32	17.00	72.22	6.03	
2023年4月25日	0.04	0.05	0.0011	0.09	0.09	0.0022	12.53	12.20	0.3159	2420.65	17.02	72.42	5.71	
2023年4月26日	0.01	0.01	0.0000	0.04	0.05	0.0001	4.39	5.35	0.0084	35.99	20.88	33.13	1.09	停炉
2023年4月27日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	20.96	30.63	1.24	停炉
2023年4月28日	0.05	0.04	0.0018	0.12	0.11	0.0051	14.86	13.25	0.6089	4620.77	14.19	95.13	8.91	
2023年4月29日	0.04	0.04	0.0016	0.12	0.11	0.0048	14.51	12.87	0.5736	4438.67	14.25	94.08	9.30	
2023年4月30日	0.04	0.04	0.0014	0.14	0.13	0.0046	13.63	13.00	0.4623	3524.29	15.04	88.46	7.69	
平均值	0.05	0.05	0.0013	0.11	0.11	0.0010	13.22	12.98	0.1221	809.29	19.76	41.45	2.93	
最大值	0.10	0.09	0.0264	0.14	0.13	0.0051	14.86	15.02	0.6089	4620.77	21.13	95.13	9.30	
最小值	0.00	0.00	0.0000	0.07	0.07	0.0000	11.04	11.02	0.0000	0.00	14.19	20.72	0.94	
样本数	8.00	8.00	30.0000	8.00	8.00	30.0000	8.00	8.00	30.0000	30.00	30.00	30.00	30.00	
月排放总量 (t)			0.0375			0.0307			3.6619	24278.686283				

烟气月排放总量单位: *10⁸/m

上报单位 (盖章):

单位负责人: 刘一璠

报告人: 陈新强

报告日期: 2023 年 5 月 5 日

烟气排放连续监测日平均值月报表

排放源名称:		深圳市东部电力有限公司												
排放源编号:		#3机												
		监测日期: 2023年 04月												
时间	颗粒物			SO2			NOX			标态流量	O2	温度	湿度	状态
	实测值 mg/m3	折算值 mg/m3	排放量 t/d	实测值 mg/m3	折算值 mg/m3	排放量 t/d	实测值 mg/m3	折算值 mg/m3	排放量 t/d	*10 ⁴ m3/d	%	℃	%	
2023年4月1日	0.07	0.07	0.0021	0.10	0.10	0.0030	12.55	12.06	0.3653	2757.82	16.73	70.85	6.30	
2023年4月2日	0.04	0.05	0.0001	0.06	0.07	0.0001	7.22	7.73	0.0120	85.49	20.92	32.77	2.94	停炉
2023年4月3日	0.08	0.08	0.0016	0.12	0.12	0.0025	13.36	13.85	0.2923	1993.72	17.77	61.84	5.42	
2023年4月4日	0.07	0.07	0.0026	0.11	0.10	0.0037	12.24	11.72	0.4326	3425.36	15.66	79.82	7.84	
2023年4月5日	0.03	0.04	0.0001	0.06	0.06	0.0001	7.30	8.23	0.0125	70.22	21.07	35.34	3.52	停炉
2023年4月6日	0.08	0.08	0.0022	0.25	0.61	0.0184	14.03	14.09	0.4126	2857.80	16.88	72.93	7.83	
2023年4月7日	0.07	0.08	0.0025	0.11	0.11	0.0038	12.80	12.23	0.4204	3252.12	15.81	79.48	6.58	
2023年4月8日	0.01	0.02	0.0000	0.02	0.03	0.0000	3.37	4.27	0.0066	25.44	20.94	40.81	1.93	停炉
2023年4月9日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	21.05	34.96	2.28	停炉
2023年4月10日	0.08	0.09	0.0009	0.11	0.13	0.0015	16.66	20.08	0.2185	1065.58	19.40	61.87	4.05	
2023年4月11日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	21.21	35.16	3.16	停炉
2023年4月12日	0.07	0.07	0.0022	0.13	0.13	0.0040	13.93	13.91	0.4248	3009.97	16.55	75.10	7.84	
2023年4月13日	0.07	0.07	0.0015	0.17	0.16	0.0037	13.53	12.75	0.2910	1995.64	18.18	60.11	5.53	
2023年4月14日	0.07	0.07	0.0024	0.16	0.15	0.0052	12.82	12.44	0.4148	3173.39	16.12	78.16	7.84	
2023年4月15日	0.07	0.07	0.0020	0.20	0.18	0.0057	13.02	11.98	0.3720	2831.28	16.66	73.07	7.03	
2023年4月16日	0.01	0.02	0.0000	0.04	0.05	0.0001	2.80	3.36	0.0051	30.46	21.08	38.65	3.26	停炉
2023年4月17日	0.07	0.07	0.0021	0.21	0.20	0.0062	14.29	13.78	0.4122	2923.14	16.70	73.18	7.47	
2023年4月18日	0.07	0.07	0.0024	0.21	0.19	0.0065	12.77	11.62	0.4042	3214.71	16.27	77.07	7.96	
2023年4月19日	0.08	0.07	0.0033	0.21	0.19	0.0088	14.63	12.75	0.5979	4688.36	14.12	90.75	9.82	
2023年4月20日	0.08	0.07	0.0032	0.32	0.31	0.0175	14.91	13.02	0.6124	4701.14	14.24	90.63	9.72	
2023年4月21日	0.08	0.07	0.0029	0.16	0.15	0.0060	13.88	13.10	0.5114	3895.46	14.65	86.89	9.06	
2023年4月22日	0.08	0.08	0.0002	0.18	0.18	0.0006	13.35	13.37	0.0423	292.80	20.60	36.49	3.35	
2023年4月23日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	21.17	31.28	3.17	停炉
2023年4月24日	0.07	0.08	0.0019	0.20	0.22	0.0055	15.53	16.98	0.4280	2458.04	17.07	70.14	7.17	
2023年4月25日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	21.15	33.83	3.16	停炉
2023年4月26日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	21.05	31.49	2.63	停炉
2023年4月27日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	21.21	31.59	2.88	停炉
2023年4月28日	0.08	0.07	0.0033	0.23	0.22	0.0098	15.22	15.09	0.6650	4565.48	14.53	92.10	9.55	
2023年4月29日	0.06	0.09	0.0004	0.18	0.23	0.0014	11.79	15.30	0.0937	478.78	20.64	46.51	4.34	
2023年4月30日	0.07	0.07	0.0021	0.20	0.20	0.0062	12.05	12.23	0.3744	2833.68	16.52	80.21	7.28	
平均值	0.07	0.07	0.0014	0.18	0.20	0.0040	13.67	13.62	0.2607	1887.53	18.20	60.10	5.70	
最大值	0.08	0.09	0.0033	0.32	0.61	0.0184	16.66	20.08	0.6650	4701.14	21.21	92.10	9.82	
最小值	0.06	0.07	0.0000	0.10	0.10	0.0000	11.79	11.62	0.0000	0.00	14.12	31.28	1.93	
样本数	20.00	20.00	30.0000	20.00	20.00	30.0000	20.00	20.00	30.0000	30.00	30.00	30.00	30.00	
月排放总量(t)			0.0420			0.1202			7.8223	56625.883170				
烟气月排放总量单位: *10 ⁴ m ³ /m														
上报单位(盖章)		单位负责人: 刘一璠				报告人: 陈海浩				报告日期:		2023年 5月 5日		