

排放源名称：深能洪湾电厂

排放源编号：3#锅炉

监测月份：2023 年 7 月

日期	颗粒物			SO2			NOx			CO2	流量	O2	温度	水分	负荷	备注
	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	%	X1000 Nm3/d	%	℃	含量%	MW	
1 日	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	21	32	3		停机备用
2 日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	30	2		停机备用
3 日	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	21	31	3		停机备用
4 日	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	21	30	3		停机备用
5 日	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	21	32	3		停机备用
6 日	0.438	0.48	0.0066	0.19	0.21	0.0031	11.85	13.64	0.2905	0	1571.1233	17	78	4		
7 日	0.474	0.48	0.0039	0.24	0.24	0.0016	5.836	6.309	0.1283	0	881.3299	19	81	4		
8 日	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	21	68	3		停机备用
9 日	0.469	0.49	0.0063	0.45	0.46	0.0023	7.413	8.532	0.1730	0	1334.7869	18	86	4		
10 日	0.467	0.50	0.0119	0.25	0.28	0.0064	16.30	17.49	0.4199	0	2538.4924	15	10	5		
11 日	0.440	0.49	0.0078	0.48	0.51	0.0046	8.178	9.308	0.1937	0	1785.1346	17	94	4		
12 日	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	21	73	3		停机备用
13 日	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	21	69	2		停机备用
14 日	0.397	0.42	0.0016	2.43	2.44	0.0006	5.646	7.006	0.0983	0	413.5526	20	71	3		
15 日	0.371	0.37	0.0012	1.01	1.01	0.0005	3.810	4.046	0.0598	0	301.5245	20	78	3		
16 日	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	21	66	2		停机备用
17 日	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	21	52	2		停机备用
18 日	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	21	47	3		停机备用
19 日	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	21	47	3		停机备用
20 日	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	21	43	3		停机备用
21 日	0.482	0.51	0.0078	0.33	0.34	0.0061	15.22	17.18	0.3764	0	1717.4907	17	83	4		
22 日	0.458	0.46	0.0001	0.71	0.71	0.0000	0.923	1.032	0.0067	0	23.7782	21	72	4		
23 日	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	21	68	3		停机备用
24 日	0.474	0.50	0.0040	0.68	0.69	0.0023	7.221	8.344	0.1579	0	823.9336	19	79	3		
25 日	0.429	0.43	0.0055	0.47	0.48	0.0079	11.48	11.90	0.2812	0	1335.5500	18	88	4		
26 日	0.356	0.36	0.0091	0.17	0.17	0.0044	19.95	20.38	0.5098	0	2553.7710	15	10	6		
27 日	0.319	0.33	0.0053	0.59	0.62	0.0072	16.25	17.68	0.4027	0	1694.7159	17	94	5		
28 日	0.294	0.32	0.0051	0.84	0.95	0.0197	15.90	18.06	0.3948	0	1779.5695	17	94	5		
29 日	0.482	0.51	0.0078	0.33	0.34	0.0061	15.22	17.18	0.3764	0	1417.4907	17	83	4		
30 日	0.458	0.46	0.0001	0.71	0.71	0.0000	0.923	1.032	0.0067	0	25.7782	21	72	4		
31 日	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	21	47	3		停机备用
平均值	0.427	0.43	0.0026	0.69	0.70	0.0023	6.120	6.685	0.1216	0	651.6524	19	69	3		
最大值	0.508	0.51	0.0119	2.43	2.44	0.0197	23.09	24.54	0.5098	0	2553.7710	21	10	6		
最小值	0.294	0.32	0.0000	0.16	0.17	0.0000	0.238	0.238	0.0000	0	0.0000	15	30	2		
样本数	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31		
月排放 总量(t)			0.0841			0.0728			3.876		20198.02					

HJ/T76-2017

烟气连续监测日平均值月报表

排放源名称：深能洪湾电

排放源编号：4#锅炉

监测月份：2023 年 7 月

日期	颗粒物			SO2			NOx			CO2	流量	O2	温度	水分	负荷	备注
	mg/Nm3	折算mg/Nm3	t/d	mg/Nm3	折算mg/Nm3	t/d	mg/Nm3	折算mg/Nm3	t/d	%	X1000Nm3/d	%	℃	含量%	MW	
1 日	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	21	59	2		停机备用
2 日	0	0	0	2	2	0	1	1	0	0	0	21	52	2		停机备用
3 日	0	0	0	2	2	0	1	1	0	0	0	21	52	2		停机备用
4 日	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	21	47	2		停机备用
5 日	0.09	0.10	0.0008	0.9	1.099	0.0028	3.10	4.37	0.0548	0	945.5774	19	72	3		
6 日	0.09	0.09	0.0000	1.8	1.866	0.0002	1.33	1.45	0.0053	0	16.3002	21	70	2		
7 日	0.09	0.09	0.0012	1.6	1.728	0.0040	4.14	5.13	0.0858	0	1322.1122	18	87	3		
8 日	0.09	0.09	0.0000	1.6	1.689	0.0005	1.37	1.44	0.0048	0	40.9779	21	73	2		
9 日	0	0	0	2	2	0	1	1	0	0	0	21	67	2		停机备用
10 日	0.08	0.09	0.0013	0.9	1.101	0.0045	10.9	12.5	0.2676	0	1596.8867	18	89	3		
11 日	0.08	0.08	0.0012	0.6	0.693	0.0035	8.40	9.45	0.1934	0	1471.3656	18	91	4		
12 日	0.08	0.08	0.0000	0.9	1.015	0.0006	1.37	1.42	0.0054	0	19.7635	21	70	2		
13 日	0.07	0.08	0.0000	2.5	3.039	0.0040	0.82	0.83	0.0003	0	19.2483	21	59	2		
14 日	0.07	0.07	0.0004	0.8	0.907	0.0012	4.84	5.81	0.0943	0	496.1749	20	65	2		
15 日	0.07	0.07	0.0002	0.8	0.828	0.0009	3.06	3.20	0.0503	0	327.3301	20	78	2		
16 日	0	0	0	2	2	0	1	1	0	0	0	21	65	2		停机备用
17 日	0	0	0	2	2	0	1	1	0	0	0	21	51	2		停机备用
18 日	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	21	48	2		停机备用
19 日	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	21	46	2		停机备用
20 日	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	21	44	2		停机备用
21 日	0.08	0.09	0.0011	0.8	1.012	0.0039	5.77	7.72	0.1215	0	1371.9050	18	80	3		
22 日	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	21	68	2		停机备用
23 日	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	21	63	2		停机备用
24 日	0.07	0.08	0.0008	0.8	0.923	0.0030	7.19	8.37	0.1612	0	1108.3219	18	80	3		
25 日	0.07	0.07	0.0011	0.4	0.500	0.0034	11.0	12.0	0.2610	0	1484.7350	18	90	4		
26 日	0.07	0.07	0.0018	0.1	0.206	0.0050	17.2	18.1	0.4377	0	2540.1804	15	10	5		
27 日	0.06	0.07	0.0011	0.8	1.022	0.0048	12.4	13.5	0.3021	0	1588.5076	17	94	4		
28 日	0.06	0.07	0.0012	0.6	0.714	0.0038	13.1	14.5	0.3206	0	1808.4082	17	96	4		
29 日	0.06	0.07	0.0016	0.1	0.204	0.0047	15.1	15.8	0.3678	0	2415.0520	16	10	5		
30 日	0.07	0.07	0.0000	1.7	1.774	0.0002	1.10	1.17	0.0072	0	41.9334	21	67	2		
31 日	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	21	63	2		停机备用
平均值	0.08	0.08	0.0004	1.2	1.263	0.0016	4.34	4.81	0.0884	0	600.4768	20	71	2		
最大值	0.09	0.10	0.0018	2.5	3.039	0.0050	17.2	18.1	0.4377	0	2540.1804	21	10	5		
最小值	0.06	0.07	0.0000	0.1	0.204	0.0000	0.82	0.83	0.0000	0	0.0000	15	44	2		
样本数	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	3		
月排放总量(t)			0.0139			0.0509			2.7412		18614.7802					

烟气月排放总量单位：x1000m3/m

上报单位（盖章）

填报人：罗文挺

审核：黄劲松

批准：张蕴峰

报告日期：2023 年 8 月 2 日