

HJ/T76-2017

烟气连续监测日平均值月报表

排放源名称：深能洪湾电厂

排放源编号：3#锅炉

监测月份：2023年11月

日期	颗粒物						NOx			CO2	流量	O2	温度	水分	负荷	备注
	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	%	X1000 Nm3/d	%	℃	含量%	MW	
1日	0.428	0.43	0.0057	0.74	0.75	0.0104	12.18	12.82	0.3040	0	1396.9175	18	87	4	0.4	
2日	0.420	0.42	0.0059	0.35	0.36	0.0048	13.20	13.78	0.3270	0	1446.6180	18	89	4	0.4	
3日	0.431	0.44	0.0066	0.51	0.52	0.0071	14.04	14.69	0.3463	0	1577.5518	17	91	4	0.4	
4日	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	21	70	3	0	停机备用
5日	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	21	68	2	0	停机备用
6日	0.426	0.44	0.0058	0.68	0.69	0.0027	13.03	14.13	0.2957	0	1410.2156	18	85	4	0.4	
7日	0.373	0.38	0.0048	0.26	0.26	0.0021	11.28	12.07	0.2609	0	1325.5154	18	87	4	0.3	
8日	0	0	0	2	2	0	1	1	0	0	0	21	70	3	0	停机备用
9日	0.421	0.44	0.0038	0.22	0.23	0.0015	4.874	6.072	0.1016	0	974.4980	19	82	3	0.4	
10日	0.457	0.47	0.0032	0.63	0.64	0.0027	5.019	5.904	0.1060	0	751.6174	19	81	4	0.4	
11日	0.470	0.47	0.0022	0.55	0.56	0.0010	3.452	3.970	0.0685	0	638.8327	19	79	3	0.4	
12日	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	21	65	3	0	停机备用
13日	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	21	59	1	0	停机备用
14日	0.435	0.46	0.0020	0.83	0.85	0.0009	4.692	6.723	0.0973	0	598.3044	20	67	2	0.4	
15日	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	21	67	2	0	停机备用
16日	0	0	0	2	2	0	1	1	0	0	0	21	61	1	0	停机备用
17日	0.361	0.38	0.0017	4.53	4.54	0.0009	6.626	8.207	0.0904	0	561.6490	20	66	2	0.3	
18日	0.290	0.30	0.0021	0.33	0.33	0.0012	5.666	6.497	0.1178	0	786.8549	19	78	3	0.2	
19日	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	21	66	1	0	停机备用
20日	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	21	62	1	0	停机备用
21日	0.212	0.22	0.0020	0.68	0.70	0.0019	6.144	7.748	0.1293	0	1095.2885	18	79	3	0.2	
22日	0.240	0.24	0.0032	0.32	0.32	0.0021	10.56	11.25	0.2546	0	1361.6407	18	86	4	0.2	
23日	0.252	0.26	0.0035	0.75	0.76	0.0073	8.417	9.080	0.1954	0	1438.0747	17	87	4	0.2	
24日	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	21	67	2	0	停机备用
25日	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	21	63	1	0	停机备用
26日	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	21	61	1	0	停机备用
27日	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	21	54	1	0	停机备用
28日	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	21	48	1	0	停机备用
29日	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	21	42	2	0	停机备用
30日	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	21	39	2	0	停机备用
平均值	0.354	0.36	0.0018	1.00	1.01	0.0016	4.328	4.786	0.0898	0	512.1193	20	70	3	0.3	
最大值	0.495	0.49	0.0066	4.53	4.54	0.0104	14.04	14.69	0.3463	0	1577.5518	21	91	4	0.4	
最小值	0.212	0.22	0.0000	0.22	0.23	0.0000	0.298	0.298	0.0000	0	0.0000	17	39	1	0.2	
样本数	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
月排放总量(t)			0.0526			0.0468			2.6949		15363.58					

烟气月排放总量单位：x1000m3/m

上报单位（盖章） 填报人：罗文挺 审核：黄劲松 批准：张蕴峰

报告日期：2023年12月2日

备注：停机备用时期的数据不计入统计。

烟气连续监测日平均值月报表

排放源名称：深能洪湾电厂

排放源编号：4#锅炉

监测月份：2023年11月

日期	颗粒物			SO2			NOx			CO2	流量	O2	温度	水分	负荷	备注
	mg/Nm3	折算mg/Nm3	t/d	mg/Nm3	折算mg/Nm3	t/d	mg/Nm3	折算mg/Nm3	t/d							
1日	0.075	0.083	0.000	1.148	1.1805	0.0022	5.8397	8.1493	0.1219	0	1050.1285	19	69	2		
2日	0.072	0.075	0.000	1.041	1.1013	0.0043	4.0409	4.5001	0.0799	0	1179.2301	18	86	3		
3日	0.067	0.070	0.001	0.477	0.5078	0.0061	5.1222	5.6502	0.1129	0	2010.1565	16	98	4		
4日	0	0	0	2	2	0	1	1	0	0	0	21	66	1	停机备用	
5日	0	0	0	2	2	0	1	1	0	0	8	20	62	1	停机备用	
6日	0.075	0.087	0.000	1.167	1.2783	0.0030	4.8646	5.8895	0.0982	0	976.2835	19	79	3		
7日	0.063	0.066	0.000	0.991	1.0520	0.0027	4.1559	4.7869	0.0784	0	1177.8339	18	86	3		
8日	0.063	0.065	0.000	2.144	2.2030	0.0031	8.0817	8.7554	0.1903	0	1276.5374	18	87	3		
9日	0.065	0.067	0.000	1.864	1.9486	0.0035	8.6855	9.3373	0.2087	0	1291.1082	18	87	3		
10日	0.066	0.069	0.001	1.677	1.7510	0.0040	10.3430	11.103	0.2574	0	1568.5637	17	93	3		
11日	0	0	0	3	3	0	1	1	0	0	0	21	64	1	停机备用	
12日	0	0	0	3	3	0	1	1	0	0	0	21	58	1	停机备用	
13日	0	0	0	2	2	0	1	1	0	0	0	21	50	1	停机备用	
14日	0	0	0	3	3	0	1	1	0	0	0	21	48	1	停机备用	
15日	0	0	0	2	2	0	1	1	0	0	0	21	45	1	停机备用	
16日	0	0	0	2	2	0	1	1	0	0	0	21	38	1	停机备用	
17日	0	0	0		3	0	1	1	0	0	0	21	33	1	停机备用	
18日	0	0	0	3	3	0	1	1	0	0	0	21	32	1	停机备用	
19日	0	0	0	3	3	0	1	1	0	0	0	21	32	1	停机备用	
20日	0	0	0	3	3	0	1	1	0	0	0	21	31	1	停机备用	
21日	0	0	0	3	3	0	1	1	0	0	0	21	30	1	停机备用	
22日	0	0	0	3	3	0	1	1	0	0	0	21	29	1	停机备用	
23日	0	0	0	2	2	0	3	2	0	0	0	21	29	1	停机备用	
24日	0	0	0	2	2	0	1	1	0	0	0	21	28	1	停机备用	
25日	0	0	0	2	2	0	1	1	0	0	0	21	27	1	停机备用	
26日	0	0	0	2	2	0	1	1	0	0	0	21	26	1	停机备用	
27日	0	0	0	2	2	0	1	1	0	0	0	21	26	1	停机备用	
28日	0.054	0.063	0.000	1.074	1.3069	0.0122	11.4422	14.545	0.2651	0	1424.5997	18	78	2		
29日	0	0	0	2	2	0	1	1	0	0	0	21	72	1	停机备用	
30日	0	0	0	2	2	0	1	1	0	0	0	21	64	1	停机备用	
平均值	0.062	0.063	0.000	2.134	2.1602	0.0014	2.7314	3.0324	0.0471	0	398.7550	20	55	1		
最大值	0.075	0.087	0.001	3.362	3.3631	0.0122	11.4422	14.545	0.2651	0	2010.1565	21	98	4		
最小值	0.050	0.050	0.000	0.477	0.5078	0.0000	0.6367	0.6357	0.0000	0	0.0000	16	26	1		
样本数	30	30	30	30	30	30	30	30	30	3	30	30	30	30		
月排放总量(t)			0.0079			0.0413			1.4131		11962.65					

烟气月排放总量单位：x1000m3/m

上报单位（盖章）： 填报人：罗文挺 审核：黄劲松 批准：张蕴峰

报告日期：2023年12月2日

备注：停机备用时期的数据不计入统计。