

HJ/T76-2017

烟气连续监测日平均值月报表

排放源名称：深能洪湾电厂

排放源编号：3#锅炉

监测月份：2024年01月

日期	颗粒物			SO2			NOx			CO2	流量	O2	温度	水分	负荷	备注
	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	%	X1000 Nm3/d	%	℃	含量%	MW	
1日	0.249	0.249	0.0000	1.29	1.295	0.0000	0.245	0.245	0.0000	0.	0.0000	21	64	1	0.2	停机备用
2日	0.230	0.243	0.0008	1.28	1.299	0.0009	5.083	6.775	0.1125	0.	585.2722	20	69	2	0.2	机组运行
3日	0.262	0.263	0.0000	0.96	0.962	0.0000	0.871	0.986	0.0061	0.	18.5398	21	63	2	0.2	机组运行
4日	0.241	0.241	0.0000	1.11	1.116	0.0000	0.364	0.364	0.0000	0.	0.0000	21	62	1	0.2	停机备用
5日	0.221	0.232	0.0009	0.92	0.930	0.0010	2.911	4.157	0.0577	0.	621.9440	20	71	2	0.2	机组运行
6日	0.257	0.257	0.0000	1.84	1.847	0.0000	0.912	0.912	0.0000	0.	0.0000	21	63	2	0.2	停机备用
7日	0.256	0.256	0.0000	0.87	0.876	0.0000	0.451	0.451	0.0000	0.	0.0000	21	61	1	0.2	停机备用
8日	0.272	0.272	0.0000	1.02	1.029	0.0000	0.417	0.417	0.0000	0.	0.0000	21	59	1	0.2	停机备用
9日	0.285	0.285	0.0000	0.69	0.694	0.0000	0.435	0.436	0.0000	0.	0.0000	21	51	1	0.2	停机备用
10日	0.287	0.287	0.0000	1.24	1.248	0.0000	0.679	0.679	0.0000	0.	0.0000	21	44	1	0.2	停机备用
11日	0.273	0.272	0.0000	2.49	2.496	0.0000	0.889	0.889	0.0000	0.	0.0000	21	40	1	0.2	停机备用
12日	0.286	0.286	0.0000	3.08	3.086	0.0000	2.157	2.158	0.0000	0.	0.0000	21	35	1	0.2	停机备用
13日	0.287	0.287	0.0000	1.18	1.186	0.0000	1.080	1.080	0.0000	0.	0.0000	21	31	1	0.2	停机备用
14日	0.261	0.261	0.0000	1.00	1.002	0.0000	0.376	0.376	0.0000	0.	0.0000	21	30	1	0.2	停机备用
15日	0.255	0.267	0.0000	1.75	1.761	0.0000	0.809	2.056	0.0000	0.	0.0000	21	29	1	0.2	停机备用
16日	0.264	0.264	0.0000	1.27	1.275	0.0000	0.600	0.599	0.0000	0.	0.0000	21	28	1	0.2	停机备用
17日	0.275	0.275	0.0000	1.31	1.311	0.0000	0.602	0.603	0.0000	0.	0.0000	21	29	1	0.2	停机备用
18日	0.296	0.296	0.0000	1.08	1.083	0.0000	0.707	0.706	0.0000	0.	0.0000	21	28	2	0.2	停机备用
19日	0.307	0.307	0.0000	1.69	1.696	0.0000	0.837	0.838	0.0000	0.	0.0000	21	28	1	0.3	停机备用
20日	0.324	0.324	0.0000	2.23	2.237	0.0000	0.890	0.891	0.0000	0.	0.0000	21	27	1	0.3	停机备用
21日	0.314	0.314	0.0000	2.91	2.914	0.0000	1.243	1.244	0.0000	0.	0.0000	21	24	1	0.3	停机备用
22日	0.302	0.302	0.0000	1.29	1.297	0.0000	0.307	0.308	0.0000	0.	0.0000	21	21	1	0.3	停机备用
23日	0.276	0.276	0.0000	2.17	2.170	0.0000	0.431	0.431	0.0000	0.	0.0000	21	14	1	0.2	机组运行
24日	0.283	0.283	0.0000	2.19	2.199	0.0000	2.679	2.681	0.0000	0.	0.0000	21	14	1	0.2	停机备用
25日	0.259	0.259	0.0000	3.77	3.779	0.0000	2.743	2.743	0.0000	0.	0.0000	21	14	1	0.2	停机备用
26日	0.243	0.243	0.0000	1.97	1.979	0.0000	1.377	1.376	0.0000	0.	0.0000	21	14	1	0.2	停机备用
27日	0.243	0.243	0.0000	1.62	1.621	0.0000	0.443	0.443	0.0000	0.	0.0000	21	14	1	0.2	停机备用
28日	0.268	0.268	0.0000	2.77	2.777	0.0000	1.068	1.069	0.0000	0.	0.0000	21	13	1	0.2	停机备用
29日	0.298	0.297	0.0000	2.22	2.225	0.0000	0.964	0.962	0.0000	0.	0.0000	21	14	1	0.2	停机备用
30日	0.328	0.328	0.0000	1.79	1.792	0.0000	0.422	0.423	0.0000	0.	0.0000	21	17	1	0.3	停机备用
31日	0.360	0.360	0.0000	1.16	1.168	0.0000	0.302	0.302	0.0000	0.	0.0000	21	21	2	0.3	停机备用
平均值	0.276	0.277	0.0001	1.68	1.689	0.0001	1.074	1.213	0.0057	0.	39.5405	21	35	1	0.2	
最大值	0.360	0.360	0.0009	3.77	3.779	0.0010	5.083	6.775	0.1125	0.	621.9440	21	71	2	0.3	
最小值	0.221	0.232	0.0000	0.69	0.694	0.0000	0.245	0.245	0.0000	0.	0.0000	20	13	1	0.2	
样本数	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	
月排放总量(t)			0.0017			0.0019			0.1764		1225.76					

烟气月排放总量单位：x1000m3/m

上报单位（盖章） 填报人：罗文挺 审核：乐强 批准：张蕴峰

报告日期：2024年2月2日

HJ/T76-2017

烟气连续监测日平均值月报表

排放源名称：深能洪湾电厂

排放源编号：4#锅炉

监测月份：2024年01月

日期	颗粒物			SO2			NOx			CO2	流量	O2	温度	水分	负荷	备注
	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	mg/N m3	折算 mg/Nm3	t/d	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	%	X1000 Nm3/d	%	℃	含量 %	MW	
1日	0.066	0.066	0.0000	3.4	3.4708	0.0000	0.733	0.7339	0.0000	0.0	0.0000	21	22	1	0	停机检修
2日	0.062	0.062	0.0000	2.4	2.4242	0.0000	0.803	0.8040	0.0000	0.0	0.0000	21	21	1	0	停机检修
3日	0.061	0.061	0.0000	2.0	2.0398	0.0000	1.030	1.0309	0.0000	0.0	0.0000	21	20	1	0	停机检修
4日	0.057	0.057	0.0000	2.3	2.3869	0.0000	0.736	0.7365	0.0000	0.0	0.0000	21	18	1	0	停机检修
5日	0.058	0.058	0.0000	1.4	1.4658	0.0000	0.674	0.6744	0.0000	0.0	0.0000	21	20	1	0	停机检修
6日	0.062	0.062	0.0000	0.5	0.5756	0.0000	0.269	0.2688	0.0000	0.0	0.0000	21	21	1	0	停机检修
7日	0.061	0.061	0.0000	2.9	2.9841	0.0000	0.663	0.6614	0.0000	0.0	0.0000	21	21	1	0	停机检修
8日	0.062	0.062	0.0000	6.9	6.9177	0.0000	0.750	0.7490	0.0000	0.0	0.0000	21	21	1	0	停机检修
9日	0.063	0.063	0.0000	6.2	6.2981	0.0000	2.580	2.5784	0.0000	0.0	0.0000	21	22	1	0	停机检修
10日	0.064	0.064	0.0000	1.4	1.4680	0.0000	6.035	6.0334	0.0000	0.0	0.0000	21	22	1	0	停机检修
11日	0.062	0.062	0.0000	0.1	0.1953	0.0000	7.636	7.6362	0.0000	0.0	0.0000	21	21	1	0	停机检修
12日	0.062	0.062	0.0000	0.1	0.1981	0.0000	7.471	7.4708	0.0000	0.0	0.0000	21	21	1	0	停机检修
13日	0.063	0.063	0.0000	0.1	0.1953	0.0000	9.132	9.1328	0.0000	0.0	0.0000	21	21	1	0	停机检修
14日	0.060	0.060	0.0000	0.1	0.1953	0.0000	8.698	8.6979	0.0000	0.0	0.0000	21	22	1	0	停机检修
15日	0.059	0.059	0.0000	1.5	1.5258	0.0000	5.223	5.2240	0.0000	0.0	0.0000	21	22	1	0	停机检修
16日	0.058	0.058	0.0000	0.3	0.3254	0.0000	0.206	0.2062	0.0000	0.0	0.0000	21	21	1	0	停机检修
17日	0.059	0.058	0.0000	0.3	0.3223	0.0000	0.144	0.1450	0.0000	0.0	0.0000	21	20	1	0	停机检修
18日	0.062	0.061	0.0000	0.3	0.3240	0.0000	0.151	0.1476	0.0000	0.0	0.0000	21	22	1	0	停机检修
19日	0.063	0.063	0.0000	0.4	0.4141	0.0000	0.194	0.1952	0.0000	0.0	0.0000	21	22	1	0	停机检修
20日	0.066	0.066	0.0000	0.2	0.2114	0.0000	0.503	0.5032	0.0000	0.0	0.0000	21	22	1	0	停机检修
21日	0.063	0.063	0.0000	0.5	0.5012	0.0000	0.316	0.3165	0.0000	0.0	0.0000	21	20	1	0	停机检修
22日	0.059	0.059	0.0000	1.1	1.1692	0.0000	0.107	0.1072	0.0000	0.0	0.0000	21	17	1	0	停机检修
23日	0.052	0.052	0.0000	3.7	3.7067	0.0000	0.489	0.4896	0.0000	0.0	0.0000	21	11	1	0	停机检修
24日	0.053	0.053	0.0000	3.9	3.9615	0.0000	0.888	0.8888	0.0000	0.0	0.0000	21	11	1	0	停机检修
25日	0.052	0.052	0.0000	4.2	4.2707	0.0000	0.762	0.7629	0.0000	0.0	0.0000	21	13	1	0	停机检修
26日	0.051	0.051	0.0000	2.6	2.6803	0.0000	0.509	0.5090	0.0000	0.0	0.0000	21	14	1	0	停机检修
27日	0.050	0.050	0.0000	0.7	0.7530	0.0000	0.463	0.4642	0.0000	0.0	0.0000	21	14	1	0	停机检修
28日	0.050	0.050	0.0000	0.6	0.6827	0.0000	0.741	0.7413	0.0000	0.0	0.0000	21	13	1	0	停机检修
29日	0.056	0.056	0.0000	0.5	0.5602	0.0000	0.488	0.4889	0.0000	0.0	0.0000	21	15	1	0	停机备用
30日	0.063	0.063	0.0000	0.3	0.3223	0.0000	0.130	0.1312	0.0000	0.0	0.0000	21	17	1	0	停机备用
31日	0.066	0.066	0.0000	0.2	0.2883	0.0000	0.229	0.2288	0.0000	0.0	0.0000	21	21	1	0	停机检修
平均值	0.059	0.059	0.0000	1.7	1.7043	0.0000	1.895	1.8954	0.0000	0.0	0.1802	21	19	1	0	
最大值	0.066	0.066	0.0000	6.9	6.9177	0.0000	9.132	9.1328	0.0000	0.0	3.3687	21	22	1	0	
最小值	0.050	0.050	0.0000	0.1	0.1953	0.0000	0.107	0.1072	0.0000	0.0	0.0000	21	11	1	0	
样本数	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	3	
月排放 总量(t)			0.0000			0.0000			0.0000		0.0000					

烟气月排放总量单位：x1000m3/m

上报单位（盖章）

填报人：罗文挺

审核：乐强

批准：

张蕴峰

报告日期：2024年2月2日