深圳妈湾电力有限公司2024年1月#1烟囱烟气数据

浓度单位（mg/Nm³）　　烟气量单位 万立方米/天

日期	#1烟囱排放口										机组负荷率（%）	
	颗粒物		二氧化硫		氮氧化物		烟气量	氧量%	温度℃	湿度%	#1机组	#2机组
	标态	折算	标态	折算	标态	折算						
1	2.6	2.9	3.9	4.2	23.9	25.9	1926	7.1	63.5	3.3	机组停运	54
2	3.2	3.2	11.1	11.0	26.9	26.8	2411	6.0	66.9	3.9	机组停运	78
3	4.3	4.4	12.6	12.7	28.3	29.1	2540	6.4	68.2	4.2	机组停运	84
4	3.3	3.4	10.1	10.4	24.9	25.9	2495	6.6	66.4	3.6	机组停运	81
5	3.9	4.1	16.2	17.0	24.2	25.6	2522	6.9	66.0	3.9	机组停运	80
6	3.7	3.9	14.4	15.3	26.6	28.3	2483	7.0	66.5	4.0	机组停运	78
7	2.9	3.2	9.9	10.9	24.5	27.3	2292	7.6	65.3	3.8	机组停运	68
8	2.8	3.1	10.5	11.5	24.4	26.9	2320	7.5	64.5	3.8	机组停运	70
9	3.5	3.7	12.7	13.1	28.0	29.3	2486	6.8	67.5	4.3	机组停运	80
10	4.8	5.1	6.6	7.1	24.6	26.6	2422	7.2	65.7	4.1	机组停运	75
11	4.7	5.0	11.5	12.0	23.9	25.7	2412	7.2	64.5	3.8	机组停运	74
12	5.6	5.8	13.9	14.2	25.6	26.6	2503	6.7	65.0	4.0	机组停运	80
13	4.4	4.6	12.5	12.9	23.7	24.8	2388	6.8	64.5	3.9	机组停运	75
14	3.6	3.9	10.3	10.9	21.6	23.4	2237	7.2	63.3	3.7	机组停运	67
15	4.7	4.9	13.3	13.5	26.0	27.4	2452	6.8	65.4	4.0	机组停运	77
16	3.4	4.0	12.2	13.5	24.6	28.3	2111	8.0	61.6	3.6	机组停运	60
17	3.2	3.7	11.8	13.0	25.5	28.9	2241	7.8	62.7	3.7	机组停运	65
18	4.0	4.3	10.1	10.7	26.4	28.8	2349	7.2	64.9	4.1	机组停运	71
19	3.5	3.9	10.3	11.3	26.0	29.0	2212	7.5	65.0	4.2	机组停运	66
20	3.6	3.8	11.1	11.6	27.1	29.3	2210	7.1	65.5	4.2	机组停运	68
21	2.6	3.0	8.0	8.9	25.0	28.8	2037	7.9	62.7	3.6	机组停运	57
22	3.4	3.7	9.5	10.3	25.4	28.1	2229	7.4	61.2	3.6	机组停运	66
23	5.1	5.4	11.5	12.0	26.8	28.6	2442	7.0	60.2	3.3	机组停运	75
24	4.8	5.1	13.0	13.4	26.3	27.9	2514	7.0	60.7	3.0	机组停运	81
25	4.8	5.2	6.7	7.1	23.7	25.6	2331	7.1	61.1	2.7	机组停运	73
26	4.2	5.6	3.6	4.6	22.8	31.5	1997	9.7	61.7	2.3	机组停运	1:30机组停运
27	烟囱停运											
28												
29												
30												
31												
最大值	5.6	5.8	16.2	17.0	28.3	31.5	2540	9.7	68.2	4.3	0	84
最小值	2.6	2.9	3.6	4.2	21.6	23.4	1926	6.0	60.2	2.3	0	54
平均	3.9	4.2	10.7	11.3	25.3	27.5	2329	7.2	64.2	3.7	0	72

深圳妈湾电力有限公司2024年1月#2烟囱烟气数据

浓度单位（mg/Nm³）　　烟气量单位 万立方米/天

日期	#2烟囱排放口										机组负荷率（%）	
	颗粒物		二氧化硫		氮氧化物		烟气量	氧量%	温度℃	湿度%	#3机组	#4机组
	标态	折算	标态	折算	标态	折算						
1	2.2	2.4	7.4	7.8	21.2	22.7	1808	7.0	64.8	2.9	机组停运	59
2	2.5	2.4	19.7	18.7	27.9	26.5	2507	5.2	70.9	3.7	机组停运	87
3	2.7	2.6	17.9	17.3	26.4	25.6	2459	5.6	72.1	3.8	机组停运	89
4	2.8	2.8	16.4	16.7	24.1	24.6	2282	6.3	69.6	3.5	机组停运	87
5	2.8	2.9	16.3	16.5	25.2	25.7	2244	6.3	70.5	3.5	机组停运	85
6	2.9	2.9	10.3	10.5	25.3	25.8	2259	6.3	72.0	3.6	机组停运	85
7	2.9	3.0	11.7	12.1	24.5	25.1	2001	6.4	72.5	3.7	机组停运	78
8	3.1	3.1	10.4	10.6	24.8	25.3	1992	6.3	72.4	3.7	机组停运	78
9	3.5	3.5	13.7	13.7	26.0	25.9	2113	6.0	73.9	4.0	机组停运	13：26机组停运
10	4.0	4.2	7.5	7.6	28.2	31.5	2017	6.5	72.2	3.8	机组停运	1：57并网发电
11	4.7	4.7	10.9	10.9	25.7	25.7	2085	6.0	71.3	3.8	机组停运	81
12	5.3	5.2	12.3	12.0	26.8	26.2	2135	5.7	72.6	4.0	机组停运	85
13	4.4	4.2	13.1	12.5	22.6	21.5	1938	5.3	74.6	4.1	机组停运	82
14	3.9	4.2	12.5	12.8	20.5	21.1	2065	6.5	71.2	3.7	机组停运	77
15	3.7	4.3	11.8	13.5	21.3	24.6	2703	7.9	67.9	3.7	机组停运	83
16	3.5	3.9	9.9	10.5	21.6	24.3	2022	7.4	70.2	3.5	机组停运	69
17	3.2	3.4	9.0	9.2	24.4	25.7	3118	6.7	71.2	3.5	12：00并网发电	76
18	3.1	3.0	9.7	9.4	24.5	23.7	4600	5.5	73.2	3.9	68	81
19	3.0	2.9	14.1	13.5	27.5	26.5	4819	5.4	73.3	4.2	77	79
20	3.0	2.9	16.5	16.0	26.7	25.9	4833	5.6	72.0	4.1	75	79
21	3.0	2.9	13.9	13.5	25.3	24.8	4594	5.7	72.8	3.8	72	73
22	3.0	2.9	15.0	14.5	23.1	22.8	4636	5.7	72.1	3.8	72	75
23	2.8	2.7	16.5	15.9	23.3	22.8	4940	5.7	69.7	3.7	79	80
24	2.8	2.7	18.2	17.2	23.4	22.2	5194	5.3	70.5	3.7	88	88
25	2.9	2.7	15.6	14.8	22.3	21.1	5121	5.6	70.9	3.4	85	86
26	2.9	2.8	18.3	17.6	21.9	21.3	5031	5.6	71.4	3.3	83	83
27	2.9	2.8	18.7	17.8	23.6	22.5	5188	5.3	71.6	3.3	87	87
28	2.8	2.7	13.7	13.1	22.2	21.3	5226	5.3	71.2	3.3	88	88
29	2.9	2.8	15.0	14.3	22.8	21.9	5154	5.4	71.8	3.2	86	86
30	2.8	2.7	13.9	13.3	23.6	22.8	4845	5.5	72.4	3.2	78	79
31	2.7	2.7	11.2	11.1	23.0	23.2	4567	6.0	71.7	3.1	65	65
最大值	5.3	5.2	19.7	18.7	28.2	31.5	5226	7.9	74.6	4.2	88	89
最小值	2.2	2.4	7.4	7.6	20.5	21.1	1808	5.2	64.8	2.9	65	59
平均	3.2	3.2	13.6	13.4	24.2	24.2	3435	6.0	71.4	3.6	79	80

深圳妈湾电力有限公司2024年1月#3烟囱烟气数据

浓度单位（mg/Nm³）　　烟气量单位 万立方米/天

日期	#3烟囱排放口										机组负荷率（%）	
	颗粒物		二氧化硫		氮氧化物		烟气量	氧量%	温度℃	湿度%	#5机组	#6机组
	标态	折算	标态	折算	标态	折算						
1	2.0	2.0	4.5	4.6	26.8	27.2	3421	6.2	65.9	2.7	46	46
2	2.1	1.9	18.6	16.9	27.2	25.1	4780	4.8	69.9	3.2	78	75
3	2.5	2.2	21.1	18.8	29.3	26.2	5289	4.2	71.4	3.5	92	90
4	2.7	2.4	22.2	19.9	27.3	24.6	4963	4.4	70.0	3.4	88	83
5	2.8	2.5	23.1	20.8	27.7	24.9	5007	4.3	71.0	3.4	86	85
6	2.8	2.5	20.0	18.0	27.4	24.8	4980	4.4	71.3	3.4	82	85
7	2.6	2.4	15.4	14.0	26.6	24.5	4511	4.7	70.5	3.3	78	74
8	2.7	2.4	19.6	17.8	27.0	24.8	4495	4.6	70.0	3.3	77	73
9	2.7	2.4	22.5	20.4	24.4	22.1	4753	4.5	71.7	3.6	88	81
10	2.4	2.2	10.6	9.7	23.5	21.6	4564	4.7	71.6	3.5	83	78
11	2.5	2.4	17.7	16.3	23.3	21.8	4556	5.0	70.5	3.5	82	77
12	2.8	2.6	20.3	18.6	24.7	22.8	4750	4.8	71.3	3.6	86	82
13	2.9	2.7	15.5	14.3	23.9	22.1	4526	4.8	70.7	3.5	82	79
14	2.6	2.4	13.6	12.7	27.2	25.7	4225	5.1	70.5	3.3	77	69
15	2.7	2.5	18.4	16.9	27.2	25.3	4598	4.9	71.3	3.5	83	78
16	2.7	2.6	11.0	10.4	25.9	25.2	3893	5.6	68.7	3.2	69	62
17	2.9	2.9	11.3	10.8	25.5	25.0	2233	5.7	67.6	3.2	74	0:14机组停运
18	2.8	2.7	8.3	7.9	25.7	24.6	2593	5.3	68.2	3.4	84	机组停运
19	2.6	2.6	11.2	10.9	25.6	25.1	2597	5.7	67.4	3.4	82	机组停运
20	2.7	2.6	12.3	11.9	24.5	24.1	2588	5.8	67.1	3.3	79	机组停运
21	2.6	2.6	7.9	7.8	22.8	23.1	2556	6.2	64.4	3.0	71	机组停运
22	2.6	2.7	9.9	9.8	23.1	23.9	2659	6.5	63.8	2.8	74	机组停运
23	2.7	2.7	11.1	11.0	23.3	23.6	2808	6.2	59.8	2.5	79	机组停运
24	2.4	2.4	13.2	13.1	23.3	23.1	2858	6.0	59.9	2.4	88	机组停运
25	2.3	2.3	10.3	10.2	21.5	21.3	2772	6.3	60.3	2.4	87	机组停运
26	2.4	2.4	13.5	13.1	23.4	23.4	2877	6.1	61.7	2.4	84	机组停运
27	2.3	2.2	14.9	14.3	25.6	24.7	3021	5.5	63.3	2.5	87	机组停运
28	2.2	2.3	8.1	8.1	23.4	24.4	2852	6.6	59.9	2.2	68	机组停运
29	2.2	2.1	13.1	12.5	24.0	22.9	2984	5.3	64.2	2.6	87	机组停运
30	2.2	2.2	9.6	9.3	24.6	24.1	2886	5.7	64.7	2.5	79	机组停运
31	2.2	2.3	5.7	5.8	22.0	22.8	2319	6.5	64.0	2.4	64	机组停运
最大值	2.9	2.9	23.1	20.8	29.3	27.2	5289	6.6	71.7	3.6	92	90
最小值	2.0	1.9	4.5	4.6	21.5	21.3	2233	4.2	59.8	2.2	46	46
平均	2.5	2.4	14.0	13.1	25.1	24.0	3675	5.4	67.2	3.1	80	76