

烟气排放连续监测日平均值月报表

排放源名称： 深圳市东部电力有限公司
排放源编号： #1机

监测日期： 2025年 02月

时间	颗粒物			SO2			NOX			标态流量	O2	温度	湿度	状态
	实测值 mg/m3	折算值 mg/m3	排放量 t/d	实测值 mg/m3	折算值 mg/m3	排放量 t/d	实测值 mg/m3	折算值 mg/m3	排放量 t/d	*10 ⁴ m3/d	%	℃	%	
2025年2月1日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	20.64	22.71	0.97	停炉
2025年2月2日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	20.75	23.68	0.94	停炉
2025年2月3日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	20.77	18.52	0.93	停炉
2025年2月4日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	20.75	17.32	0.93	停炉
2025年2月5日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	20.62	17.41	0.93	停炉
2025年2月6日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	20.77	18.76	0.94	停炉
2025年2月7日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	20.78	15.81	0.93	停炉
2025年2月8日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	20.79	14.65	0.93	停炉
2025年2月9日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	20.77	14.46	0.93	停炉
2025年2月10日	0.27	0.36	0.0030	0.17	0.20	0.0017	17.96	19.71	0.1765	876.25	19.15	35.67	2.55	
2025年2月11日	0.13	0.15	0.0009	0.14	0.15	0.0010	13.64	14.41	0.0999	627.62	19.44	40.96	2.47	
2025年2月12日	0.13	0.13	0.0016	0.10	0.10	0.0012	13.39	12.81	0.1631	1232.07	16.55	52.86	4.59	
2025年2月13日	0.13	0.13	0.0013	0.08	0.08	0.0009	14.64	14.64	0.1541	994.29	18.49	64.35	3.47	
2025年2月14日	0.14	0.13	0.0029	0.08	0.07	0.0017	13.85	12.76	0.2987	2311.35	15.56	73.52	6.92	
2025年2月15日	0.14	0.14	0.0009	0.08	0.08	0.0006	15.07	15.28	0.1071	686.80	19.15	46.61	2.85	
2025年2月16日	0.13	0.13	0.0027	0.08	0.08	0.0016	13.34	12.63	0.2644	2090.99	16.17	74.23	7.01	
2025年2月17日	0.13	0.14	0.0012	0.08	0.08	0.0008	14.93	15.18	0.1449	866.54	18.80	47.98	2.85	
2025年2月18日	0.14	0.14	0.0010	0.07	0.08	0.0006	15.97	16.13	0.1195	736.01	19.05	44.93	2.59	
2025年2月19日	0.02	0.02	0.0001	0.07	0.07	0.0006	14.98	14.92	0.1259	831.74	18.66	46.54	2.80	
2025年2月20日	0.00	0.00	0.0000	0.08	0.08	0.0006	14.35	14.50	0.1218	810.93	18.91	46.26	2.78	
2025年2月21日	0.00	0.00	0.0000	0.04	0.04	0.0001	10.44	10.70	0.0135	95.12	20.39	29.17	1.14	停炉
2025年2月22日	0.00	0.00	0.0000	0.11	0.11	0.0008	15.38	15.70	0.1205	765.16	19.03	43.78	2.74	
2025年2月23日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	20.60	25.50	0.94	停炉
2025年2月24日	0.00	0.00	0.0000	0.10	0.10	0.0010	15.37	15.17	0.1463	925.07	18.70	45.95	2.94	
2025年2月25日	0.00	0.00	0.0000	0.09	0.09	0.0009	13.31	13.30	0.1307	928.01	18.74	46.62	3.11	
2025年2月26日	0.00	0.00	0.0000	0.70	0.61	0.0108	14.47	12.98	0.2463	1850.26	16.77	63.87	5.44	
2025年2月27日	0.00	0.00	0.0000	0.09	0.08	0.0017	13.93	12.79	0.2671	2058.68	16.23	68.28	6.26	
2025年2月28日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	20.62	30.97	1.09	停炉
平均值	0.08	0.09	0.0006	0.13	0.13	0.0009	14.66	14.56	0.0964	667.39	19.20	38.98	2.61	
最大值	0.27	0.36	0.0030	0.70	0.61	0.0108	17.96	19.71	0.2987	2311.35	20.79	74.23	7.01	
最小值	0.00	0.00	0.0000	0.07	0.07	0.0000	13.31	12.63	0.0000	0.00	15.56	14.46	0.93	
样本数	16	16	28	16	16	28	16	16	28	28	28	28	28	
月排放总量			0.0158			0.0265			2.7003	18686.894650				

烟气月排放总量单位：*10⁴m³/m
上报单位（盖章）：

单位负责人： 刘-璠 报告人： 陈海港 报告日期： 2025年 3 月 4 日



烟气排放连续监测日平均值月报表

排放源名称： 深圳市东部电力有限公司
排放源编号： #2机

监测日期： 2025年 02月

时间	颗粒物			SO2			NOX			标态流量	O2	温度	湿度	状态
	实测值 mg/m3	折算值 mg/m3	排放量 t/d	实测值 mg/m3	折算值 mg/m3	排放量 t/d	实测值 mg/m3	折算值 mg/m3	排放量 t/d	*10 ⁴ m3/d	%	℃	%	
2025年2月1日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	21.05	21.43	0.91	停炉
2025年2月2日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	21.05	20.49	0.90	停炉
2025年2月3日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	21.06	16.39	0.89	停炉
2025年2月4日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	20.88	15.76	0.89	停炉
2025年2月5日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	20.99	16.46	0.89	停炉
2025年2月6日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	20.99	18.28	0.90	停炉
2025年2月7日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	21.02	15.10	0.89	停炉
2025年2月8日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	21.01	14.20	0.89	停炉
2025年2月9日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	20.99	14.13	0.89	停炉
2025年2月10日	0.06	0.07	0.0006	0.16	0.19	0.0018	15.53	18.94	0.1782	759.39	19.48	35.34	2.00	
2025年2月11日	0.07	0.06	0.0012	3.66	3.23	0.0645	14.33	13.41	0.2616	1714.26	16.87	67.03	4.02	
2025年2月12日	0.07	0.07	0.0012	0.10	0.09	0.0017	12.40	11.47	0.2123	1714.70	16.49	72.78	5.08	
2025年2月13日	0.07	0.09	0.0010	0.09	0.09	0.0012	12.42	11.90	0.1722	1336.31	17.00	69.78	4.14	
2025年2月14日	0.07	0.08	0.0010	0.08	0.08	0.0010	12.35	12.00	0.1602	1288.44	17.17	67.32	4.17	
2025年2月15日	0.07	0.08	0.0005	0.08	0.07	0.0005	11.43	11.14	0.0727	576.04	18.41	57.39	3.18	
2025年2月16日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	20.92	30.35	0.91	停炉
2025年2月17日	0.07	0.08	0.0010	0.11	0.11	0.0017	12.32	12.05	0.1774	1405.98	17.12	68.47	4.25	
2025年2月18日	0.15	0.15	0.0028	0.73	0.42	0.0086	14.25	14.76	0.2907	1911.77	16.67	71.03	4.41	
2025年2月19日	0.07	0.07	0.0011	0.11	0.10	0.0018	11.91	11.32	0.1987	1558.61	17.03	70.51	4.12	
2025年2月20日	0.07	0.07	0.0008	0.14	0.14	0.0016	11.74	11.38	0.1286	1001.52	17.13	70.47	4.13	
2025年2月21日	0.07	0.07	0.0014	0.15	0.14	0.0027	12.82	12.20	0.2371	1830.32	16.25	77.26	4.98	
2025年2月22日	0.07	0.07	0.0012	0.13	0.12	0.0021	11.76	11.27	0.1991	1570.26	16.62	73.05	4.53	
2025年2月23日	0.07	0.07	0.0016	0.13	0.13	0.0030	12.54	12.11	0.2795	2107.47	16.52	74.50	4.35	
2025年2月24日	0.06	0.07	0.0009	0.11	0.12	0.0016	11.41	11.56	0.1655	1176.72	18.56	54.66	2.70	
2025年2月25日	0.06	0.07	0.0007	0.08	0.09	0.0010	11.20	11.41	0.1362	969.42	18.85	50.33	2.47	
2025年2月26日	0.08	0.08	0.0020	0.12	0.11	0.0032	13.80	12.57	0.3645	2822.70	15.63	81.44	5.37	
2025年2月27日	0.07	0.08	0.0017	0.13	0.13	0.0032	12.78	12.24	0.3078	2334.19	16.13	76.27	5.07	
2025年2月28日	0.07	0.08	0.0013	0.16	0.16	0.0032	12.43	11.89	0.2428	1884.77	16.66	76.72	5.04	
平均值	0.07	0.08	0.0008	0.35	0.31	0.0037	12.63	12.42	0.1352	998.67	18.52	49.89	2.96	
最大值	0.15	0.15	0.0028	3.66	3.23	0.0645	15.53	18.94	0.3645	2822.70	21.06	81.44	5.37	
最小值	0.06	0.06	0.0000	0.08	0.07	0.0000	11.20	11.14	0.0000	0.00	15.63	14.13	0.89	
样本数	18	18	28	18	18	28	18	18	28	28	28	28	28	
月排放总量			0.0222			0.1043			3.7852	27962.889343				

烟气月排放总量单位：*10⁴m³/m
上报单位（盖章）：


单位负责人： 刘一璠 报告人： 陈延强 报告日期： 2025 年 3 月 4 日

烟气排放连续监测日平均值月报表

排放源名称： 深圳市东部电力有限公司
排放源编号： #3机

监测日期： 2025年 02月

时间	颗粒物			SO2			NOX			标态流量	O2	温度	湿度	状态
	实测值 mg/m3	折算值 mg/m3	排放量 t/d	实测值 mg/m3	折算值 mg/m3	排放量 t/d	实测值 mg/m3	折算值 mg/m3	排放量 t/d	*10 ⁴ m3/d	%	℃	%	
2025年2月1日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	21.31	18.39	2.87	停炉检修
2025年2月2日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	21.30	18.18	2.77	停炉检修
2025年2月3日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	21.07	14.93	2.24	停炉检修
2025年2月4日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	21.08	14.29	1.86	停炉检修
2025年2月5日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	21.11	14.92	1.95	停炉检修
2025年2月6日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	21.13	16.71	2.09	停炉检修
2025年2月7日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	21.12	14.05	1.91	停炉检修
2025年2月8日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	21.02	13.17	1.47	停炉检修
2025年2月9日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	20.99	13.12	1.45	停炉检修
2025年2月10日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	20.47	14.59	1.89	停炉检修
2025年2月11日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	21.17	16.96	2.31	停炉检修
2025年2月12日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	21.30	16.86	3.02	停炉检修
2025年2月13日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	21.26	17.98	2.66	停炉检修
2025年2月14日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	21.22	16.77	2.56	停炉检修
2025年2月15日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	21.24	17.96	2.69	停炉检修
2025年2月16日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	21.30	20.74	2.95	停炉检修
2025年2月17日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	21.10	18.76	2.59	停炉检修
2025年2月18日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	21.13	17.79	2.27	停炉检修
2025年2月19日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	21.14	17.03	2.26	停炉检修
2025年2月20日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	21.15	17.52	2.38	停炉检修
2025年2月21日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	21.17	16.74	2.41	停炉检修
2025年2月22日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	21.15	16.30	2.31	停炉检修
2025年2月23日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	21.14	15.72	2.25	停炉检修
2025年2月24日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	20.98	14.97	1.90	停炉检修
2025年2月25日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	21.16	16.05	2.12	停炉检修
2025年2月26日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	21.21	16.14	2.33	停炉检修
2025年2月27日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	21.23	17.50	2.44	停炉检修
2025年2月28日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	21.32	20.15	2.88	停炉检修
平均值	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	21.14	16.58	2.31	
最大值	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	21.32	20.74	3.02	
最小值	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	20.47	13.12	1.45	
样本数	0	0	28	0	0	28	0	0	28	28	28	28	28	
月排放总量 (t)			0.0000			0.0000			0.0000	0.000000				

烟气月排放总量单位：*10⁴m³/m
上报单位（盖章）：



单位负责人： 刘-璠 报告人： 陈瑞塔 报告日期： 2025年 3 月 4 日

烟气排放连续监测日平均值月报表

排放源名称：深圳能源集团股份有限公司东部电厂
排放源编号：#4机组

监测日期：2025年2月

日期时间	颗粒物			SO ₂			NO _x			标干流量 x10 ⁴ m ³ /d	干基O ₂ %	烟温 ℃	流 速 m/s	压 力 Pa	含湿量 %	负 荷 MW	备注
	实测浓度 mg/m ³	折算浓度 mg/m ³	排放量 t/d	实测浓度 mg/m ³	折算浓度 mg/m ³	排放量 t/d	实测浓度 mg/m ³	折算浓度 mg/m ³	排放量 t/d								
2025年2月1日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	120.447	20.712	19.450	0.299	-2.013	0.683	0.199	停炉
2025年2月2日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	155.018	20.701	19.445	0.384	-8.661	0.690	0.200	停炉
2025年2月3日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	341.687	20.619	17.224	0.841	-5.997	0.292	0.195	停炉
2025年2月4日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	71.659	20.586	16.532	0.175	-7.375	0.027	0.195	停炉
2025年2月5日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	298.790	20.352	16.922	0.732	-8.081	0.090	0.186	停炉
2025年2月6日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	480.305	20.520	18.088	1.180	-5.110	0.112	0.187	停炉
2025年2月7日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	195.237	20.528	16.176	0.476	-6.249	0.083	0.179	停炉
2025年2月8日	/	/	/	/	/	/	3.792	7.866	0.001	185.288	20.449	16.046	0.452	-7.243	0.043	0.160	停炉
2025年2月9日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	102.981	20.514	20.139	0.254	-9.828	0.003	0.150	停炉
2025年2月10日	/	/	/	/	/	/	14.762	11.821	0.277	1535.999	18.013	41.532	4.711	-13.109	2.214	97.802	N
2025年2月11日	/	/	/	/	/	/	22.793	20.310	0.015	265.000	20.403	75.848	0.802	-40.565	0.474	4.745	停炉
2025年2月12日	/	/	/	/	/	/	8.664	88.731	0.003	403.845	19.529	71.022	1.184	-33.032	0.552	0.217	停炉
2025年2月13日	/	/	/	/	/	/	0.146	1.957	0.000	498.390	20.602	55.716	1.393	-28.804	0.833	0.212	停炉
2025年2月14日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	477.927	20.583	32.186	1.246	-13.340	0.902	0.224	停炉
2025年2月15日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	186.889	20.612	23.994	0.473	-5.741	1.026	0.189	停炉
2025年2月16日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	294.028	20.644	24.414	0.746	-5.506	1.235	0.153	停炉
2025年2月17日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	171.066	20.608	20.586	0.427	-9.414	0.937	0.186	停炉
2025年2月18日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	286.231	20.554	18.828	0.709	-6.971	0.686	0.181	停炉
2025年2月19日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	384.285	20.601	17.786	0.949	-4.427	0.705	0.200	停炉
2025年2月20日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	779.425	20.678	17.954	1.930	-6.591	0.847	0.154	停炉
2025年2月21日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	339.979	20.698	17.236	0.840	-3.786	0.892	0.112	停炉
2025年2月22日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	171.055	20.679	16.721	0.421	-3.581	0.808	0.121	停炉
2025年2月23日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	25.355	20.640	16.486	0.062	-5.583	0.683	0.130	停炉
2025年2月24日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	51.489	20.602	15.487	0.126	-4.282	0.407	0.144	停炉
2025年2月25日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	217.611	20.637	16.854	0.535	-3.563	0.554	0.146	停炉
2025年2月26日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	225.404	20.612	17.106	0.556	-4.202	0.794	0.172	停炉
2025年2月27日	/	/	/	/	/	/	0.551	-52.141	0.000	41.350	20.694	18.172	0.102	-4.777	0.878	0.166	停炉
2025年2月28日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	64.445	20.758	20.966	0.162	-2.577	1.209	0.187	停炉
最大值			/	/	/	/	14.762	11.821	0.2769	1535.9990	20.758	75.848	4.711	-2.013	2.214	97.802	
最小值			/	/	/	/	14.762	11.821	0.0000	25.3554	18.013	15.487	0.062	-40.565	0.003	0.112	
平均值			/	/	/	/	14.762	11.821	0.0106	298.9709	20.469	24.961	0.792	-9.300	0.666	3.825	
样本数			/	/	/	/	1	1	28	28	28	28	28	28	28	28	
月排放总量 (t)			/			/			0.2959	8371.1853							

烟气月排放总量x10⁴m³/月
上报单位（签章）



负责人：

[Signature]

审核人：

[Signature]

报告人：

[Signature]

报告日期：2025年

3月

4日

烟气排放连续监测日平均值月报表

排放源名称：深圳能源集团股份有限公司东部电厂
排放源编号：#5机组

监测日期：2025年2月

日期时间	颗粒物			SO ₂			NO _x			标干流量 x10 ⁴ m ³ /d	干基O ₂ %	烟温 ℃	流 速 m/s	压 力 Pa	含湿量 %	负 荷 VW	备 注
	实测浓度 mg/m ³	折算浓度 mg/m ³	排放量 t/d	实测浓度 mg/m ³	折算浓度 mg/m ³	排放量 t/d	实测浓度 mg/m ³	折算浓度 mg/m ³	排放量 t/d								
2025年2月1日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	576.294	20.802	18.362	1.424	-4.265	0.845	0.417	停炉
2025年2月2日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	11.314	20.774	18.637	0.028	-5.968	0.821	0.402	停炉
2025年2月3日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	60.564	20.799	15.833	0.148	-5.145	0.368	0.388	停炉
2025年2月4日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	179.277	20.703	15.678	0.437	-6.026	0.059	0.363	停炉
2025年2月5日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	286.296	20.684	16.209	0.700	-6.021	0.136	0.324	停炉
2025年2月6日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	291.589	20.469	17.089	0.714	-4.919	0.178	0.361	停炉
2025年2月7日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	305.134	20.633	14.988	0.740	-4.844	0.132	0.380	停炉
2025年2月8日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	393.295	20.664	14.334	0.952	-5.160	0.006	0.411	停炉
2025年2月9日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	131.527	20.620	14.409	0.319	-6.113	0.012	0.392	停炉
2025年2月10日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	271.762	20.617	15.205	0.663	-4.879	0.118	0.395	停炉
2025年2月11日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	287.327	20.702	16.462	0.704	-4.445	0.425	0.403	停炉
2025年2月12日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	53.117	20.750	16.611	0.131	-2.056	0.907	0.406	停炉
2025年2月13日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	26.014	20.472	17.855	0.064	-4.888	0.687	0.402	停炉
2025年2月14日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	28.538	20.513	17.256	0.070	-5.222	0.661	0.412	停炉
2025年2月15日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	306.717	20.605	18.283	0.761	-4.902	0.737	0.422	停炉
2025年2月16日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	505.802	20.565	19.544	1.257	-3.480	0.937	0.408	停炉
2025年2月17日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	144.133	20.506	18.476	0.357	-5.871	0.707	0.395	停炉
2025年2月18日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	361.010	20.500	18.083	0.891	-6.140	0.465	0.426	停炉
2025年2月19日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	487.487	20.541	17.848	1.201	-5.533	0.481	0.440	停炉
2025年2月20日	/	/	/	/	/	/	13.131	25.796	0.004	178.561	20.433	20.220	0.450	-7.130	0.854	0.415	停炉
2025年2月21日	/	/	/	/	/	/	23.259	41.361	0.012	346.572	20.418	36.870	0.919	-19.036	0.756	0.403	停炉
2025年2月22日	/	/	/	/	/	/	14.076	12.108	0.301	1592.940	18.581	55.878	4.895	-28.943	2.357	61.885	N
2025年2月23日	/	/	/	/	/	/	15.772	12.318	0.270	1698.886	18.641	63.317	5.340	-32.544	2.389	96.032	N
2025年2月24日	/	/	/	/	/	/	17.261	14.065	0.618	3816.909	15.350	76.742	12.341	-33.857	5.447	297.971	N
2025年2月25日	/	/	/	/	/	/	16.025	12.697	0.544	3663.424	15.462	76.913	11.825	-33.195	5.367	279.511	N
2025年2月26日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	497.656	20.479	58.053	1.405	-30.615	0.572	0.408	停炉
2025年2月27日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	125.061	20.526	54.157	0.348	-28.319	0.620	0.444	停炉
2025年2月28日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	138.507	20.604	48.403	0.379	-21.338	0.950	0.500	停炉
最大值	/	/	/	/	/	/	17.261	14.065	0.6180	3816.9090	20.802	76.913	12.341	-2.056	5.447	297.971	
最小值	/	/	/	/	/	/	14.076	12.108	0.270	11.3143	15.350	14.334	0.028	-33.857	0.006	0.324	
平均值	/	/	/	/	/	/	15.784	12.797	0.0625	598.7755	20.086	28.990	1.767	-11.816	1.000	26.611	
样本数	/	/	/	/	/	/	4	4	28	28	28	28	28	28	28	28	
月排放总量 (t)	/	/	/	/	/	/			1.7494	16765.7132							

烟气月排放总量x10⁴m³/月
上报单位（签章）：



负责人：

陈海港

审核人：

陈海港

报告人：

陈海港

报告日期：2025年

3月4日