

烟气连续监测日平均值月报表

排放源名称：深能洪湾电厂

排放源编号：3#锅炉

监测月份：2025 年 02 月

日期	颗粒物			SO2			NOx			CO2	流量	O2	温度	水分	负荷	备注
	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	%	X1000 Nm3/d	%	℃	含量 %	MW	
1 日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	18	1	0	停机备用
2 日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	18	1	0	停机备用
3 日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	18	1	0	停机备用
4 日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	18	1	0	停机备用
5 日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	18	1	0	停机备用
6 日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	19	1	0	停机备用
7 日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	17	1	0	停机备用
8 日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	16	1	0	停机备用
9 日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	16	1	0	停机备用
10 日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	17	1	0	停机备用
11 日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	18	1	0	停机备用
12 日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	19	2	0	停机备用
13 日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	19	1	0	停机备用
14 日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	18	1	0	停机备用
15 日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	19	2	0	停机备用
16 日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	22	2	0	停机备用
17 日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	24	1	0	停机备用
18 日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	46	2	0	停机备用
19 日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	46	1	0	停机备用
20 日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	45	1	0	停机备用
21 日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	46	1	0	停机备用
22 日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	37	1	0	停机备用
23 日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	34	1	0	停机备用
24 日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	28	1	0	停机备用
25 日	0.3304	0.361	0.0012	0.3758	0.3938	0.0009	12.0016	17.065	0.2233	0	587.17	20	47	2	0	机组运行
26 日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	61	2	0	停机备用
27 日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	59	2	0	停机备用
28 日	0.3728	0.390	0.0014	0.2756	0.2837	0.0009	9.8540	12.076	0.1878	0	555.07	20	68	2	0	机组运行
平均值	0.3257	0.328	0.0001	0.5997	0.6011	0.0001	1.9918	2.2944	0.0166	0	47.584	21	30	1	0	
最大值	0.4190	0.418	0.0014	2.2353	2.2355	0.0009	12.0016	17.065	0.2233	0	587.17	21	68	2	0	
最小值	0.2491	0.249	0.0000	0.1631	0.1631	0.0000	0.4532	0.4535	0.0000	0	0.0000	20	16	1	0	
样本数	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	2	2	
月排放 总量 (t)			0.002 7			0.001 9			0.414 4		1189. 6022					

烟气月排放总量单位：x1000m3/m

上报单位（盖章） 填报人：罗文挺 审核：黄劲松 批准：范汉林 报告日期：2025 年 03 月 03 日

备注：停机备用时期的数据不计入统计。

烟气连续监测日平均值月报表

排放源名称：深能洪湾电厂

排放源编号：4#锅炉

监测月份：2025 年 02 月

日期	颗粒物			SO2			NOx			CO2	流量	O2	温度	水分	负荷	备注
	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	%	X1000 Nm3/d	%	℃	含量%	MW	
1 日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	1	0	停机备用
2 日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	1	0	停机备用
3 日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	1	0	停机备用
4 日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	0	0	停机备用
5 日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	1	0.	停机备用
6 日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	1	0	停机备用
7 日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	18	0	0	停机备用
8 日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	17	0	0	停机备用
9 日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	17	0	0	停机备用
10 日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	18	0	0	停机备用
11 日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	19	1	0	停机备用
12 日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	19	1	0.	停机备用
13 日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	20	1	0	停机备用
14 日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	19	1	0	停机备用
15 日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	20	1	0	停机备用
16 日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	22	1	0	停机备用
17 日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	1	0	停机备用
18 日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	20	1	0	停机备用
19 日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	19	1	0	停机备用
20 日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	20	1	0	停机备用
21 日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	19	1	0	停机备用
22 日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	19	1	0	停机备用
23 日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	18	1	0	停机备用
24 日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	17	0	0	停机备用
25 日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	18	1	0	停机备用
26 日	0.0599	0.0640	0.0002	1.197	1.218	0.0009	8.978	12.33	0.17	0	559.797	20	40	1	0	机组运行
27 日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	60	1	0	停机备用
28 日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	57	1	0	停机备用
平均值	0.0615	0.0617	0.0000	1.821	1.821	0.0000	0.833	0.962	0.00	0	21.5307	21	23	1	0.	
最大值	0.0766	0.0767	0.0002	3.738	3.738	0.0009	8.978	12.33	0.17	0	559.797	21	60	1	0.	
最小值	0.0441	0.0440	0.0000	0.796	0.796	0.0000	0.147	0.148	0.00	0	0.0000	20	17	0	0.	
样本数	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	
月排放 总量(t			0.0002			0.0009			0.1779		559.7974					

烟气月排放总量单位：x1000m3/m

上报单位（盖章） 填报人：罗文挺 审核：黄劲松 批准： 范汉林

报告日期： 2025 年 03 月 03 日

备注： 停机备用时期的数据不计入统计。