

烟气连续监测日平均值月报表

排放源名称：珠海深能洪湾电力有限公司
排放源编号：4#锅炉

监测月份：2025 年 03 月

日期	颗粒物			SO2			NOx			流量	O2	温度	水分	负荷	备注
	mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	t/d	mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	t/d	mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	t/d	X1000 Nm ³ /d	%	℃	含量%	MW	
1 日	0.06	0.06	0.00	1.55	1.57	0.00	9.90	11.71	0.21	825.0	18.85	71.47	1.95	0	机组运行
2 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.86	61.63	1.06	0	停机备用
3 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.87	57.12	1.03	0	停机备用
4 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.87	54.50	1.09	0	停机备用
5 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.86	45.39	0.75	0	停机备用
6 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.89	35.18	0.54	0	停机备用
7 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.88	30.08	0.53	0	停机备用
8 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.87	31.16	0.52	0	停机备用
9 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.87	30.41	0.55	0	停机备用
10 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.86	29.91	0.58	0	停机备用
11 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.87	29.29	0.65	0	停机备用
12 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.87	29.18	0.82	0	停机备用
13 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.87	29.36	0.96	0	停机备用
14 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.86	27.65	0.99	0	停机备用
15 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.86	25.76	0.92	0	停机备用
16 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.86	22.16	0.52	0	停机备用
17 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.88	20.58	0.47	0	停机备用
18 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.91	20.72	0.48	0	停机备用
19 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.87	21.80	0.47	0	停机备用
20 日	0.05	0.05	0.00	1.08	1.09	0.00	8.42	11.84	0.18	559.8	19.68	45.86	1.19	0	机组运行
21 日	0.05	0.05	0.00	1.02	1.03	0.00	7.85	8.98	0.17	567.5	19.48	71.88	1.29	0	机组运行
22 日	0.03	0.03	0.00	0.33	0.34	0.00	18.14	19.14	0.40	1490.	17.07	86.40	2.73	0	机组运行
23 日	0.05	0.05	0.00	1.21	1.21	0.00	2.24	2.50	0.03	103.2	20.62	64.63	0.67	0	机组运行
24 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.84	56.24	0.59	0	停机备用
25 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.87	52.21	0.65	0	停机备用
26 日	0.04	0.04	0.00	0.36	0.39	0.00	16.45	21.46	0.17	562.8	18.27	80.82	2.56	0	机组运行
27 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.87	65.27	1.15	0	停机备用
28 日	0.07	0.07	0.00	1.99	1.99	0.00	0.82	1.03	0.00	17.60	20.84	62.11	1.27	0	机组运行
29 日	0.06	0.07	0.00	0.79	0.80	0.00	7.78	9.36	0.16	590.2	19.44	70.84	1.45	0	机组运行
30 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.88	48.64	0.53	0	停机备用
31 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.89	43.15	0.52	0	停机备用
平均值	0.01	0.01	0.00	0.27	0.27	0.00	2.31	2.78	0.04	152.1	20.46	45.85	0.95	0	
最大值	0.07	0.07	0.00	1.99	1.99	0.00	18.14	21.46	0.40	1490.	20.91	86.40	2.73	0	
最小值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.07	20.58	0.47	0	
样本数	31.00	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	
月排放 总量 (t)			0.00			0.01			1.32	4716. 44					

烟气月排放总量单位：x1000m³/m

上报单位（盖章）： 填报人： 审核： 批准： 报告日期： 2025 年 04 月 08 日

备注：停机备用时期的数据不计入统计。

烟气连续监测日平均值月报表

排放源名称：珠海深能洪湾电力有限公司
排放源编号：3#锅炉

监测月份：2025 年 03 月

日期	颗粒物			SO2			NOx			流量	O2	温度	水分	负荷	备注
	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	X1000 Nm3/d	%	℃	含量%	MW	
1 日	0.41	0.41	0.00	0.74	0.74	0.00	5.84	6.42	0.10	825.0	18.85	71	2	0	机组运行
2 日	0.37	0.37	0.00	1.51	1.51	0.00	6.23	6.56	0.09	0.00	20.86	62	1	0	机组运行
3 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.87	57	1	0	停机备用
4 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.87	54	1	0	停机备用
5 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.86	45	1	0	停机备用
6 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.89	35	1	0	停机备用
7 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.88	30	1	0	停机备用
8 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.87	31	1	0	停机备用
9 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.87	30	1	0	停机备用
10 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.86	30	1	0	停机备用
11 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.87	29	1	0	停机备用
12 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.87	29	1	0	停机备用
13 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.87	29	1	0	停机备用
14 日	0.40	0.43	0.01	0.56	0.56	0.01	20.34	23.78	0.49	0.00	20.86	28	1	0	机组运行
15 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.86	26	1	0	停机备用
16 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.86	22	1	0	停机备用
17 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.88	21	0	0	停机备用
18 日	0.41	0.41	0.00	2.20	2.18	0.02	11.14	11.38	0.26	0.00	20.91	21	0	0	机组运行
19 日	0.42	0.42	0.00	0.49	0.49	0.00	7.65	8.69	0.16	0.00	20.87	22	0	0	机组运行
20 日	0.44	0.44	0.00	0.27	0.27	0.00	1.38	1.60	0.02	559.8	19.68	46	1	0	机组运行
21 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.48	72	1	0	停机备用
22 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.07	86	3	0	停机备用
23 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.62	65	1	0	停机备用
24 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.84	56	1	0	停机备用
25 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.87	52	1	0	停机备用
26 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.27	81	3	0	停机备用
27 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.87	65	1	0	停机备用
28 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.84	62	1	0	停机备用
29 日	0.48	0.48	0.00	0.74	0.74	0.00	0.62	0.62	0.00	590.2	19.44	71	1	0	机组运行
30 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.88	49	1	0	停机备用
31 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.89	43	1	0	停机备用
平均值	0.09	0.10	0.00	0.21	0.21	0.00	1.72	1.90	0.04	63.71	20.46	46	1	0	
最大值	0.48	0.48	0.01	2.20	2.18	0.02	20.34	23.78	0.49	825.0	20.91	86	3	0	
最小值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.07	21	0	0	
样本数	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31	31	31	31	
月排放 总量(t)			0.01			0.04			1.10	1975.11					

烟气月排放总量单位：x1000m3/m

上报单位（盖章）： 填表人： 审核： 集有

批准： 李劲

报告日期： 2025 年 04 月 08 日

备注：停机备用时期的数据不计入统计。

烟气连续监测日平均值月报表

排放源名称：珠海深能洪湾电力有限公司

排放源编号：5#锅炉

监测月份：2025 年 03 月

日期	颗粒物			SO2			NOx			流量	O2	温度	水分	负荷	备注
	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	X1000 Nm3/d	%	℃	含量%	MW	
1 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	13.42	85.37	4.354	0.000	停机备用
2 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	21.45	36.91	2.496	0.000	停机备用
3 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.58	36.83	1.114	0.000	停机备用
4 日	0.239	2.672	0.003	0.274	2.420	0.004	12.57	10.28	0.378	1178.	18.49	52.50	3.099	74.93	机组运行
5 日	0.226	2.516	0.001	0.212	2.181	0.001	3.285	4.618	0.085	455.3	19.97	36.16	1.203	30.04	机组运行
6 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.39	26.36	0.188	0.000	停机备用
7 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.36	22.53	0.161	0.000	停机备用
8 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.41	26.24	0.148	0.000	停机备用
9 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.40	26.25	0.292	0.000	停机备用
10 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.42	26.29	0.508	0.000	停机备用
11 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.57	26.57	0.767	0.000	停机备用
12 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.76	26.42	0.995	0.000	停机备用
13 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.84	28.37	1.191	0.000	停机备用
14 日	0.300	4.995	0.005	0.090	0.553	0.002	20.90	19.04	0.616	0.000	17.57	59.42	3.929	120.0	机组运行
15 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.79	34.67	1.047	0.000	停机备用
16 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.69	28.95	0.125	0.000	停机备用
17 日	0.304	3.109	0.004	0.076	0.195	0.002	17.19	15.08	0.518	1234.	18.24	50.24	2.025	98.07	机组运行
18 日	0.303	3.348	0.004	0.069	0.299	0.002	14.28	10.65	0.416	1096.	18.72	50.26	1.786	86.69	机组运行
19 日	0.294	4.023	0.004	0.072	0.448	0.002	12.60	10.87	0.431	1244.	18.56	52.75	1.906	97.81	机组运行
20 日	0.285	3.965	0.004	0.113	1.009	0.002	11.86	9.875	0.379	1176.	18.66	51.58	1.912	90.73	机组运行
21 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.71	33.74	0.219	0.000	停机备用
22 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.74	32.96	0.284	0.000	停机备用
23 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.73	30.74	0.233	0.000	停机备用
24 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.74	29.54	0.556	0.000	停机备用
25 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.66	29.04	0.688	0.000	停机备用
26 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.66	28.35	1.154	0.000	停机备用
27 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.73	28.19	1.380	0.000	停机备用
28 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.77	28.70	1.540	0.000	停机备用
29 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.60	17.54	0.396	0.000	停机备用
30 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.54	13.72	0.181	0.000	停机备用
31 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.53	13.22	0.158	0.000	停机备用
平均值	0.063	0.794	0.001	0.029	0.229	0.001	2.991	2.595	0.091	257.4	19.96	34.53	1.162	19.30	
最大值	0.304	4.995	0.005	0.274	2.420	0.004	20.90	19.04	0.616	1595.	21.45	85.37	4.354	120.0	
最小值	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	13.42	13.22	0.125	0.000	
样本数	31	31	31		31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	
月排放 总量(t)			0.025			0.016			2.823	7981. 218					

烟气月排放总量单位：x1000m3/m

上报单位（盖章）

填报人：于小东

审核：梁青

批准：李强

报告日期：2025 年 04 月 08 日

备注：停机备用时期的数据不计入统计。

烟气连续监测日平均值月报表

排放源名称：珠海深能洪湾电力有限公司

排放源编号：6#锅炉

监测月份：2025 年 03 月

日期	颗粒物			SO2			NOx			流量	O2	温度	水分	负荷	备注
	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	X1000 Nm3/d	%	℃	含量%	MW	
1 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.27	22.71	0.735	0.000	停机备用
2 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.32	23.57	0.830	0.000	停机备用
3 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.32	23.69	0.866	0.000	停机备用
4 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.34	24.66	0.962	0.000	停机备用
5 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.26	18.44	0.510	0.000	停机备用
6 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.20	12.79	0.195	0.000	停机备用
7 日	0.497	1.878	0.010	0.093	0.133	0.003	19.07	16.98	0.614	1840.	17.08	47.15	2.557	119.3	机组运行
8 日	0.479	3.461	0.003	0.006	0.022	0.000	1.117	2.432	0.021	0.000	20.05	27.43	0.218	19.10	机组运行
9 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.20	26.56	0.208	0.000	停机备用
10 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.21	27.47	0.343	0.000	停机备用
11 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.33	27.10	0.552	0.000	停机备用
12 日	0.501	4.403	0.009	0.092	0.270	0.003	11.06	10.03	0.379	1562.	18.11	49.46	2.349	110.9	机组运行
13 日	0.525	3.973	0.010	0.073	0.209	0.002	12.25	9.892	0.406	1759.	17.33	59.18	2.591	137.4	机组运行
14 日	0.475	5.292	0.005	0.031	0.189	0.001	3.850	3.410	0.134	1031.	19.24	43.34	1.363	67.15	机组运行
15 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.58	28.28	0.567	0.000	停机备用
16 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.52	22.14	0.057	0.000	停机备用
17 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.51	19.69	0.052	0.000	停机备用
18 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.52	19.71	0.052	0.000	停机备用
19 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.59	21.54	0.052	0.000	停机备用
20 日	0.495	6.386	0.004	0.166	1.835	0.002	4.230	4.309	0.132	805.0	19.90	29.89	0.563	31.61	机组运行
21 日	0.571	3.623	0.013	0.279	1.155	0.008	19.06	14.98	0.644	2165.	16.46	64.86	2.909	176.2	机组运行
22 日	0.618	0.464	0.026	0.375	0.283	0.016	28.20	21.25	1.171	4157.	13.02	92.36	4.866	397.5	机组运行
23 日	0.612	0.453	0.021	0.329	0.244	0.012	25.76	19.08	0.897	3492.	12.89	87.16	3.679	314.8	机组运行
24 日	0.622	0.455	0.023	0.374	0.274	0.014	24.14	17.68	0.872	3635.	12.80	87.95	4.003	336.2	机组运行
25 日	0.522	5.152	0.009	0.159	1.917	0.002	7.133	6.156	0.267	1572.	18.18	53.31	1.349	116.6	机组运行
26 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	13.61	87.82	3.496	0.000	停机备用
27 日	0.490	2.897	0.012	0.062	0.181	0.002	8.476	6.161	0.365	2295.	16.81	61.95	2.080	202.5	机组运行
28 日	0.538	1.691	0.019	0.078	0.141	0.003	13.20	9.744	0.566	3339.	14.75	80.04	2.869	304.5	机组运行
29 日	0.541	1.823	0.017	0.096	0.132	0.004	17.80	13.72	0.701	2874.	15.44	71.29	3.188	250.7	机组运行
30 日	0.426	4.640	0.003	0.009	0.072	0.000	0.596	0.678	0.011	0.000	20.35	19.90	0.138	18.28	机组运行
31 日	0.470	3.741	0.008	0.045	0.103	0.002	8.067	6.674	0.340	1573.	18.55	40.04	1.268	116.9	机组运行
平均值	0.270	1.624	0.006	0.073	0.231	0.002	6.582	5.265	0.243	1035.	18.38	42.63	1.467	87.74	
最大值	0.622	6.386	0.026	0.375	1.917	0.016	28.20	21.25	1.171	4157.	20.59	92.36	4.866	397.5	
最小值	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	12.80	12.79	0.052	0.000	
样本数	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	
月排放 总量(t)			0.191			0.071			7.521	32105 .841					

烟气月排放总量单位：x1000m3/m

上报单位（盖章）

填报人：

审核：

批准：

报告日期：2025 年 04 月 08 日

备注：停机备用时期的数据不计入统计。