

烟气连续监测日平均值月报表

排放源名称：珠海深能洪湾电力有限公司
排放源编号：3#锅炉

监测月份：2025 年 04 月

日期	颗粒物			SO2			NOx			流量	O2	温度	水分	负荷	备注
	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	X1000 Nm3/d	%	℃	含量%	MW	
1 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	45.2	1.2	0	停机备用
2 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	42.2	1.2	0	停机备用
3 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	39.4	1.2	0	停机备用
4 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	35.6	1.4	0	停机备用
5 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	30.4	1.7	0	停机备用
6 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	31.4	1.5	0	停机备用
7 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	30.6	1.4	0	停机备用
8 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	30.3	1.6	0	停机备用
9 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	27.9	1.8	0	停机备用
10 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	27.9	1.9	0	停机备用
11 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.8	28.3	2.1	0	停机备用
12 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.8	27.0	2.1	0	停机备用
13 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	25.1	1.2	0	停机备用
14 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	25.9	1.2	0	停机备用
15 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	27.3	1.3	0	停机备用
16 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	26.2	1.6	0	停机备用
17 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.8	26.3	1.8	0	停机备用
18 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	25.9	2.1	0	停机备用
19 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	27.0	2.2	0	停机备用
20 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	28.2	2.3	0	停机备用
21 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	28.1	2.2	0	停机备用
22 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	28.5	2.3	0	停机备用
23 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	28.6	2.3	0	停机备用
24 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	28.7	2.3	0	停机备用
25 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	25.9	2.2	0	停机备用
26 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	25.9	2.0	0	停机备用
27 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	25.6	2.1	0	停机备用
28 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	26.7	2.2	0	停机备用
29 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	27.5	1.9	0	停机备用
30 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	27.2	2.0	0	停机备用
平均值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	29.4	1.8	0	
最大值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	45.2	2.3	0	
最小值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.8	25.1	1.2	0	
样本数	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
月排放 总量 (t)			0.00			0.00			0.00	0.00					

烟气月排放总量单位：x1000m3/m
上报单位（盖章） 填报人：于小康 审核：梁有 批准：李力 报告日期：2025 年 05 月 08 日
备注：停机备用时期的数据不计入统计。

烟气连续监测日平均值月报表

排放源名称：珠海深能洪湾电力有限公司

排放源编号：4#锅炉

监测月份：2025 年 04 月

日期	颗粒物						NOx			流量	O2	温度	水分	负荷	备注
	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	X1000 Nm3/d	%	℃	含量%	MW	
1 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	42.8	0.5	0	停机备用
2 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	42.3	0.5	0	停机备用
3 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	38.0	0.5	0	停机备用
4 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	33.5	0.6	0	停机备用
5 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	29.7	0.8	0	停机备用
6 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	30.5	0.6	0	停机备用
7 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	30.1	0.6	0	停机备用
8 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	29.9	0.7	0	停机备用
9 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	28.7	0.9	0	停机备用
10 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	28.7	1.0	0	停机备用
11 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	28.8	1.1	0	停机备用
12 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	27.3	1.2	0	停机备用
13 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	25.2	0.5	0	停机备用
14 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	26.1	0.5	0	停机备用
15 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	27.7	0.5	0	停机备用
16 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.8	35.2	0.9	0	停机备用
17 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	45.9	1.0	0	停机备用
18 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	46.6	1.3	0	停机备用
19 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	44.1	1.4	0	停机备用
20 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	43.0	1.3	0	停机备用
21 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	40.9	1.3	0	停机备用
22 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	38.2	1.4	0	停机备用
23 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	35.8	1.4	0	停机备用
24 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	35.1	1.4	0	停机备用
25 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	30.6	1.4	0	停机备用
26 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	30.4	1.0	0	停机备用
27 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	29.3	1.1	0	停机备用
28 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.8	30.1	1.2	0	停机备用
29 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	30.1	0.8	0	停机备用
30 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	29.6	1.0	0	停机备用
平均值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	33.8	1.0	0	
最大值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	46.6	1.4	0	
最小值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.8	25.2	0.5	0	
样本数	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
月排放 总量 (t)			0.00			0.00			0.00	0.00					

烟气月排放总量单位：x1000m3/m

上报单位（盖章）

填报人：

于小伟

审核：

康青

批准：

卢勃

报告日期：2025 年 05 月 08 日

备注：停机备用时期的数据不计入统计。

烟气连续监测日平均值月报表

排放源名称：珠海深能洪湾电力有限公司
排放源编号：5#锅炉

监测月份：2025 年 04 月

日期	颗粒物						SO2			NOx			流量	O2	温度	水分	负荷	备注
	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	X1000 Nm3/d	%	℃	含量%	MW	
1 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.5	16.8	0.1	0	停机备用
2 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.6	20.0	0.2	0	停机备用
3 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.6	21.8	0.3	0	停机备用
4 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.6	21.4	0.5	0	停机备用
5 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.7	19.3	0.9	0	停机备用
6 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.7	21.6	0.6	0	停机备用
7 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.6	23.1	0.5	0	停机备用
8 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.4	24.1	0.8	0	停机备用
9 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.6	24.3	1.1	0	停机备用
10 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.7	24.9	1.3	0	停机备用
11 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.7	25.8	1.5	0	停机备用
12 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.7	24.3	1.5	0	停机备用
13 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.6	22.2	0.1	0	停机备用
14 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.5	23.9	0.2	0	停机备用
15 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.2	26.9	0.3	0	停机备用
16 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.7	24.5	0.9	0	停机备用
17 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.8	24.7	1.2	0	停机备用
18 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.9	25.2	1.7	0	停机备用
19 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.9	26.5	1.8	0	停机备用
20 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.9	27.6	1.7	0	停机备用
21 日	0.605	1.490	0.003	1.459	9.350	0.034	11.37	26.34	0.355	1435.8	18.6	54.9	3.1	123				机组运行
22 日	0.314	1.331	0.008	0.110	0.138	0.004	18.81	14.63	0.666	2242.5	16.3	72.1	5.4	214				机组运行
23 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.4	40.1	1.8	0				停机备用
24 日	0.278	1.753	0.006	0.120	0.516	0.003	13.84	10.90	0.504	1737.3	17.5	63.3	4.2	155				机组运行
25 日	0.257	1.276	0.006	0.103	0.386	0.003	15.48	11.97	0.595	1946.5	17.0	62.3	4.4	184				机组运行
26 日	0.217	1.747	0.001	0.065	0.502	0.000	1.510	1.995	0.037	460.69	20.1	39.7	1.3	19				机组运行
27 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.4	36.1	1.3	0				停机备用
28 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.7	35.8	1.4	0				停机备用
29 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.3	33.7	0.6	0				停机备用
30 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.6	31.9	1.1	0				停机备用
平均值	0.056	0.253	0.001	0.062	0.363	0.001	2.034	2.195	0.072	260.76	20.2	31.3	1.4	23				
最大值	0.605	1.753	0.008	1.459	9.350	0.034	18.81	26.34	0.666	2242.5	20.9	72.1	5.4	214				
最小值	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	16.3	16.8	0.1	0				
样本数	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
月排放 总量 (t)			0.023			0.044			2.158	7823.0 34								

烟气月排放总量单位：x1000m3/m

上报单位（盖章） 填报人：于川 审核：梁青

批准：李劲

报告日期：2025 年 05 月 08 日

备注：停机备用时期的数据不计入统计。

烟气连续监测日平均值月报表

排放源名称：珠海深能洪湾电力有限公司

排放源编号：6#锅炉

监测月份：2025 年 04 月

日期	颗粒物						SO2			NOx			流量	O2	温度	水分	负荷	备注
	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	X1000 Nm3/d	%	℃	含量%	MW				
1 日	0.505	3.437	0.010	0.063	0.110	0.002	9.984	8.079	0.366	1766.1	17.8	49.4	1.7	151	机组运行			
2 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.5	34.3	0.1	0	停机备用			
3 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.5	28.7	0.1	0	停机备用			
4 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.5	26.4	0.3	0	停机备用			
5 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.6	21.6	0.6	0	停机备用			
6 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.6	23.7	0.4	0	停机备用			
7 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.5	24.7	0.3	0	停机备用			
8 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.5	25.4	0.5	0	停机备用			
9 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.4	25.2	0.5	0	停机备用			
10 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.5	25.4	0.6	0	停机备用			
11 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.3	27.3	0.5	0	停机备用			
12 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.5	28.2	0.7	0	停机备用			
13 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.4	25.2	0.1	0	停机备用			
14 日	1.081	3.371	0.008	0.011	0.016	0.000	7.548	6.857	0.236	705.10	19.1	40.8	0.9	51	机组运行			
15 日	0.790	1.410	0.008	0.062	0.096	0.002	7.458	6.061	0.249	1362.9	17.6	53.9	1.5	137	机组运行			
16 日	0.717	1.225	0.010	0.113	0.326	0.004	9.566	7.405	0.371	1549.6	17.5	57.1	1.9	156	机组运行			
17 日	0.704	3.760	0.014	0.177	0.559	0.005	12.83	10.33	0.432	1994.6	16.2	66.2	2.9	177	机组运行			
18 日	0.889	3.927	0.023	0.184	0.555	0.006	11.02	8.412	0.433	2317.6	16.1	68.9	2.4	220	机组运行			
19 日	0.810	4.099	0.019	0.164	0.643	0.005	8.861	6.851	0.351	2219.3	16.2	68.5	1.9	209	机组运行			
20 日	0.805	1.990	0.009	0.156	1.221	0.003	6.439	5.611	0.230	1019.6	18.6	52.0	1.7	97	机组运行			
21 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.4	34.6	0.5	0	停机备用			
22 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.3	33.5	0.4	0	停机备用			
23 日	0.872	2.826	0.025	0.111	0.233	0.004	12.86	9.413	0.505	2719.2	15.1	74.3	2.6	253	机组运行			
24 日	0.811	2.000	0.005	0.062	0.453	0.001	2.188	1.702	0.089	559.54	19.3	43.9	0.8	65	机组运行			
25 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.4	29.0	0.7	0	停机备用			
26 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.4	28.3	0.4	0	停机备用			
27 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.4	27.2	0.7	0	停机备用			
28 日	0.843	1.910	0.010	0.078	0.444	0.001	6.751	5.639	0.222	1067.7	18.4	48.3	1.8	87	机组运行			
29 日	0.818	1.961	0.009	0.028	0.162	0.000	4.785	3.813	0.169	1100.9	18.5	52.0	0.8	104	机组运行			
30 日	0.800	1.714	0.009	0.006	0.012	0.000	5.781	4.476	0.209	1107.2	18.2	51.4	1.3	97	机组运行			
平均值	0.348	1.121	0.005	0.041	0.161	0.001	3.536	2.822	0.129	649.66	19.2	39.8	1.0	60				
最大值	1.081	4.099	0.025	0.184	1.221	0.006	12.86	10.33	0.505	2719.2	20.6	74.3	2.9	253				
最小值	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	15.1	21.6	0.1	0				
样本数	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30				
月排放 总量 (t)			0.159			0.032			3.861	19489.832								

烟气月排放总量单位：x1000m3/m

上报单位（盖章）

填报人：

于小东

审核：

梁青

批准：

李劲

报告日期：2025 年 05 月 08 日

备注：停机备用时期的数据不计入统计。