

烟气连续监测日平均值月报表

排放源名称：珠海深能洪湾电力有限公司

排放源编号：3#锅炉

监测月份：2025 年 05 月

日期	颗粒物			SO2			NOx			流量	O2	温度	水分	负荷	备注
	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	X1000 Nm3/d	%	℃	含量%	MW	
1 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	26.5	2.1	0	停机备用
2 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	28.7	2.2	0	停机备用
3 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	27.8	2.2	0	停机备用
4 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	28.2	2.3	0	停机备用
5 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	27.8	2.2	0	停机备用
6 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	30.3	2.5	0	停机备用
7 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	27.3	2.4	0	停机备用
8 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	28.3	2.4	0	停机备用
9 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	27.6	2.4	0	停机备用
10 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	27.2	2.2	0	停机备用
11 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.8	28.7	2.0	0	停机备用
12 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	46.4	1.7	0	停机备用
13 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	50.4	2.0	0	停机备用
14 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	49.9	2.2	0	停机备用
15 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	48.1	2.3	0	停机备用
16 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	44.5	2.3	0	停机备用
17 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	44.5	2.3	0	停机备用
18 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	42.7	2.4	0	停机备用
19 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	40.8	2.5	0	停机备用
20 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	35.7	2.5	0	停机备用
21 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	34.2	2.5	0	停机备用
22 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	34.6	2.5	0	停机备用
23 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	33.6	2.5	0	停机备用
24 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	30.0	2.3	0	停机备用
25 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	29.1	1.8	0	停机备用
26 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	25.9	2.0	0	停机备用
27 日	0.44	1.55	0.01	1.55	5.45	0.03	13.47	47.35	0.39	1423.88	18.6	65.1	3.3	0	机组运行
28 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.0	66.2	2.5	0	停机备用
29 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.0	59.1	2.5	0	停机备用
30 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.0	56.3	2.2	0	停机备用
31 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.0	52.1	2.1	0	停机备用
平均值	0.01	0.05	0.00	0.05	0.18	0.00	0.43	1.53	0.01	45.93	20.8	34.6	1.90	0	
最大值	0.44	1.55	0.01	1.55	5.45	0.03	13.47	47.35	0.39	1423.88	20.9	66.2	3.33	0	
最小值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.5	25.1	1.18	0	
样本数	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	
月排放 总量(t)			0.01			0.03			0.39	1423.88					

烟气月排放总量单位：x1000m3/m

上报单位（盖章）

填报人：李康

审核：梁有刚

批准：李劲

报告日期：2025 年 06 月 04 日

备注：停机备用时期的数据不计入统计。

烟气连续监测日平均值月报表

排放源名称：珠海深能洪湾电力有限公司

排放源编号：4#锅炉

监测月份：2025 年 05 月

日期	颗粒物			SO2			NOx			流量	O2	温度	水分	负荷	备注
	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	X1000 Nm3/d	%	℃	含量%	MW	
1日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	42.8	0.5	0	停机备用
2日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	42.3	0.5	0	停机备用
3日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	38.0	0.5	0	停机备用
4日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	33.5	0.6	0	停机备用
5日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	29.7	0.8	0	停机备用
6日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	30.5	0.6	0	停机备用
7日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	30.1	0.6	0	停机备用
8日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	29.9	0.7	0	停机备用
9日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	28.7	0.9	0	停机备用
10日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	28.7	1.0	0	停机备用
11日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	28.8	1.1	0	停机备用
12日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	27.3	1.2	0	停机备用
13日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	25.2	0.5	0	停机备用
14日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	26.1	0.5	0	停机备用
15日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	27.7	0.5	0	停机备用
16日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.8	35.2	0.9	0	停机备用
17日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	45.9	1.0	0	停机备用
18日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	46.6	1.3	0	停机备用
19日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	44.1	1.4	0	停机备用
20日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	43.0	1.3	0	停机备用
21日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	40.9	1.3	0	停机备用
22日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	38.2	1.4	0	停机备用
23日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	35.8	1.4	0	停机备用
24日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	35.1	1.4	0	停机备用
25日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	29.8	1.5	0	停机备用
26日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	27.2	2.2	0	停机备用
27日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.8	28.7	2.0	0	停机备用
28日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	46.4	1.7	0	停机备用
29日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	50.4	2.0	0	停机备用
30日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	42.7	2.2	0	停机备用
31日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	40.8	2.3	0	
平均值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	35.7	2.23	0	
最大值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	50.4	2.49	0	
最小值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.8	26.4	1.69	0	
样本数	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	
月排放 总量 (t)			0.00			0.00			0.00	0.00					

烟气月排放总量单位：X1000m3/m

上报单位（盖章）

填报人：

审核：

批准：

报告日期：2025 年 06 月 04 日

备注：停机备用时期的数据不计入统计。

烟气连续监测日平均值月报表

排放源名称：珠海深能洪湾电力有限公司
排放源编号：5#锅炉

监测月份：2025 年 05 月

日期	颗粒物			SO2			NOx			流量	O2	温度	水分	负荷	备注
	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	X1000 Nm3/d	%	℃	含 量%	MW	
1 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.6	32.0	1.36	0	停机备用
2 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.6	33.3	1.33	0	停机备用
3 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.6	31.4	1.50	0	停机备用
4 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.7	30.8	1.62	0	停机备用
5 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.6	36.0	1.66	0	停机备用
6 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.5	48.7	1.92	0	停机备用
7 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.4	42.4	2.06	0	停机备用
8 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.5	39.3	1.67	0	停机备用
9 日	0.299	1.430	0.007	0.051	0.049	0.002	24.35	19.24	0.833	2480.1	15.3	78.2	5.97	234	机组运行
10 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	13.7	86.0	6.69	0	停机备用
11 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.3	36.3	0.63	0	停机备用
12 日	0.248	1.510	0.004	0.010	0.012	0.000	9.321	7.456	0.346	1296.0	18.4	54.4	1.91	103	机组运行
13 日	0.261	1.345	0.005	0.103	0.162	0.003	13.50	10.94	0.475	1810.2	17.2	61.9	3.71	163	机组运行
14 日	0.279	1.505	0.007	0.115	0.384	0.003	12.24	9.977	0.440	2391.2	16.2	73.1	5.10	229	机组运行
15 日	0.291	1.225	0.008	0.186	0.394	0.005	20.83	17.83	0.653	2423.3	15.4	78.4	5.89	200	机组运行
16 日	0.270	2.528	0.006	0.169	1.016	0.005	14.15	12.52	0.518	1989.7	17.3	67.4	4.40	171	机组运行
17 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.7	39.9	1.67	0	停机备用
18 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.7	39.6	1.79	0	停机备用
19 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.7	38.2	1.95	0	停机备用
20 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.6	35.0	2.05	0	停机备用
21 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.5	35.1	2.06	0	停机备用
22 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.5	34.8	2.08	0	停机备用
23 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.5	33.3	2.13	0	停机备用
24 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.4	28.6	1.65	0	停机备用
25 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.3	28.2	0.81	0	停机备用
26 日	0.274	1.560	0.004	0.020	0.019	0.001	11.27	9.849	0.372	1066.7	18.2	48.3	2.61	99	机组运行
27 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.4	39.5	1.07	0	停机备用
28 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	18.7	52.0	3.17	0	停机备用
29 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.7	37.3	1.86	0	停机备用
30 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.6	36.9	1.49	0	停机备用
31 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.6	36.9	1.45	0	停机备用
平均值	0.062	0.358	0.001	0.021	0.066	0.001	3.409	2.833	0.117	434.11	19.4	44.9	2.43	39	
最大值	0.299	2.528	0.008	0.186	1.016	0.005	24.35	19.24	0.833	2480.1	20.7	86.0	6.69	234	
最小值	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	13.7	28.2	0.63	0	
样本数	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	
月排放 总量 (t)			0.041			0.020			3.636	13457.653					

烟气月排放总量单位：x1000m3/m

上报单位（盖章） 填报人：于小伟

审核：JH1 梁奇

批准：李劲

报告日期：2025 年 06 月 04 日

备注：停机备用时期的数据不计入统计。

烟气连续监测日平均值月报表

排放源名称：珠海深能洪湾电力有限公司

排放源编号：6#锅炉

监测月份：2025 年 05 月

日期	颗粒物			SO2			NOx			流量	O2	温度	水分	负荷	备注
	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	X1000 Nm3/d	%	℃	含量%	MW	
1 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.3	34.0	0.29	0	停机备用
2 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.4	33.9	0.28	0	停机备用
3 日	0.821	1.352	0.015	0.014	0.020	0.000	8.679	6.571	0.325	1750.6	16.9	60.1	2.18	162	机组运行
4 日	0.823	1.950	0.011	0.012	0.025	0.000	5.683	4.385	0.212	1227.9	18.1	56.1	1.75	116	机组运行
5 日	0.805	4.902	0.001	0.004	0.036	0.000	0.564	0.540	0.014	105.10	20.2	37.9	0.80	22	机组运行
6 日	0.828	4.843	0.011	0.079	0.131	0.002	7.958	7.034	0.238	1292.0	17.3	57.1	1.70	114	机组运行
7 日	0.819	2.445	0.021	0.096	0.182	0.003	11.01	8.161	0.423	2410.6	15.5	72.5	2.87	225	机组运行
8 日	0.798	4.679	0.009	0.042	0.166	0.001	4.595	3.538	0.175	1091.1	18.1	52.4	1.39	105	机组运行
9 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.2	33.0	0.48	0	停机备用
10 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.2	31.6	0.45	0	停机备用
11 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.2	27.6	0.07	0	停机备用
12 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.2	29.7	0.09	0	停机备用
13 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.2	28.5	0.33	0	停机备用
14 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.4	29.2	0.63	0	停机备用
15 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.4	29.9	0.52	0	停机备用
16 日	0.809	2.164	0.009	0.019	0.067	0.000	7.367	6.747	0.226	1040.0	18.4	51.9	1.70	73	机组运行
17 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.5	35.4	0.66	0	停机备用
18 日	0.819	3.575	0.007	0.027	0.203	0.000	4.243	3.238	0.140	870.88	18.5	49.3	1.09	83	机组运行
19 日	0.843	0.587	0.036	0.036	0.025	0.002	13.32	9.284	0.573	4308.5	12.3	94.9	3.36	420	机组运行
20 日	0.813	2.614	0.025	0.031	0.045	0.001	12.35	11.94	0.511	3045.4	14.5	80.3	3.37	300	机组运行
21 日	0.826	1.508	0.027	0.073	0.060	0.003	17.14	12.36	0.683	3246.9	14.0	83.4	4.79	317	机组运行
22 日	0.793	0.543	0.034	0.068	0.047	0.003	15.79	10.82	0.675	4275.9	12.2	94.6	4.20	420	机组运行
23 日	0.792	1.339	0.026	0.074	0.076	0.003	13.25	9.516	0.536	3299.2	14.0	84.3	3.72	312	机组运行
24 日	0.766	1.446	0.023	0.070	0.086	0.003	11.49	8.313	0.446	2959.8	14.4	79.8	2.83	275	机组运行
25 日	0.705	4.237	0.001	0.014	0.072	0.000	0.411	0.416	0.007	67.093	19.8	34.3	0.38	14	机组运行
26 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	19.9	31.4	0.22	0	停机备用
27 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.1	31.8	0.24	0	停机备用
28 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.3	28.8	0.71	0	停机备用
29 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.4	28.0	0.92	0	停机备用
30 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.4	26.6	0.80	0	停机备用
31 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.4	28.7	0.77	0	
平均值	0.389	1.232	0.008	0.021	0.040	0.001	4.319	3.319	0.167	999.72	18.4	47.7	1.41	95	
最大值	0.843	4.902	0.036	0.096	0.203	0.003	17.14	12.36	0.683	4308.5	20.5	94.9	4.79	420	
最小值	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	12.2	26.6	0.07	0	
样本数	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	
月排放 总量 (t)			0.257			0.022			5.185	30991.606					

烟气月排放总量单位：x1000m3/m

上报单位（盖章）

填报人：

审核：

批准：

报告日期：2025 年 06 月 04 日

备注：停机备用时期的数据不计入统计。