

烟气排放连续监测日平均值月报表

排放源名称： 深圳市东部电力有限公司
排放源编号： #1机

监测日期： 2025年 05月

时间	颗粒物			SO2			NOX			标态流量	O2	温度	湿度	状态
	实测值 mg/m3	折算值 mg/m3	排放量 t/d	实测值 mg/m3	折算值 mg/m3	排放量 t/d	实测值 mg/m3	折算值 mg/m3	排放量 t/d	*10 ⁴ m3/d	%	℃	%	
2025年5月1日	0.07	0.06	0.0013	0.04	0.04	0.0008	13.45	12.68	0.2519	1994.80	16.64	68.74	7.82	
2025年5月2日	0.06	0.06	0.0015	0.04	0.04	0.0011	13.06	12.31	0.3228	2525.62	15.69	80.35	9.18	
2025年5月3日	0.07	0.07	0.0014	0.05	0.04	0.0010	13.14	12.43	0.2808	2173.22	16.23	75.13	8.56	
2025年5月4日	0.06	0.06	0.0011	0.05	0.05	0.0008	12.91	12.33	0.2266	1753.07	17.18	69.13	7.58	
2025年5月5日	0.06	0.07	0.0015	0.05	0.05	0.0012	13.69	12.88	0.3229	2445.63	15.86	79.19	9.25	
2025年5月6日	0.07	0.06	0.0019	0.06	0.05	0.0016	13.86	12.88	0.4100	3179.93	14.54	87.77	11.48	
2025年5月7日	0.07	0.07	0.0014	0.53	0.46	0.0094	13.58	12.62	0.2627	1994.94	16.55	72.10	8.31	
2025年5月8日	0.06	0.06	0.0013	0.07	0.07	0.0015	13.50	12.42	0.2805	2149.46	16.16	72.66	8.00	
2025年5月9日	0.06	0.07	0.0011	0.08	0.07	0.0013	13.41	12.43	0.2278	1811.79	16.86	69.50	7.82	
2025年5月10日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0079	37.74	20.57	37.99	2.63	停炉
2025年5月11日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	20.37	33.01	1.06	停炉
2025年5月12日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	20.33	34.42	1.07	停炉
2025年5月13日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	20.45	32.93	1.69	停炉
2025年5月14日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	20.62	32.90	2.51	停炉
2025年5月15日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	20.91	33.32	2.86	停炉
2025年5月16日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	20.94	32.27	2.92	停炉
2025年5月17日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	20.97	32.26	3.06	停炉
2025年5月18日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	20.99	34.53	3.16	停炉
2025年5月19日	0.01	0.17	0.0000	0.01	0.24	0.0001	0.50	1.12	0.0008	0.00	20.96	36.96	3.12	停炉
2025年5月20日	0.07	0.06	0.0019	0.14	0.14	0.0041	14.90	14.79	0.4379	2973.34	14.60	85.90	10.01	
2025年5月21日	0.07	0.06	0.0020	0.46	0.38	0.0139	14.45	12.90	0.4223	3267.74	14.31	88.51	10.30	
2025年5月22日	0.07	0.06	0.0019	0.07	0.06	0.0019	14.09	12.61	0.4020	3181.68	14.29	87.15	10.24	
2025年5月23日	0.07	0.06	0.0018	0.05	0.05	0.0015	13.10	11.79	0.3509	2980.41	14.33	86.05	9.95	
2025年5月24日	0.06	0.06	0.0017	0.05	0.05	0.0014	14.41	12.95	0.3850	2971.92	14.32	84.75	8.96	
2025年5月25日	0.06	0.06	0.0017	0.06	0.06	0.0017	14.47	12.92	0.3902	3021.07	14.28	85.54	8.07	
2025年5月26日	0.06	0.06	0.0014	0.07	0.06	0.0015	14.09	12.86	0.3222	2445.60	15.54	78.04	6.73	
2025年5月27日	0.06	0.07	0.0005	0.06	0.07	0.0005	14.51	14.98	0.1129	744.72	19.13	50.88	3.28	
2025年5月28日	0.12	0.10	0.0032	0.40	0.34	0.0023	14.91	13.02	0.4013	3084.79	14.21	86.61	8.72	
2025年5月29日	0.06	0.06	0.0012	0.06	0.05	0.0012	13.73	12.18	0.2600	2088.87	16.44	76.17	6.80	
2025年5月30日	0.06	0.06	0.0018	0.06	0.05	0.0017	14.64	12.95	0.4043	3114.43	14.21	86.88	8.48	
2025年5月31日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	20.57	34.53	1.84	停炉
平均值	0.07	0.06	0.0010	0.12	0.11	0.0016	13.90	12.85	0.2092	1610.99	17.39	62.78	6.31	
最大值	0.12	0.10	0.0032	0.53	0.46	0.0139	14.91	14.98	0.4379	3267.74	20.99	88.51	11.48	
最小值	0.06	0.06	0.0000	0.04	0.04	0.0000	12.91	11.79	0.0000	0.00	14.21	32.26	1.06	
样本数	20.00	20.00	31.0000	20.00	20.00	31.0000	20.00	20.00	31.0000	31.00	31.00	31.00	31.00	
月排放总量			0.0317			0.0506			6.4838	49940.77				

烟气月排放总量单位：*10³ m³/m
上报单位（盖章）：

单位负责人：

报告人：陈海港

报告日期： 2025年 6月 5日

烟气排放连续监测日平均值月报表

排放源名称： 深圳市东部电力有限公司
排放源编号： #2机

监测日期： 2025年 05月

时间	颗粒物			SO2			NOX			标态流量	O2	温度	湿度	状态
	实测值 mg/m3	折算值 mg/m3	排放量 t/d	实测值 mg/m3	折算值 mg/m3	排放量 t/d	实测值 mg/m3	折算值 mg/m3	排放量 t/d	*10 ⁴ m3/d	%	℃	%	
2025年5月1日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	21.20	45.64	1.74	停炉
2025年5月2日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	21.20	44.02	1.77	停炉
2025年5月3日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	21.23	39.52	1.81	停炉
2025年5月4日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	21.27	39.39	2.01	停炉
2025年5月5日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	21.24	34.99	1.90	停炉
2025年5月6日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	21.19	32.00	2.18	停炉
2025年5月7日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	21.32	29.11	2.56	停炉
2025年5月8日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	21.22	29.19	2.06	停炉
2025年5月9日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	21.21	30.54	1.99	停炉
2025年5月10日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	21.16	30.45	1.81	停炉
2025年5月11日	0.35	0.57	0.0027	0.15	0.20	0.0013	21.56	29.01	0.1866	570.67	20.00	37.30	1.83	停炉
2025年5月12日	0.08	0.07	0.0023	0.05	0.05	0.0014	13.40	12.71	0.3959	3116.02	14.67	89.31	7.05	
2025年5月13日	0.12	0.09	0.0029	0.52	0.33	0.0093	13.54	12.74	0.3844	3069.66	14.62	88.80	7.53	
2025年5月14日	0.07	0.06	0.0021	0.10	0.09	0.0030	13.34	12.38	0.3973	3206.19	14.54	89.71	8.21	
2025年5月15日	0.07	0.07	0.0021	0.11	0.10	0.0031	13.31	12.46	0.3966	3187.39	14.59	90.56	8.62	
2025年5月16日	0.07	0.07	0.0022	0.11	0.10	0.0034	13.12	12.15	0.4076	3354.65	14.52	91.98	8.87	
2025年5月17日	0.07	0.07	0.0021	0.10	0.10	0.0031	12.93	12.18	0.3959	3122.17	14.89	88.87	8.56	
2025年5月18日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	21.21	41.64	2.38	停炉
2025年5月19日	0.07	0.07	0.0011	0.10	0.10	0.0017	13.04	13.30	0.2238	1568.07	17.86	69.12	5.68	
2025年5月20日	0.07	0.07	0.0015	1.01	0.90	0.0205	12.99	12.28	0.2772	2209.96	16.53	77.91	7.20	
2025年5月21日	0.07	0.07	0.0022	0.14	0.13	0.0042	13.49	12.61	0.4037	3204.71	14.58	90.84	9.16	
2025年5月22日	0.07	0.07	0.0022	0.15	0.15	0.0046	13.23	12.41	0.3954	3185.15	14.60	90.68	9.25	
2025年5月23日	0.07	0.07	0.0021	0.15	0.14	0.0045	13.50	12.75	0.3968	3117.00	14.64	90.21	9.03	
2025年5月24日	0.06	0.06	0.0012	0.13	0.12	0.0023	12.09	11.98	0.2209	1664.45	17.70	69.72	5.23	
2025年5月25日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	21.00	39.09	1.04	停炉
2025年5月26日	0.07	0.07	0.0013	0.15	0.15	0.0030	15.00	15.23	0.2999	1850.77	17.25	72.42	4.83	
2025年5月27日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	20.94	38.52	1.25	停炉
2025年5月28日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	21.09	35.06	1.51	停炉
2025年5月29日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	21.18	34.41	2.03	停炉
2025年5月30日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	21.10	33.50	1.45	停炉
2025年5月31日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	21.05	34.08	1.34	停炉
平均值	0.07	0.07	0.0009	0.22	0.19	0.0021	13.31	12.71	0.1543	1175.06	18.74	56.41	4.26	
最大值	0.12	0.09	0.0029	1.01	0.90	0.0205	15.00	15.23	0.4076	3354.65	21.32	91.98	9.25	
最小值	0.06	0.06	0.0000	0.05	0.05	0.0000	12.09	11.98	0.0000	0.00	14.52	29.11	1.04	
样本数	13.00	13.00	31.0000	13.00	13.00	31.0000	13.00	13.00	31.0000	31.00	31.00	31.00	31.00	
月排放总量(t)			0.0280			0.0654			4.7821	36426.86				

烟气月排放总量单位：*10⁴ m³/m
上报单位（盖章）：

单位负责人：



报告人：陈海亮

报告日期：

2025年 6月 5日

烟气排放连续监测日平均值月报表

排放源名称： 深圳市东部电力有限公司
排放源编号： #3机

监测日期： 2025年 05月

时间	颗粒物			SO2			NOX			标态流量	O2	温度	湿度	状态
	实测值 mg/m3	折算值 mg/m3	排放量 t/d	实测值 mg/m3	折算值 mg/m3	排放量 t/d	实测值 mg/m3	折算值 mg/m3	排放量 t/d	*10 ⁴ m3/d	%	℃	%	
2025年5月1日	0.10	0.11	0.0024	0.10	0.09	0.0022	12.77	12.78	0.2997	2310.04	17.28	74.21	7.14	
2025年5月2日	0.09	0.09	0.0017	0.09	0.10	0.0017	11.13	11.48	0.2084	1609.21	18.55	66.37	6.04	
2025年5月3日	0.10	0.11	0.0027	0.12	0.12	0.0031	12.76	13.04	0.3430	2558.98	16.60	78.87	8.03	
2025年5月4日	0.10	0.10	0.0035	0.12	0.12	0.0040	12.67	12.62	0.4254	3371.05	14.98	90.05	9.87	
2025年5月5日	0.11	0.10	0.0036	0.44	0.38	0.0154	13.30	12.53	0.4481	3569.82	14.76	90.78	9.82	
2025年5月6日	0.10	0.10	0.0037	0.12	0.11	0.0043	13.76	12.77	0.4859	3805.26	14.53	91.86	10.34	
2025年5月7日	0.10	0.10	0.0034	0.11	0.10	0.0035	13.00	12.82	0.4287	3284.20	15.26	86.79	9.52	
2025年5月8日	0.10	0.10	0.0022	0.09	0.09	0.0020	12.06	11.95	0.2668	2080.25	17.45	69.30	6.90	
2025年5月9日	0.10	0.10	0.0020	0.10	0.10	0.0020	12.21	12.57	0.2537	1881.89	17.85	70.01	7.14	
2025年5月10日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	21.53	40.07	3.49	停炉
2025年5月11日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	21.34	54.70	2.59	停炉
2025年5月12日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	21.24	50.81	2.69	停炉
2025年5月13日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	21.43	41.31	3.33	停炉
2025年5月14日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	21.56	39.69	3.93	停炉
2025年5月15日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	21.68	38.29	4.37	停炉
2025年5月16日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	21.72	36.09	4.48	停炉
2025年5月17日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	21.76	35.08	4.64	停炉
2025年5月18日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	21.79	33.51	4.80	停炉
2025年5月19日	0.10	0.11	0.0030	0.50	0.47	0.0143	14.57	16.16	0.4457	2731.42	16.44	77.24	9.41	
2025年5月20日	0.10	0.10	0.0034	0.11	0.11	0.0036	12.93	12.72	0.4309	3382.27	14.90	90.15	10.90	
2025年5月21日	0.09	0.09	0.0025	0.10	0.09	0.0027	11.58	11.35	0.3185	2500.87	17.13	76.64	8.75	
2025年5月22日	0.10	0.10	0.0025	0.11	0.11	0.0028	12.58	12.60	0.3260	2443.15	17.00	77.38	8.91	
2025年5月23日	0.10	0.10	0.0024	0.11	0.11	0.0029	11.91	12.04	0.3000	2340.92	17.05	76.83	8.67	
2025年5月24日	0.10	0.10	0.0033	0.12	0.12	0.0041	12.83	12.61	0.4218	3344.14	14.90	88.51	9.58	
2025年5月25日	0.10	0.10	0.0035	0.12	0.11	0.0040	12.70	12.37	0.4365	3530.03	14.84	88.68	8.60	
2025年5月26日	0.17	0.15	0.0034	0.55	0.51	0.0141	12.46	12.29	0.3400	2619.01	16.33	79.76	7.21	
2025年5月27日	0.09	0.09	0.0025	0.10	0.10	0.0026	12.55	12.18	0.3294	2511.96	16.55	77.83	7.41	
2025年5月28日	0.10	0.10	0.0026	0.10	0.10	0.0027	12.08	11.77	0.3190	2515.31	16.56	77.27	7.56	
2025年5月29日	0.10	0.09	0.0025	0.11	0.10	0.0028	12.49	11.68	0.3254	2565.06	16.75	80.34	7.82	
2025年5月30日	0.10	0.10	0.0025	0.11	0.11	0.0028	12.51	12.32	0.3224	2487.42	16.71	79.06	7.32	
2025年5月31日	0.09	0.03	0.0000	0.02	0.02	0.0000	4.72	6.98	0.0098	0.00	21.29	36.49	3.19	停炉
平均值	0.10	0.10	0.0019	0.16	0.16	0.0032	12.61	12.51	0.2415	1852.98	17.99	67.55	6.92	
最大值	0.17	0.15	0.0037	0.55	0.51	0.0154	14.57	16.16	0.4859	3805.26	21.79	91.86	10.90	
最小值	0.09	0.09	0.0000	0.09	0.09	0.0000	11.13	11.35	0.0000	0.00	14.53	33.51	2.59	
样本数	21.00	21.00	31.0000	21.00	21.00	31.0000	21.00	21.00	31.0000	31.00	31.00	31.00	31.00	
月排放总量(t)			0.0594			0.0977			7.4853	57442.23				

烟气月排放总量单位：*10⁴m³/m
上报单位（盖章）：

单位负责人：



报告人：

陈海港

报告日期：

2025年 6月 5日

烟气排放连续监测日平均值月报表

排放源名称: 深圳能源集团股份有限公司东部电厂
排放源编号: #4机组

监测日期: 2025年5月

日期时间	颗粒物			SO ₂			NO _x			标干流量 x10 ⁴ m ³ /d	干基O ₂ %	烟温 ℃	含湿量 %	备注
	实测浓 mg/m ³	折算浓 mg/m ³	排放量 t/d	实测浓 mg/m ³	折算浓 mg/m ³	排放量 t/d	实测浓度 mg/m ³	折算浓度 mg/m ³	排放量 t/d					
2025年5月1日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	192.890	20.677	51.751	2.272	停炉
2025年5月2日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	183.214	20.668	52.508	2.075	停炉
2025年5月3日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	99.241	20.750	46.472	2.322	停炉
2025年5月4日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	141.382	20.747	40.188	2.448	停炉
2025年5月5日	/	/	/	/	/	/	16.130	13.160	0.211	1212.217	18.878	52.025	4.602	N
2025年5月6日	/	/	/	/	/	/	16.020	12.500	0.405	2503.279	16.615	75.319	7.467	N
2025年5月7日	/	/	/	/	/	/	16.560	12.850	0.365	2805.048	15.841	80.570	6.698	N
2025年5月8日	/	/	/	/	/	/	16.448	12.601	0.677	4113.383	13.162	83.220	11.049	N
2025年5月9日	/	/	/	/	/	/	16.830	12.941	0.689	4089.324	13.188	83.339	11.258	N
2025年5月10日	/	/	/	/	/	/	15.265	13.403	0.113	845.990	19.285	68.173	3.741	N
2025年5月11日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	405.683	20.268	67.078	1.081	N
2025年5月12日	/	/	/	/	/	/	16.960	12.800	0.313	1810.098	17.543	71.593	4.163	N
2025年5月13日	/	/	/	/	/	/	16.662	12.696	0.686	4116.565	13.117	83.999	10.180	N
2025年5月14日	/	/	/	/	/	/	26.286	24.166	0.015	237.510	20.347	71.331	2.357	停炉
2025年5月15日	/	/	/	/	/	/	17.738	14.317	0.697	4024.929	13.607	85.917	10.402	N
2025年5月16日	/	/	/	/	/	/	16.358	12.292	0.748	4561.444	13.011	86.426	11.142	N
2025年5月17日	/	/	/	/	/	/	16.621	14.090	0.648	3867.084	13.552	83.138	10.621	N
2025年5月18日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	114.926	20.850	69.603	2.953	停炉
2025年5月19日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	207.560	20.856	65.694	2.950	停炉
2025年5月20日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	180.258	20.891	58.006	3.143	停炉
2025年5月21日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	112.778	20.700	53.614	3.079	停炉
2025年5月22日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	175.396	20.622	51.315	3.109	停炉
2025年5月23日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	161.035	20.590	47.369	2.941	停炉
2025年5月24日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	77.606	20.435	41.383	2.193	停炉
2025年5月25日	/	/	/	/	/	/	33.390	38.638	0.022	272.410	20.239	35.124	1.566	停炉
2025年5月26日	/	/	/	/	/	/	17.203	14.208	0.671	4015.112	13.352	81.139	9.690	N
2025年5月27日	/	/	/	/	/	/	17.356	13.637	0.659	3934.577	13.402	83.261	9.992	N
2025年5月28日	/	/	/	/	/	/	17.512	13.875	0.507	3211.822	14.952	83.054	8.413	N
2025年5月29日	/	/	/	/	/	/	16.497	12.710	0.696	4217.255	13.200	84.511	11.153	N
2025年5月30日	/	/	/	/	/	/	14.914	15.237	0.005	205.801	20.496	64.316	2.105	停炉
2025年5月31日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	372.304	20.620	63.454	1.872	停炉
最大值	/	/	/	/	/	/	17.738	14.317	0.7479	4561.4440	20.891	86.426	11.258	
最小值	/	/	/	/	/	/	15.265	12.292	0.0000	77.6063	13.011	35.124	1.081	
平均值	/	/	/	/	/	/	16.677	13.205	0.2622	1692.5201	17.821	66.609	5.453	
样本数	/	/	/	/	/	/	15	15	31	31	31	31	31	
月排放总量(t)	0.0000			0.0000			8.1273			52468.1229				

烟气月排放总量x10⁴m³/m
上报单位(盖章):

负责人: 钱利

审核人: 王勤

报告人: 陈海港

2025年 6月 9日

烟气排放连续监测日平均值月报表

排放源名称: 深圳能源集团股份有限公司东部电厂

排放源编号: #5机组

监测日期:

2025年5月

日期时间	颗粒物			SO ₂			NO _x			标干流量 x10 ⁴ m ³ /d	干基O ₂ %	烟温 ℃	流 速 m/s	含湿量 %	备注
	实测浓 mg/m ³	折算浓 mg/m ³	排放量 t/d	实测浓 mg/m ³	折算浓 mg/m ³	排放量 t/d	实测浓度 mg/m ³	折算浓度 mg/m ³	排放量 t/d						
2025年5月1日	/	/	/	/	/	/	17.047	16.924	0.017	619.766	20.307	61.810	1.808	1.858	停炉
2025年5月2日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	260.157	20.360	61.675	0.747	1.591	停炉
2025年5月3日	/	/	/	/	/	/	16.960	13.100	0.581	3199.286	15.652	74.008	10.518	6.500	N
2025年5月4日	/	/	/	/	/	/	34.271	44.482	0.011	255.722	20.395	62.271	0.746	1.990	停炉
2025年5月5日	/	/	/	/	/	/	16.570	12.530	0.341	1904.299	17.868	71.063	6.265	4.466	N
2025年5月6日	/	/	/	/	/	/	16.780	12.850	0.535	3154.713	15.916	75.442	10.418	6.745	N
2025年5月7日	/	/	/	/	/	/	17.040	12.980	0.295	1649.131	18.191	72.758	5.399	4.369	N
2025年5月8日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.002	202.344	20.391	57.867	0.576	1.789	停炉
2025年5月9日	/	/	/	/	/	/	16.970	13.060	0.293	1578.045	18.442	69.419	5.168	4.017	N
2025年5月10日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	270.487	20.587	61.261	0.778	1.719	停炉
2025年5月11日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	136.666	20.406	56.475	0.383	0.755	停炉
2025年5月12日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	402.883	20.319	53.398	1.116	0.665	停炉
2025年5月13日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	622.228	20.393	47.800	1.705	1.201	停炉
2025年5月14日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	323.977	20.491	45.683	0.886	1.685	停炉
2025年5月15日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	263.271	20.516	43.149	0.717	1.908	停炉
2025年5月16日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	367.976	20.545	39.085	0.989	2.044	停炉
2025年5月17日	/	/	/	/	/	/	10.647	12.934	0.004	310.420	20.531	34.711	0.825	2.130	停炉
2025年5月18日	/	/	/	/	/	/	17.943	14.855	0.782	4587.642	13.435	80.027	15.100	9.035	N
2025年5月19日	/	/	/	/	/	/	17.153	13.077	0.844	4921.192	13.118	83.027	16.279	9.301	N
2025年5月20日	/	/	/	/	/	/	17.069	12.960	0.844	4947.880	13.088	83.259	16.407	9.437	N
2025年5月21日	/	/	/	/	/	/	16.447	12.217	0.901	5465.962	12.910	85.048	18.272	9.609	N
2025年5月22日	/	/	/	/	/	/	15.604	11.525	0.787	5288.120	12.841	84.378	17.611	9.424	N
2025年5月23日	/	/	/	/	/	/	17.487	12.957	0.868	4963.538	12.889	83.146	16.445	9.406	N
2025年5月24日	/	/	/	/	/	/	17.291	12.902	0.851	4919.313	12.946	82.043	16.130	8.750	N
2025年5月25日	/	/	/	/	/	/	17.450	13.007	0.581	3285.213	15.301	74.356	10.699	5.855	N
2025年5月26日	/	/	/	/	/	/	17.255	13.207	0.218	1219.613	18.262	68.400	3.945	2.760	N
2025年5月27日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	169.390	19.959	63.492	0.487	1.295	停炉
2025年5月28日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	457.637	20.030	53.434	1.277	1.627	停炉
2025年5月29日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	405.363	20.235	45.583	1.117	2.022	停炉
2025年5月30日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	203.261	20.339	45.937	0.559	1.527	停炉
2025年5月31日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	256.537	20.296	44.308	0.697	1.416	停炉
最大值	/	/	/	/	/	/	17.943	14.855	0.9014	5465.9620	20.587	85.048	18.272	9.609	
最小值	/	/	/	/	/	/	15.604	11.525	0.0000	136.6664	12.841	34.711	0.383	0.665	
平均值	/	/	/	/	/	/	17.001	12.945	0.2824	1826.1946	17.966	63.365	5.938	4.093	
样本数	/	/	/	/	/	/	14	14	31	31	31	31	31	31	
月排放总量	0.0000			0.0000			8.7546			56612.0323					

烟气排放总量x10³m³/m
上机单位(盖章):

负责人:

审核人:

报告人:

报告日期:2025年

6月9日