

烟气连续监测日平均值月报表

排放源名称：珠海深能洪湾电力有限公司
排放源编号：3#锅炉

监测月份：2025 年 06 月

日期	颗粒物			SO2			NOx			流量	O2	温度	水分	负荷	备注
	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	X10000 Nm3/d	%	℃	含量%	MW	
1 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	26.5	2.1	0	停机备用
2 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	28.7	2.2	0	停机备用
3 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	27.8	2.2	0	停机备用
4 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	28.2	2.3	0	停机备用
5 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	27.8	2.2	0	停机备用
6 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	30.3	2.5	0	停机备用
7 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	27.3	2.4	0	停机备用
8 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	28.3	2.4	0	停机备用
9 日	0.60	0.66	0.01	1.73	1.88	0.01	10.74	13.61	0.24	905.21	18.8	59.8	3.52	0	机组运行
10 日	0.58	0.59	0.00	0.44	0.46	0.01	9.04	9.83	0.19	867.52	18.7	82.9	4.28	0	机组运行
11 日	0.53	0.54	0.00	0.81	0.81	0.00	9.32	9.90	0.21	927.69	18.6	82.4	4.00	0	机组运行
12 日	0.55	0.57	0.00	1.88	1.89	0.00	9.63	10.62	0.19	844.87	18.7	80.8	3.98	0	机组运行
13 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	50.4	2	0	停机备用
14 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	49.9	2.2	0	停机备用
15 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	48.1	2.3	0	停机备用
16 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	44.5	2.3	0	停机备用
17 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	44.5	2.3	0	停机备用
18 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	42.7	2.4	0	停机备用
19 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	40.8	2.5	0	停机备用
20 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	35.7	2.5	0	停机备用
21 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	34.2	2.5	0	停机备用
22 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	34.6	2.5	0	停机备用
23 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	33.6	2.5	0	停机备用
24 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	30	2.3	0	停机备用
25 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	29.1	1.8	0	停机备用
26 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	25.9	2	0	停机备用
27 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.6	65.1	3.3	0	停机备用
28 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21	66.2	2.5	0	停机备用
29 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21	59.1	2.5	0	停机备用
30 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21	56.3	2.2	0	停机备用
平均值	0.08	0.08	0.00	0.16	0.17	0.00	1.29	1.47	0.03	118.18	20.5	44.0	2.56	0	
最大值	0.60	0.66	0.01	1.88	1.89	0.01	10.74	13.61	0.24	927.69	21.0	82.9	4.28	0	
最小值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.6	25.9	1.80	0	
样本数	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
月排放 总量 (t)			0.02			0.02			0.82	3545.29					

烟气月排放总量单位：x10000m3/m

上报单位（盖章）： 填表人： 审核： 批准： 报告日期： 2025 年 07 月 02 日

备注：停机备用时期的数据不计入统计。

烟气连续监测日平均值月报表

排放源名称：珠海深能洪湾电力有限公司
排放源编号：4#锅炉

监测月份：2025 年 06 月

日期	颗粒物			SO2			NOx			流量	O2	温度	水分	负荷	备注
	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	X10000 Nm3/d	%	℃	含量%	MW	
1 日	0.14	0.49	0.00	0.86	3.00	0.00	10.97	39.75	0.16	947.5	19.2	58.6	2.38	0	机组运行
2 日	0.41	0.41	0.00	0.74	0.74	0.00	5.84	6.42	0.09	283.2	20.3	71.9	2.10	0	机组运行
3 日	0.14	1.75	0.00	0.88	2.90	0.00	6.59	42.49	0.30	823.3	19.1	77.5	2.48	0	机组运行
4 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	33.5	0.6	0	停机备用
5 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	29.7	0.8	0	停机备用
6 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	30.5	0.6	0	停机备用
7 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	30.1	0.6	0	停机备用
8 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	29.9	0.7	0	停机备用
9 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	28.7	0.9	0	停机备用
10 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	28.7	1.0	0	停机备用
11 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	28.8	1.1	0	停机备用
12 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	27.3	1.2	0	停机备用
13 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	25.2	0.5	0	停机备用
14 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	26.1	0.5	0	停机备用
15 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	27.7	0.5	0	停机备用
16 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.8	35.2	0.9	0	停机备用
17 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	45.9	1.0	0	停机备用
18 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	46.6	1.3	0	停机备用
19 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	44.1	1.4	0	停机备用
20 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	43	1.3	0	停机备用
21 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	40.9	1.3	0	停机备用
22 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	27.7	0.5	0	停机备用
23 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	35.8	1.4	0	停机备用
24 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	35.1	1.4	0	停机备用
25 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	29.8	1.5	0	停机备用
26 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	27.2	2.2	0	停机备用
27 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.8	28.7	2.0	0	停机备用
28 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	46.4	1.7	0	停机备用
29 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	50.4	2.0	0	停机备用
30 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	42.7	2.2	0	停机备用
平均值	0.02	0.09	0.00	0.08	0.22	0.00	0.78	2.96	0.02	68.47	20.7	37.7	1.27	0	
最大值	0.41	1.75	0.00	0.88	3.00	0.00	10.97	42.49	0.30	947.5	20.9	77.5	2.48	0	
最小值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.1	25.2	0.50	0	
样本数	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
月排放 总量 (t)			0.003			0.001			0.550	2054.23					

烟气月排放总量单位：x10000m3/m

上报单位（盖章） 填报人：于小虎 审核：王成 批准：李劲 报告日期：2025 年 07 月 02 日

备注：停机备用时期的数据不计入统计。

烟气连续监测日平均值月报表

排放源名称：珠海深能洪湾电力有限公司

排放源编号：5#锅炉

监测月份：2025 年 06 月

日期	颗粒物			SO2			NOx			流量	O2	温度	水分	负荷	备注
	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	X10000 Nm3/d	%	℃	含量%	MW	
1日	0.279	4.088	0.000	0.001	0.024	0.000	0.041	0.983	0.000	134.54	20.7	36.2	1.79	4.7	机组运行
2日	0.305	2.560	0.009	0.036	0.033	0.001	24.12	18.94	0.901	2868.8	15.0	79.5	7.05	291	机组运行
3日	0.304	2.350	0.009	0.076	0.056	0.003	26.96	21.87	0.907	2935.6	14.6	84.9	6.84	286	机组运行
4日	0.821	0.389	0.001	0.090	0.705	0.000	1.596	2.933	0.039	226.63	20.0	39.3	1.99	23	机组运行
5日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.3	39.2	1.58	0	停机备用
6日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.3	38.3	1.64	0	停机备用
7日	0.307	2.152	0.005	0.129	0.604	0.003	10.06	7.531	0.361	1320.7	18.0	54.5	3.69	120	机组运行
8日	0.293	2.983	0.002	0.072	0.651	0.001	2.062	1.808	0.061	494.05	19.9	45.2	2.33	29	机组运行
9日	0.307	1.163	0.008	0.197	0.370	0.007	22.58	16.23	0.859	2714.7	15.0	79.7	6.35	272	机组运行
10日	0.335	0.923	0.010	0.180	0.321	0.005	25.90	18.90	0.854	2959.8	14.6	85.0	6.44	292	机组运行
11日	0.320	0.842	0.010	0.203	0.335	0.007	27.87	20.15	1.062	3025.3	14.3	84.6	6.76	307	机组运行
12日	0.305	0.751	0.010	0.227	0.402	0.008	27.68	19.95	1.046	3017.8	14.3	86.7	6.52	304	机组运行
13日	0.240	2.789	0.001	0.127	1.465	0.000	0.487	1.183	0.005	307.48	20.4	38.7	2.03	15	机组运行
14日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.5	35.9	2.00	0	停机备用
15日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.5	35.2	1.96	0	停机备用
16日	0.312	1.561	0.009	0.259	0.962	0.008	24.53	18.01	0.930	2641.6	15.3	74.8	6.33	261	机组运行
17日	0.617	2.229	0.002	0.148	1.515	0.001	2.877	3.333	0.071	484.51	19.9	41.6	2.55	30	机组运行
18日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.5	41.3	1.91	0	停机备用
19日	0.325	1.981	0.007	0.204	0.772	0.006	20.63	15.79	0.707	2013.1	16.5	69.4	5.24	189	机组运行
20日	0.292	3.759	0.001	0.126	1.606	0.001	0.982	1.476	0.018	413.30	20.3	42.8	1.98	18	机组运行
21日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.5	38.8	2.00	0	停机备用
22日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.5	37.9	2.03	0	停机备用
23日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.5	36.4	2.05	0	停机备用
24日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.5	36.0	1.95	0	停机备用
25日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.5	35.6	1.81	0	停机备用
26日	0.333	1.131	0.009	0.290	0.927	0.008	30.13	23.63	1.000	2438.4	15.2	75.7	6.45	238	机组运行
27日	0.292	3.520	0.001	0.155	1.777	0.001	2.866	3.681	0.076	333.65	20.0	46.3	2.25	32	机组运行
28日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.5	40.5	1.89	0	停机备用
29日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.5	39.1	1.90	0	停机备用
30日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.5	37.6	1.96	0	停机备用
平均值	0.200	1.172	0.003	0.084	0.418	0.002	8.380	6.549	0.297	944.35	18.7	51.9	3.38	91	
最大值	0.821	4.088	0.010	0.290	1.777	0.008	30.13	23.63	1.062	3025.3	20.7	86.7	7.05	307	
最小值	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	14.3	35.2	1.58	0	
样本数	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
月排放 总量(t)			0.094			0.059			8.896	28330.513					

烟气月排放总量单位：x10000m3/m

上报单位（盖章）

填报人：

审核：

批准：

报告日期：2025 年 07 月 02 日

备注：停机备用时期的数据不计入统计。

烟气连续监测日平均值月报表

排放源名称：珠海深能洪湾电力有限公司

排放源编号：6#锅炉

监测月份：2025 年 06 月

日期	颗粒物			SO2			NOx			流量	O2	温度	水分	负荷	备注
	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	X10000 Nm3/d	%	℃	含量%	MW	
1日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.4	30.1	0.87	0	停机备用
2日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.4	31.7	0.94	0	停机备用
3日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.4	30.5	1.02	0	停机备用
4日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.3	26.7	1.20	0	停机备用
5日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.3	27.5	1.06	0	停机备用
6日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.3	29.1	1.00	0	停机备用
7日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.2	30.5	0.68	0	停机备用
8日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.3	31.2	0.98	0	停机备用
9日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.2	31.7	0.78	0	停机备用
10日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.2	32.1	0.71	0	停机备用
11日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.3	31.2	0.88	0	停机备用
12日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.3	29.9	0.73	0	停机备用
13日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.3	27.1	1.18	0	停机备用
14日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.2	28.2	0.75	0	停机备用
15日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.3	29.1	0.66	0	停机备用
16日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.3	29.8	0.67	0	停机备用
17日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.2	27.0	1.04	0	停机备用
18日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.2	28.8	0.86	0	停机备用
19日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.3	29.7	0.78	0	停机备用
20日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.3	28.4	1.06	0	停机备用
21日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.3	27.9	1.04	0	停机备用
22日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.2	28.3	0.89	0	停机备用
23日	0.842	2.379	0.021	0.027	0.044	0.001	13.40	10.09	0.490	2389.8	15.4	71.0	2.76	215	机组运行
24日	0.798	2.286	0.020	0.027	0.046	0.001	13.40	9.904	0.426	2407.5	15.4	75.2	2.59	219	机组运行
25日	0.801	1.920	0.023	0.034	0.037	0.001	16.51	12.04	0.653	2783.0	14.8	79.8	3.60	270	机组运行
26日	0.758	3.710	0.002	0.038	0.309	0.000	1.711	1.555	0.047	215.70	19.7	42.8	1.56	30.9	机组运行
27日	0.773	4.458	0.008	0.064	0.250	0.001	6.704	5.237	0.245	1039.3	18.2	53.6	2.12	102	机组运行
28日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.1	35.7	0.83	0	停机备用
29日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.1	36.0	0.94	0	停机备用
30日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.2	35.1	0.94	0	停机备用
平均值	0.132	0.492	0.002	0.006	0.023	0.000	1.725	1.294	0.062	294.51	19.7	35.9	1.17	28	
最大值	0.842	4.458	0.023	0.064	0.309	0.001	16.51	12.04	0.653	2783.0	20.4	79.8	3.60	270	
最小值	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	14.8	26.7	0.66	0	
样本数	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
月排放 总量(t)			0.074			0.004			1.861	8835.4 48					

烟气月排放总量单位：x10000m3/m

上报单位（盖章）

填报人：于小东

审核：

王成平

批准：

李劲

报告日期：2025 年 07 月 02 日

备注：停机备用时期的数据不计入统计。