

烟气排放连续监测日平均值月报表

排放源名称:		深圳市东部电力有限公司																	
排放源编号:		#1机												监测日期:		2025年		06月	
时间	颗粒物			SO2			NOX			标态流量 *10 ⁴ m ³ /d	O2 %	温度 ℃	湿度 %	状态					
	实测值 mg/m ³	折算值 mg/m ³	排放量 t/d	实测值 mg/m ³	折算值 mg/m ³	排放量 t/d	实测值 mg/m ³	折算值 mg/m ³	排放量 t/d										
2025年6月1日	0.06	0.08	0.0005	0.07	0.07	0.0006	13.92	13.61	0.1158	746.02	19.16	51.84	4.29						
2025年6月2日	0.06	0.06	0.0011	0.07	0.06	0.0012	13.86	12.34	0.2313	1792.84	17.43	67.64	6.78						
2025年6月3日	0.06	0.06	0.0014	0.08	0.07	0.0017	13.65	12.28	0.3052	2378.89	15.65	78.78	8.13						
2025年6月4日	0.07	0.06	0.0014	0.58	0.47	0.0105	14.56	13.00	0.2998	2257.39	15.77	76.49	7.38						
2025年6月5日	0.06	0.05	0.0016	0.12	0.10	0.0030	15.02	13.03	0.3890	2986.21	14.08	86.76	8.83						
2025年6月6日	0.06	0.06	0.0017	0.11	0.10	0.0031	14.84	12.84	0.4018	3127.58	14.07	87.74	9.29						
2025年6月7日	0.06	0.05	0.0018	0.12	0.10	0.0034	15.14	13.06	0.4300	3297.13	14.04	89.01	9.81						
2025年6月8日	0.06	0.05	0.0018	0.12	0.10	0.0035	15.00	12.91	0.4388	3383.49	14.03	89.88	10.05						
2025年6月9日	0.06	0.05	0.0020	0.12	0.10	0.0038	15.24	12.96	0.4745	3652.75	13.95	91.36	10.18						
2025年6月10日	0.06	0.05	0.0018	0.12	0.10	0.0033	14.93	12.93	0.4276	3299.08	14.07	88.73	9.73						
2025年6月11日	0.10	0.08	0.0020	0.35	0.62	0.0254	14.41	12.77	0.5268	3250.72	14.14	88.25	9.54						
2025年6月12日	0.06	0.06	0.0017	0.10	0.09	0.0027	14.68	12.94	0.3985	3075.11	14.19	86.70	9.20						
2025年6月13日	0.06	0.05	0.0017	0.10	0.09	0.0028	14.60	12.71	0.3893	3061.73	14.11	87.61	8.66						
2025年6月14日	0.07	0.06	0.0019	0.12	0.10	0.0034	14.65	12.96	0.4259	3278.30	14.22	89.18	10.17						
2025年6月15日	0.06	0.06	0.0014	0.11	0.10	0.0024	13.60	12.31	0.3031	2336.41	15.76	78.12	8.59						
2025年6月16日	0.06	0.05	0.0017	0.11	0.10	0.0031	14.30	12.46	0.3842	3077.57	14.11	87.41	8.98						
2025年6月17日	0.06	0.06	0.0017	0.13	0.11	0.0033	14.35	12.47	0.3754	3010.82	14.10	86.94	8.45						
2025年6月18日	0.06	0.06	0.0019	0.43	0.34	0.0129	15.16	12.78	0.4472	3481.00	13.92	90.38	8.77						
2025年6月19日	0.06	0.05	0.0017	0.08	0.07	0.0023	14.86	12.67	0.4085	3215.71	13.97	88.77	8.67						
2025年6月20日	0.07	0.06	0.0017	0.09	0.08	0.0023	14.53	12.47	0.3829	3065.02	14.01	87.64	8.66						
2025年6月21日	0.06	0.05	0.0017	0.10	0.09	0.0028	14.76	12.66	0.4049	3201.68	14.00	88.59	8.96						
2025年6月22日	0.06	0.07	0.0008	0.09	0.08	0.0011	12.36	11.62	0.1610	1210.38	18.47	64.88	6.13						
2025年6月23日	0.06	0.06	0.0008	0.09	0.08	0.0012	13.63	12.27	0.1854	1394.43	17.92	64.74	6.56						
2025年6月24日	0.06	0.05	0.0017	0.12	0.10	0.0032	15.25	13.09	0.4154	3170.61	14.01	88.13	8.97						
2025年6月25日	0.12	0.10	0.0025	0.48	0.37	0.0110	15.65	13.18	0.4553	3419.36	14.19	89.20	8.59						
2025年6月26日	0.06	0.05	0.0014	0.09	0.07	0.0019	13.87	12.17	0.3150	2442.58	15.72	78.42	7.54						
2025年6月27日	0.06	0.06	0.0016	0.09	0.08	0.0023	14.78	12.65	0.3877	2995.79	14.59	83.66	7.88						
2025年6月28日	0.06	0.05	0.0017	0.11	0.09	0.0031	15.39	13.08	0.4408	3361.45	13.95	89.38	8.41						
2025年6月29日	0.06	0.05	0.0004	0.12	0.10	0.0008	14.88	13.30	0.0986	719.73	19.26	49.90	5.19						
2025年6月30日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	20.62	34.98	4.16	停炉					
平均值	0.07	0.06	0.0015	0.15	0.14	0.0041	14.55	12.74	0.3473	2656.32	15.25	80.37	8.22						
最大值	0.12	0.10	0.0025	0.58	0.62	0.0254	15.65	13.61	0.5268	3652.75	20.62	91.36	10.18						
最小值	0.06	0.05	0.0000	0.07	0.06	0.0000	12.36	11.62	0.0000	0.00	13.92	34.98	4.16						
样本数	29.00	29.00	30.0000	29.00	29.00	30.0000	29.00	29.00	30.0000	30.00	30.00	30.00	30.00						
月排放总量 (t)	0.041			0.1220			10.4196			79689.727800									
烟气月排放总量单位: *10 ³ /m																			
上报单位 (盖章)						单位负责人:				报告人:		报告日期:		年 月 日					

烟气排放连续监测日平均值月报表

排放源名称:			深圳市东部电力有限公司																							
排放源编号:			#2机															监测日期:			2025年			06月		
时间	颗粒物			SO2			NOX			标态流量	O2	温度	湿度	状态												
	实测值 mg/m3	折算值 mg/m3	排放量 t/d	实测值 mg/m3	折算值 mg/m3	排放量 t/d	实测值 mg/m3	折算值 mg/m3	排放量 t/d	*10 ⁴ m3/d	%	℃	%													
2025年6月1日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	21.22	35.97	2.11	停炉												
2025年6月2日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	21.34	36.66	2.62	停炉												
2025年6月3日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	21.21	35.64	2.30	停炉												
2025年6月4日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	21.20	30.75	1.92	停炉												
2025年6月5日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	21.16	32.66	1.72	停炉												
2025年6月6日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	21.24	32.94	2.06	停炉												
2025年6月7日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	21.32	34.04	2.44	停炉												
2025年6月8日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	21.37	34.51	2.61	停炉												
2025年6月9日	0.07	0.07	0.0016	0.09	0.09	0.0021	13.55	12.95	0.3514	2200.04	16.79	74.16	7.20													
2025年6月10日	0.13	0.12	0.0022	0.48	0.50	0.0117	12.73	12.32	0.3073	2396.23	16.21	82.61	7.61													
2025年6月11日	0.07	0.07	0.0013	0.12	0.12	0.0024	12.46	12.23	0.2377	1859.76	17.00	76.49	6.66													
2025年6月12日	0.06	0.06	0.0012	0.12	0.11	0.0022	11.60	11.23	0.2172	1688.02	17.31	72.24	6.20													
2025年6月13日	0.06	0.07	0.0005	0.14	0.15	0.0012	10.89	11.89	0.0973	674.57	19.86	60.12	4.10													
2025年6月14日	0.06	0.06	0.0001	0.13	0.13	0.0003	10.04	10.42	0.0250	183.39	20.93	44.94	3.02	停炉												
2025年6月15日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	21.33	41.10	2.50	停炉												
2025年6月16日	0.06	0.07	0.0007	0.16	0.17	0.0019	12.21	13.39	0.1542	986.33	19.03	63.43	4.93													
2025年6月17日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	20.99	35.45	2.72	停炉												
2025年6月18日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	21.04	42.44	2.72	停炉												
2025年6月19日	0.06	0.07	0.0006	0.08	0.08	0.0008	12.87	13.83	0.1272	788.03	19.23	60.12	4.32													
2025年6月20日	0.07	0.07	0.0008	0.07	0.07	0.0009	11.83	11.44	0.1495	1163.56	18.34	67.06	5.05													
2025年6月21日	0.07	0.07	0.0006	0.09	0.10	0.0009	12.56	12.91	0.1192	834.79	19.13	60.86	4.83													
2025年6月22日	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	21.10	43.19	2.69	停炉												
2025年6月23日	0.07	0.08	0.0012	0.11	0.11	0.0019	12.16	12.03	0.2111	1718.69	16.99	76.88	6.80													
2025年6月24日	0.13	0.12	0.0020	0.52	0.40	0.0071	12.54	12.12	0.2319	1753.20	16.99	76.78	6.74													
2																										

烟气排放连续监测日平均值月报表

排放源名称：深圳能源集团股份有限公司东部电厂
排放源编号：#4机组

监测日期：2025年6月

日期时间	颗粒物			SO ₂			NO _x			标干流量 x10 ⁴ m ³ /d	干基O ₂ %	烟温 ℃	含湿量 %	备注
	实测浓 mg/m ³	折算浓 mg/m ³	排放量 t/d	实测浓 mg/m ³	折算浓 mg/m ³	排放量 t/d	实测浓度 mg/m ³	折算浓度 mg/m ³	排放量 t/d					
2025年6月1日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	212.813	20.776	56.489	2.547	停炉
2025年6月2日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	167.673	20.855	54.035	3.131	停炉
2025年6月3日	/	/	/	/	/	/	16.341	12.959	0.328	1880.658	17.474	66.797	6.399	N
2025年6月4日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	210.764	20.716	68.077	2.487	停炉
2025年6月5日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	283.173	20.669	69.068	2.203	停炉
2025年6月6日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	274.870	20.737	60.479	2.509	停炉
2025年6月7日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	243.611	20.799	55.748	2.841	停炉
2025年6月8日	/	/	/	/	/	/	4.614	8.234	0.001	215.849	20.817	50.887	3.068	停炉
2025年6月9日	/	/	/	/	/	/	16.320	12.945	0.441	2587.708	16.267	69.618	7.987	N
2025年6月10日	/	/	/	/	/	/	16.044	14.043	0.423	2538.546	16.120	80.519	8.020	N
2025年6月11日	/	/	/	/	/	/	17.587	14.401	0.452	2753.415	16.154	79.070	8.001	N
2025年6月12日	/	/	/	/	/	/	16.989	12.923	0.503	2843.458	15.490	78.207	8.492	N
2025年6月13日	/	/	/	/	/	/	34.115	32.961	0.009	189.423	20.612	68.860	3.033	停炉
2025年6月14日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	280.862	20.697	59.151	3.105	停炉
2025年6月15日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	167.433	20.717	52.581	3.059	停炉
2025年6月16日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	145.233	20.704	52.275	3.017	停炉
2025年6月17日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	170.782	20.699	43.633	3.164	停炉
2025年6月18日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	206.645	20.524	46.099	2.991	停炉
2025年6月19日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	134.438	20.371	43.400	2.786	停炉
2025年6月20日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	60.006	20.311	37.629	2.778	停炉
2025年6月21日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	50.553	20.304	34.346	2.944	停炉
2025年6月22日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	86.918	20.266	32.676	2.952	停炉
2025年6月23日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	137.192	20.272	33.114	2.889	停炉
2025年6月24日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	24.982	20.250	33.058	2.838	停炉
2025年6月25日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	51.572	20.364	33.236	2.473	停炉
2025年6月26日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	15.506	20.699	30.644	2.939	停炉
2025年6月27日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	54.698	20.741	30.133	2.954	停炉
2025年6月28日	/	/	/	/	/	/	20.291	31.577	0.008	149.206	20.701	30.507	3.174	停炉
2025年6月29日	/	/	/	/	/	/	17.417	13.908	0.701	3469.260	14.769	75.281	9.484	N
2025年6月30日	/	/	/	/	/	/	12.392	9.351	0.545	4340.261	13.509	83.534	11.07843	N
最大值	/	/	/	/	/	/	17.587	14.401	0.7006	4340.2610	20.855	83.534	11.078	
最小值	/	/	/	/	/	/	12.392	9.351	0.0000	15.5057	13.509	30.133	2.203	
平均值	/	/	/	/	/	/	16.156	12.933	0.485	798.2502	19.446	53.638	4.178	
样本数	/	/	/	/	/	/	7.000	7.000	30	30	30	30	30	
月排放量 (t)			0.0000			0.0000			3.4117	23947.5058				

烟气月排放量x10⁴m³/m
上报单位 (盖章)



负责人: [Signature] 审核人: [Signature]

报告人: [Signature]

2025年 7 月 4 日

烟气排放连续监测日平均值月报表

排放源名称：深圳能源集团股份有限公司东部电厂
排放源编号：#5机组

监测日期：2025年6月

日期时间	颗粒物			SO ₂			NO _x			标干流量 x10 ⁴ m ³ /d	干基O ₂ %	烟温 ℃	含湿量 %	备 注
	实测浓 mg/m ³	折算浓 mg/m ³	排放量 t/d	实测浓 mg/m ³	折算浓 mg/m ³	排放量 t/d	实测浓度 mg/m ³	折算浓度 mg/m ³	排放量 t/d					
2025年6月1日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	88.527	20.540	39.784	1.960	停炉
2025年6月2日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	356.877	20.478	35.846	2.433	停炉
2025年6月3日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	723.221	20.626	33.486	2.149	停炉
2025年6月4日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	555.011	20.377	28.039	1.962	停炉
2025年6月5日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	334.393	20.440	29.545	1.444	停炉
2025年6月6日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	226.960	20.543	29.951	1.909	停炉
2025年6月7日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	233.061	20.621	30.915	2.179	停炉
2025年6月8日	/	/	/	/	/	/	3.465	7.071	0.001	260.823	20.650	31.146	2.416	停炉
2025年6月9日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	176.599	20.636	35.816	2.594	停炉
2025年6月10日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	105.220	20.571	35.872	2.231	停炉
2025年6月11日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	172.713	20.600	32.510	2.299	停炉
2025年6月12日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	428.826	20.480	30.375	2.192	停炉
2025年6月13日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	97.328	20.471	29.646	2.266	停炉
2025年6月14日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	171.450	20.371	29.935	2.428	停炉
2025年6月15日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	147.102	20.435	29.995	2.416	停炉
2025年6月16日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	27.668	20.503	30.549	2.408	停炉
2025年6月17日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	26.257	20.417	26.409	2.367	停炉
2025年6月18日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	304.951	20.454	29.613	2.452	停炉
2025年6月19日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	501.361	20.449	30.020	2.171	停炉
2025年6月20日	/	/	/	/	/	/	16.970	29.198	0.008	365.458	20.505	29.091	2.287	停炉
2025年6月21日	/	/	/	/	/	/	16.121	12.846	0.589	3409.888	15.491	68.099	7.427	N
2025年6月22日	/	/	/	/	/	/	16.345	12.590	0.795	4863.312	13.199	83.622	9.551	N
2025年6月23日	/	/	/	/	/	/	17.283	13.306	0.640	3751.392	15.181	79.453	7.654	N
2025年6月24日	/	/	/	/	/	/	16.657	12.717	0.526	3137.009	16.117	77.014	6.568	N
2025年6月25日	/	/	/	/	/	/	16.974	13.251	0.598	3520.149	15.830	78.017	6.793	N
2025年6月26日	/	/	/	/	/	/	15.956	12.712	0.583	4015.365	14.810	81.190	7.376	N
2025年6月27日	/	/	/	/	/	/	15.903	12.733	0.059	511.610	19.899	67.167	2.933	N
2025年6月28日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	171.486	20.487	63.389	2.352	停炉
2025年6月29日	/	/	/	/	/	/	0.000	0.000	0.000	113.180	20.526	56.841	2.227	停炉
2025年6月30日	/	/	/	/	/	/	16.995	12.746	0.165	847.195	19.471	55.587	3.238	N
最大值	/	/	/	/	/	/	17.283	13.306	0.7949	4863.3120	20.650	83.622	9.551	
最小值	/	/	/	/	/	/	15.903	12.590	0.0000	26.2566	13.199	26.409	1.444	
平均值	/	/	/	/	/	/	16.529	12.863	0.1321	988.1463	19.373	44.631	3.356	
加权平均值	/	/	/	/	/	/	8.000	8.000	30	30	30	30	30	
月排放总量(t)			0.0000			0.0000			3.9624	29644.3891				

烟气排放总量x10⁴m³/m
上报单位(盖章):

负责人: 审核人: 报告人: 2025 年 7 月 4 日