

烟气连续监测日平均值月报表

排放源名称：珠海深能洪湾电力有限公司
排放源编号：3#锅炉

监测月份：2025 年 07 月

日期	颗粒物			SO2			NOx			流量	O2	温度	水分	负荷	备注
	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	X10000 Nm3/d	%	℃	含量%	MW	
1 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	29.7	2.56	0	停机备用
2 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	30.3	2.62	0	停机备用
3 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	32.0	2.57	0	停机备用
4 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	32.4	2.55	0	停机备用
5 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	31.6	2.55	0	停机备用
6 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	31.6	2.45	0	停机备用
7 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	33.1	2.60	0	停机备用
8 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	30.8	2.57	0	停机备用
9 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.8	32.1	2.74	0	停机备用
10 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	28.5	2.51	0	停机备用
11 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.8	28.7	2.59	0	停机备用
12 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	29.2	2.63	0	停机备用
13 日	0.50	0.54	0.00	1.78	1.83	0.03	8.09	10.09	0.15	530.08	19.6	61.3	3.48	0	机组运行
14 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	29.7	3.03	0	停机备用
15 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	30.3	2.60	0	停机备用
16 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	32.0	2.57	0	停机备用
17 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	32.4	2.66	0	停机备用
18 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	31.6	2.64	0	停机备用
19 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.8	43.0	2.50	0	停机备用
20 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	33.6	2.50	0	停机备用
21 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	31.6	1.14	0	停机备用
22 日	0.14	0.49	0.00	0.86	3.00	0.00	10.97	39.75	0.16	920.96	19.2	58.6	2.38	0	机组运行
23 日	0.41	0.41	0.00	0.74	0.74	0.00	5.84	6.42	0.09	721.22	20.3	71.9	2.10	0	机组运行
24 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	32.0	1.25	0	停机备用
25 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	32.4	1.27	0	停机备用
26 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.8	31.6	2.45	0	停机备用
27 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	33.6	2.52	0	停机备用
28 日	0.56	0.60	0.01	1.64	1.62	0.03	14.02	15.85	0.29	1261.19	17.6	80.6	4.19	0	机组运行
29 日	0.48	0.48	0.00	1.01	0.99	0.02	10.95	11.33	0.22	1058.02	17.9	82.5	3.88	0	机组运行
30 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	30.3	3.30	0	停机备用
31 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	30.3	3.33	0	停机备用
平均值	0.42	0.51	0.00	1.21	1.64	0.02	9.97	16.69	0.18	898.30	18.9	71.0	3.21	0	
最大值	0.56	0.60	0.01	1.78	3.00	0.03	14.02	39.75	0.29	1261.19	20.3	82.5	4.19	0	
最小值	0.14	0.41	0.00	0.74	0.74	0.00	5.84	6.42	0.09	530.08	17.6	58.6	2.10	0	
样本数	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
月排放 总量(t)			0.02			0.09			0.91	4491.48					

烟气连续监测日平均值月报表

排放源名称：珠海深能洪湾电力有限公司

排放源编号：4#锅炉

监测月份：2025 年 07 月

日期	颗粒物			SO2			NOx			流量	O2	温度	水分	负荷	备注
	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	X10000 Nm3/d	%	℃	含量%	MW	
1 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.5	29.7	2.38	0	停机备用
2 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.4	30.3	2.10	0	停机备用
3 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.4	32.0	2.48	0	停机备用
4 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.1	32.4	0.6	0	停机备用
5 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.5	31.6	0.8	0	停机备用
6 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.1	31.6	0.6	0	停机备用
7 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.6	33.1	0.6	0	停机备用
8 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.8	30.8	0.7	0	停机备用
9 日	0.06	0.066	0.015	0.498	0.526	0.062	14.39	17.01	0.000	117.33	14.0	32.1	2.96	0	机组运行
10 日	0.07	0.066	0.001	0.624	0.624	0.001	14.48	14.65	0.207	890.90	15.3	79.2	3.58	0	机组运行
11 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.3	36.4	2.1	0	停机备用
12 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.7	36.0	2.2	0	停机备用
13 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.6	35.6	2.2	0	停机备用
14 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.0	73.6	2.3	0	停机备用
15 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.1	36.4	2.2	0	停机备用
16 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.7	36.0	2.5	0	停机备用
17 日	0.06	0.072	0.000	0.817	0.848	0.001	6.936	11.12	0.096	482.73	12.9	49.8	1.82	0	机组运行
18 日	0.04	0.053	0.000	0.539	0.557	0.001	6.481	8.817	0.087	499.40	10.6	51.2	1.72	0	机组运行
19 日	0.04	0.050	0.000	0.509	0.519	0.001	5.682	7.500	0.078	363.88	10.8	45.6	1.46	0	机组运行
20 日	0.06	0.066	0.001	0.577	0.581	0.000	3.765	4.791	0.053	274.13	7.21	30.1	1.01	0	机组运行
21 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.4	55.3	1.83	0	停机备用
22 日	0.14	1.75	0.00	0.88	2.900	0.000	6.586	42.49	0.302	651.95	19.1	77.5	2.48	0	机组运行
23 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.6	33.6	2.56	0	停机备用
24 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.3	33.1	2.62	0	停机备用
25 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.6	35.7	2.57	0	停机备用
26 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.5	32.5	2.55	0	停机备用
27 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.7	33.6	2.55	0	停机备用
28 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.6	33.5	2.45	0	停机备用
29 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.4	41.3	2.60	0	停机备用
30 日	0.11	0.135	0.001	0.897	0.935	0.001	11.03	15.65	0.152	762.35	18.5	76.7	2.91	0	机组运行
31 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.7	33.9	1.88	0	停机备用
平均值	0.07	0.28	0.00	0.67	0.94	0.01	8.67	15.26	0.12	505.34	13.6	59.0	2.25	0	
最大值	0.14	1.75	0.02	0.90	2.90	0.06	14.48	42.49	0.30	890.90	19.1	79.2	3.58	0	
最小值	0.04	0.05	0.00	0.50	0.52	0.00	3.77	4.79	0.00	117.33	7.22	30.1	1.02	0	
样本数	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
月排放 总量 (t)			0.019			0.067			0.974	4042.6 9					

烟气月排放总量单位：x10000m3/m

上报单位（盖章） 填报人： 审核： 批准： 报告日期： 2025 年 08 月 05 日

备注：停机备用时期的数据不计入统计。

烟气连续监测日平均值月报表

排放源名称：珠海深能洪湾电力有限公司

排放源编号：5#锅炉

监测月份：2025 年 07 月

日期	颗粒物			SO2			NOx			流量	O2	温度	水分	负荷	备注
	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	X10000 Nm3/d	%	℃	含量%	MW	
1 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.5	40.6	2.38	0	停机备用
2 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.5	44.7	2.10	0	停机备用
3 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.4	44.5	2.48	0	停机备用
4 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.4	45.6	0.6	0	停机备用
5 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.4	36.6	0.8	0	停机备用
6 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.4	34.4	0.6	0	停机备用
7 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.4	34.5	0.6	0	停机备用
8 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.4	31.6	0.7	0	停机备用
9 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.5	33.5	2.96	0	停机备用
10 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.5	28.4	3.58	0	停机备用
11 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.5	28.6	2.38	0	停机备用
12 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.5	29.5	2.10	0	停机备用
13 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.5	31.7	2.48	0	停机备用
14 日	0.314	1.551	0.007	0.000	0.000	0.000	26.52	20.90	0.914	2396.8	15.5	73.2	6.18	230	机组运行
15 日	0.308	1.413	0.007	0.000	0.000	0.000	28.53	22.34	0.877	2256.8	15.3	77.7	6.55	210	机组运行
16 日	0.316	1.343	0.007	0.000	0.000	0.000	29.94	23.06	0.938	2302.3	15.2	77.2	6.40	215	机组运行
17 日	0.309	1.120	0.008	0.000	0.000	0.000	30.37	23.11	1.007	2568.9	14.8	80.6	6.96	247	机组运行
18 日	0.321	1.086	0.008	0.000	0.000	0.000	33.15	24.95	1.054	2602.1	14.5	81.5	6.99	248	机组运行
19 日	0.301	3.208	0.001	0.000	0.000	0.000	2.101	4.271	0.055	394.79	20.1	45.1	2.11	24	机组运行
20 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.4	40.5	2	0	停机备用
21 日	0.322	1.942	0.006	0.000	0.000	0.000	23.55	17.96	0.740	1871.3	16.2	67.9	5.25	171	机组运行
22 日	0.311	3.694	0.001	0.000	0.000	0.000	1.395	3.792	0.023	370.80	20.3	41.4	2.31	20	机组运行
23 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.5	39.6	2	0	停机备用
24 日	0.333	1.779	0.007	0.000	0.000	0.000	27.77	22.34	0.875	2167.9	15.8	74.2	6.07	199	机组运行
25 日	0.330	1.408	0.008	0.000	0.000	0.000	27.90	21.52	0.943	2344.6	15.6	75.2	6.01	225	机组运行
26 日	0.357	0.270	0.011	0.000	0.000	0.000	43.62	33.00	1.357	3113.9	13.0	90.1	8.47	303	机组运行
27 日	0.337	1.207	0.008	0.000	0.000	0.000	29.30	23.16	0.907	2292.5	15.3	78.4	6.45	208	机组运行
28 日	0.313	2.861	0.004	0.000	0.000	0.000	12.85	11.47	0.387	1204.1	18.3	61.1	4.03	97	机组运行
29 日	0.347	3.203	0.002	0.000	0.000	0.000	3.018	3.658	0.077	502.51	19.9	43.6	2.70	31	机组运行
30 日	0.317	1.774	0.007	0.000	0.000	0.000	21.34	17.89	0.719	2077.6	16.5	72.9	5.87	192	机组运行
31 日	0.334	1.499	0.007	0.000	0.000	0.000	27.26	21.64	0.827	2099.0	15.8	74.8	5.94	189	机组运行
平均值	0.32	1.83	0.01	0.00	0.00	0.000	23.04	18.45	0.73	1910.4	16.4	69.7	5.52	176	
最大值	0.36	3.69	0.01	0.00	0.00	0.000	43.63	33.01	1.36	3113.9	20.3	90.1	8.48	303	
最小值	0.30	0.27	0.00	0.00	0.00	0.000	1.40	3.66	0.02	370.81	13.0	41.4	2.11	20	
样本数	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	
月排放 总量 (t)			0.102			0.000			11.69 8	30566. 481					

烟气月排放总量单位：x10000m3/m

上报单位（盖章）

填报人：

审核：

批准：

报告日期：2025 年 08 月 05 日

备注：停机备用时期的数据不计入统计。



烟气连续监测日平均值月报表

排放源名称：珠海深能洪湾电力有限公司
排放源编号：6#锅炉

监测月份：2025 年 07 月

日期	颗粒物			SO2			NOx			流量	O2	温度	水分	负荷	备注
	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	X10000 Nm3/d	%	℃	含量%	MW	
1 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.5	36.4	2.05	0	停机备用
2 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.5	36.0	1.95	0	停机备用
3 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.5	35.6	1.81	0	停机备用
4 日	0.819	2.625	0.019	0.043	0.082	0.001	13.47	10.09	0.501	2290.0	15.7	73.6	2.91	210	机组运行
5 日	0.866	0.645	0.029	0.072	0.053	0.002	32.36	24.15	1.072	3316.7	12.9	94.5	6.37	304	机组运行
6 日	0.813	2.536	0.018	0.046	0.066	0.001	20.69	16.05	0.674	2156.6	15.5	74.7	4.41	193	机组运行
7 日	0.834	0.607	0.031	0.069	0.050	0.003	26.72	19.47	0.984	3695.8	12.7	91.9	5.89	354	机组运行
8 日	0.820	0.782	0.028	0.056	0.042	0.002	29.23	21.65	0.956	3444.5	12.8	90.4	6.35	323	机组运行
9 日	0.821	0.597	0.029	0.120	0.088	0.004	27.83	20.25	0.977	3522.5	12.7	90.7	5.88	331	机组运行
10 日	0.741	3.147	0.010	0.019	0.035	0.001	11.96	8.970	0.387	1260.9	17.3	55.4	3.32	115	机组运行
11 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.4	45.6	2.3	0	停机备用
12 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.4	36.4	2.2	0	停机备用
13 日	0.843	2.651	0.017	0.049	0.130	0.001	18.50	14.18	0.610	1926.6	16.0	66.9	4.25	171	机组运行
14 日	0.824	3.531	0.002	0.013	0.079	0.000	1.847	1.562	0.050	198.94	19.6	44.6	1.63	24	机组运行
15 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.5	40.5	2.2	0	停机备用
16 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.5	44.6	2.2	0	停机备用
17 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.4	44.6	2.3	0	停机备用
18 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.4	45.4	2.2	0	停机备用
19 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.4	36.1	2.5	0	停机备用
20 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.4	34.6	1.82	0	停机备用
21 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.4	34.7	1.72	0	停机备用
22 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.4	31.5	1.46	0	停机备用
23 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.5	33.6	1.01	0	停机备用
24 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.5	28.3	1.83	0	停机备用
25 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.5	28.2	2.48	0	停机备用
26 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.5	29.4	2.56	0	停机备用
27 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.5	31.5	2.62	0	停机备用
28 日	0.936	4.029	0.018	0.101	0.196	0.003	15.19	12.47	0.526	1777.2	16.8	63.6	4.30	164	机组运行
29 日	0.899	3.813	0.018	0.056	0.114	0.002	14.57	11.56	0.499	1937.9	16.7	68.8	4.36	185	机组运行
30 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.5	36.0	1.95	0	停机备用
31 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.5	36.0	1.95	0	停机备用
平均值	0.84	2.27	0.020	0.06	0.09	0.002	19.31	14.59	0.66	2320.7	15.3	74.1	4.52	215.	
最大值	0.94	4.03	0.031	0.12	0.20	0.004	32.37	24.15	1.07	3695.8	19.6	94.5	6.38	354.	
最小值	0.74	0.60	0.002	0.01	0.04	0.000	1.85	1.56	0.05	198.94	12.7	44.6	1.63	24.3	
样本数	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
月排放 总量 (t)			0.219			0.020			7.235	25528. 128					

烟气月排放总量单位：x10000m3/m

上报单位（盖章） 填报人：  审核：  批准：  报告日期： 2025 年 08 月 05 日

备注：停机备用时期的数据不计入统计。