

烟气连续监测日平均值月报表

排放源名称：珠海深能洪湾电力有限公司

排放源编号：3#锅炉

监测月份：2025 年 08 月

日期	颗粒物			SO2			NOx			流量	O2	温度	水分	负荷	备注
	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	X10000 Nm3/d	%	℃	含量%	MW	
1 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	29.7	2.56	0	停机备用
2 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	30.3	2.62	0	停机备用
3 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	32.0	2.57	0	停机备用
4 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	32.4	2.55	0	停机备用
5 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	31.6	2.55	0	停机备用
6 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	31.6	2.45	0	停机备用
7 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	33.1	2.60	0	停机备用
8 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	30.8	2.57	0	停机备用
9 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.8	32.1	2.74	0	停机备用
10 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	28.5	2.51	0	停机备用
11 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.8	28.7	2.59	0	停机备用
12 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	29.2	2.63	0	停机备用
13 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.6	36.3	3.48	0	停机备用
14 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	29.7	3.03	0	停机备用
15 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	30.3	2.60	0	停机备用
16 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	32.0	2.57	0	停机备用
17 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	32.4	2.66	0	停机备用
18 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	31.6	2.64	0	停机备用
19 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.8	35.4	2.50	0	停机备用
20 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	32.5	2.50	0	停机备用
21 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	33.3	1.14	0	停机备用
22 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.2	35.4	2.38	0	停机备用
23 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.3	32.7	2.10	0	停机备用
24 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	33.6	2.38	0	停机备用
25 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	32.4	1.27	0	停机备用
26 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.8	31.6	2.45	0	停机备用
27 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	33.6	2.52	0	停机备用
28 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	30.3	4.19	0	停机备用
29 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.8	32.0	3.88	0	停机备用
30 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	30.3	3.30	0	停机备用
31 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	30.3	3.88	0	停机备用
平均值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
最大值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
最小值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
样本数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
月排放 总量 (t)			0			0			0	0					

烟气连续监测日平均值月报表

排放源名称：珠海深能洪湾电力有限公司
排放源编号：4#锅炉

监测月份：2025 年 08 月

日期	颗粒物			SO2			NOx			流量	O2	温度	水分	负荷	备注
	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	X10000 Nm3/d	%	℃	含量%	MW	
1 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	29.7	2.56	0	停机备用
2 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.5	30.3	2.62	0	停机备用
3 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.6	32.0	2.57	0	停机备用
4 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.9	32.4	2.55	0	停机备用
5 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	31.6	2.55	0	停机备用
6 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.8	31.6	2.45	0	停机备用
7 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	33.1	2.60	0	停机备用
8 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.8	29.7	2.57	0	停机备用
9 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	29.2	2.74	0	停机备用
10 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.2	36.3	2.56	0	停机备用
11 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.3	29.7	2.62	0	停机备用
12 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	30.3	2.57	0	停机备用
13 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.2	32.0	2.55	0	停机备用
14 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.3	32.4	2.55	0	停机备用
15 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	29.2	2.45	0	停机备用
16 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.2	36.3	2.60	0	停机备用
17 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	29.7	2.50	0	停机备用
18 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.2	30.3	1.14	0	停机备用
19 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.3	32.0	2.38	0	停机备用
20 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	30.1	2.10	0	停机备用
21 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	29.2	2.50	0	停机备用
22 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.1	36.3	1.14	0	停机备用
23 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	29.7	2.38	0	停机备用
24 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.2	29.2	2.10	0	停机备用
25 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.3	36.3	2.50	0	停机备用
26 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	29.7	1.14	0	停机备用
27 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	30.3	2.38	0	停机备用
28 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	32.0	2.10	0	停机备用
29 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.2	32.4	2.50	0	停机备用
30 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.3	29.2	1.14	0	停机备用
31 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	36.3	1.11	0	停机备用
平均值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
最大值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
最小值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
样本数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
月排放 总量 (t)			0			0			0	0					

烟气月排放总量单位：x10000m3/m

上报单位（盖章）： 填报人：

审核：

批准：

报告日期：2025 年 09 月 01 日

备注：停机备用时期的数据不计入统计。

烟气连续监测日平均值月报表

排放源名称：珠海深能洪湾电力有限公司

排放源编号：5#锅炉

监测月份：2025 年 08 月

日期	颗粒物			SO2			NOx			流量	O2	温度	水分	负荷	备注
	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	X10000 Nm3/d	%	℃	含量%	MW	
1 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.5	41.8	2.27	0	停机备用
2 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.5	36.8	2.34	0	停机备用
3 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.6	37.0	2.33	0	停机备用
4 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.6	35.6	2.40	0	停机备用
5 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.4	30.4	2.43	0	停机备用
6 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.4	30.7	2.11	0	停机备用
7 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.4	37.8	2.16	0	停机备用
8 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.4	33.6	2.17	0	停机备用
9 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.4	33.8	2.01	0	停机备用
10 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.4	32.2	2.02	0	停机备用
11 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.4	32.3	2.06	0	停机备用
12 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.5	31.7	2.14	0	停机备用
13 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.5	33.3	2.19	0	停机备用
14 日	0.340	1.264	0.008	0.006	0.006	0.000	30.06	23.92	0.945	2269.3	15.4	72.8	6.47	216	机组运行
15 日	0.351	1.402	0.007	0.008	0.007	0.000	26.41	20.84	0.802	1879.8	16.0	70.9	5.76	180	机组运行
16 日	0.362	1.561	0.007	0.004	0.003	0.000	25.00	20.00	0.766	1900.0	16.2	72.8	5.48	179	机组运行
17 日	0.324	1.523	0.006	0.011	0.008	0.000	22.79	18.43	0.673	1600.3	16.7	68.1	5.10	150	机组运行
18 日	0.341	1.118	0.008	0.014	0.010	0.000	26.66	20.54	0.810	2145.9	15.6	73.8	6.28	209	机组运行
19 日	0.379	0.359	0.011	0.023	0.017	0.001	42.47	31.80	1.295	3017.0	13.1	89.8	8.79	294	机组运行
20 日	0.355	1.135	0.009	0.022	0.017	0.001	28.64	21.71	0.896	2245.4	15.2	76.9	6.39	213	机组运行
21 日	0.356	1.206	0.009	0.021	0.016	0.001	29.95	23.02	0.921	2278.7	15.2	78.2	6.44	213	机组运行
22 日	0.332	1.026	0.008	0.011	0.009	0.000	31.80	24.21	0.996	2450.3	14.8	80.9	6.48	231	机组运行
23 日	0.343	1.190	0.008	0.019	0.015	0.001	28.35	21.84	0.862	2132.8	15.4	77.0	5.96	196	机组运行
24 日	0.284	1.426	0.005	0.030	0.023	0.001	18.17	14.94	0.533	1408.7	17.2	65.3	4.64	124	机组运行
25 日	0.250	2.381	0.001	0.063	0.558	0.000	2.939	4.002	0.068	381.13	20.0	46.1	2.07	22	机组运行
26 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.4	42.7	1.75	0	停机备用
27 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.4	40.6	1.76	0	停机备用
28 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.4	36.0	1.82	0	停机备用
29 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.4	37.4	1.75	0	停机备用
30 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.4	33.0	1.98	0	停机备用
31 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.5	34.2	1.89	0	停机备用
平均值	0.335	1.299	0.007	0.019	0.058	0.000	26.10	20.44	0.797	1975.8	15.9	72.7	5.82	185	
最大值	0.379	2.381	0.011	0.063	0.558	0.001	42.47	31.80	1.295	3017.0	20.0	89.8	8.79	294	
最小值	0.250	0.359	0.001	0.004	0.003	0.000	2.939	4.002	0.068	381.13	13.1	46.1	2.07	22	
样本数	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
月排放 总量 (t)			0.087			0.005			9.567	23709.798					

烟气月排放总量单位：x10000m3/m

上报单位（盖章）： 填报人：

审核：

批准：

报告日期：2025 年 09 月 01 日

备注：停机备用时期的数据不计入统计。

烟气连续监测日平均值月报表

排放源名称：珠海深能洪湾电力有限公司
排放源编号：6#锅炉

监测月份：2025 年 08 月

日期	颗粒物			SO2			NOx			流量	O2	温度	水分	负荷	备注
	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	X10000 Nm3/d	%	℃	含量%	MW	
1 日	0.892	1.845	0.010	0.030	0.086	0.001	9.165	7.527	0.292	1006.9	18.1	53.1	3.33	96	机组运行
2 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.2	48.2	1.67	0	停机备用
3 日	0.925	3.773	0.018	0.038	0.061	0.001	14.93	11.34	0.478	1848.9	16.1	46.3	3.96	170	机组运行
4 日	0.961	2.361	0.025	0.087	0.113	0.003	23.65	18.19	0.764	2550.3	14.7	43.2	5.72	234	机组运行
5 日	0.896	2.54	0.020	0.049	0.053	0.002	21.83	16.72	0.711	2190.4	15.4	35.6	5.14	202	机组运行
6 日	0.885	2.392	0.020	0.038	0.036	0.001	22.03	16.88	0.692	2148.8	15.4	34.9	5.00	196	机组运行
7 日	0.921	2.394	0.021	0.092	0.128	0.003	18.31	13.73	0.598	2233.7	15.3	36.1	4.26	204	机组运行
8 日	0.940	0.695	0.032	0.177	0.131	0.006	30.81	22.80	1.048	3416.5	12.8	36.4	6.53	322	机组运行
9 日	0.902	2.257	0.021	0.111	0.159	0.003	23.43	18.13	0.758	2298.5	15.2	35.1	5.24	207	机组运行
10 日	0.894	2.075	0.022	0.126	0.150	0.004	24.05	18.50	0.781	2426.7	14.9	34.4	5.48	220	机组运行
11 日	0.883	3.677	0.016	0.068	0.151	0.002	19.28	15.08	0.589	1697.7	16.4	34.2	4.63	155	机组运行
12 日	0.882	3.837	0.018	0.073	0.063	0.002	22.05	17.57	0.707	1980.1	16.1	33.7	5.13	181	机组运行
13 日	0.914	0.684	0.034	0.113	0.086	0.004	35.57	26.71	1.300	3693.6	12.9	33.6	7.49	366	机组运行
14 日	0.771	4.266	0.002	0.006	0.035	0.000	2.100	1.932	0.069	248.93	20.0	30.0	2.69	36	机组运行
15 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.4	29.6	1.74	0	停机备用
16 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.4	30.9	1.34	0	停机备用
17 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.4	28.7	1.64	0	停机备用
18 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.4	27.7	1.94	0	停机备用
19 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.5	28.7	2.00	0	停机备用
20 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.5	30.0	1.92	0	停机备用
21 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.5	30.9	1.75	0	停机备用
22 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.4	31.2	1.70	0	停机备用
23 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.4	30.8	1.42	0	停机备用
24 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.4	30.2	1.80	0	停机备用
25 日	0.939	3.743	0.024	0.090	0.121	0.003	21.93	17.22	0.764	2452.4	15.3	30.5	5.01	227	机组运行
26 日	0.963	2.561	0.024	0.099	0.102	0.003	20.60	15.65	0.724	2416.1	15.3	30.6	4.48	226	机组运行
27 日	0.962	0.938	0.032	0.097	0.082	0.003	35.07	26.46	1.195	3315.1	13.2	30.8	6.83	311	机组运行
28 日	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.2	28.8	1.52	0	停机备用
29 日	0.908	2.797	0.020	0.084	0.129	0.002	20.59	15.92	0.675	2190.0	15.5	30.6	4.53	192	机组运行
30 日	0.894	2.772	0.019	0.061	0.115	0.002	20.53	15.93	0.658	1986.1	15.9	28.7	4.59	180	机组运行
31 日	0.911	3.578	0.017	0.060	0.060	0.002	18.85	14.87	0.613	1777.2	16.4	29.5	4.52	162	机组运行
平均值	0.908	3.076	0.021	0.079	0.098	0.002	21.30	16.38	0.706	2204.1	15.5	35.4	4.98	205	
最大值	0.963	4.266	0.034	0.177	0.159	0.006	35.57	26.71	1.300	3693.6	20.0	53.1	7.49	366	
最小值	0.771	0.684	0.002	0.006	0.035	0.000	2.100	1.932	0.069	248.93	12.8	28.7	2.69	36	
样本数	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	
月排放 总量 (t)			0.395			0.046			13.41 8	41878. 800					

烟气月排放总量单位：x10000m3/m

上报单位（盖章）： 填报人： 审核： 批准： 报告日期： 2025 年 09 月 01 日

备注：停机备用时期的数据不计入统计。