深圳妈湾电力有限公司2025年8月#2烟囱烟气数据

浓度单位（mg/Nm³）　　烟气量单位 万立方米/天

日期	#2烟囱排放口										机组负荷率（%）	
	氮氧化物		二氧化硫		颗粒物		烟气量	温度℃	湿度%	氧量%	#3机组	#4机组
	干基	折算	干基	折算	干基	折算						
1	27.9	27.8	13.1	12.9	2.6	2.5	4514	79.9	6.3	5.9	78	76
2	27.9	27.5	10.8	10.5	2.4	2.4	4595	79.9	6.2	5.8	81	77
3	30.3	33.0	6.4	6.9	1.9	2.1	3558	76.2	5.8	7.2	54	52
4	31.3	31.8	7.8	7.8	2.2	2.2	4255	78.1	6.2	6.2	72	70
5	29.7	32.1	5.8	6.2	1.9	2.1	3779	75.4	6.0	7.1	59	56
6	29.1	30.9	6.3	6.5	1.8	1.9	3902	76.8	6.1	6.9	61	62
7	31.0	31.9	11.3	11.4	2.1	2.2	4282	79.2	6.3	6.4	70	71
8	32.3	32.1	18.4	17.7	2.5	2.4	4596	80.3	6.3	5.9	79	80
9	31.4	30.4	27.6	26.7	2.9	2.8	4873	81.2	6.5	5.5	87	86
10	28.4	27.9	25.2	24.5	2.7	2.6	4607	80.7	6.5	5.8	81	80
11	29.1	28.3	27.7	27.0	2.8	2.7	4827	80.9	6.5	5.6	86	85
12	31.2	30.4	25.7	25.0	3.0	2.9	4903	80.8	6.6	5.6	88	87
13	29.7	29.2	23.5	23.1	2.9	2.8	4684	80.1	6.5	5.8	82	81
14	29.0	28.4	25.1	24.5	3.2	3.1	4794	76.7	6.4	5.7	85	83
15	28.1	29.0	10.1	10.3	3.5	3.5	4178	76.3	6.3	6.4	70	68
16	29.0	30.8	11.6	12.0	2.8	2.9	3885	77.6	6.0	6.8	61	60
17	29.1	31.5	8.9	9.4	2.3	2.4	3579	76.5	5.8	7.1	55	55
18	31.7	32.8	11.9	12.1	2.9	3.0	4189	76.2	6.1	6.5	67	68
19	28.9	29.8	15.4	15.7	2.6	2.7	4277	77.8	6.0	6.4	71	69
20	26.9	27.1	15.3	15.2	2.5	2.5	4419	79.0	6.3	6.1	73	74
21	30.0	29.7	18.4	18.0	2.9	2.9	4580	78.7	6.3	5.9	78	78
22	29.6	29.0	20.9	20.4	3.4	3.4	4804	80.4	6.5	5.7	83	83
23	31.5	30.5	25.0	24.2	3.8	3.7	4815	81.3	6.5	5.5	85	85
24	30.5	30.8	20.9	20.8	3.8	3.8	4388	80.6	6.5	6.2	73	74
25	32.6	31.7	26.7	25.7	4.6	4.4	4723	81.5	6.6	5.6	83	82
26	33.0	32.1	25.7	24.8	5.5	5.3	4631	81.0	6.6	5.6	81	82
27	32.6	31.3	24.2	23.2	6.0	5.8	4838	81.3	6.6	5.4	85	86
28	29.6	29.1	23.9	23.2	3.9	3.8	4557	80.0	6.6	5.8	78	78
29	30.4	30.0	21.1	20.7	4.0	4.0	4719	80.0	6.6	5.8	81	81
30	28.4	27.7	15.9	15.4	4.6	4.5	4861	79.7	6.7	5.6	85	84
31	26.8	26.3	17.8	17.2	4.5	4.4	4644	79.5	6.6	5.8	80	80
最大值	33.0	33.0	27.7	27.0	6.0	5.8	4903	81.5	6.7	7.2	88	87
最小值	26.8	26.3	5.8	6.2	1.8	1.9	3558	75.4	5.8	5.4	54	52
平均	29.9	30.0	17.7	17.4	3.2	3.2	4460	79.2	6.4	6.0	76	75

单位负责人：李辉　　审核人：李中坚　　报告人：李晓寒　　报告日期： 2025 年 9 月 4 日

深圳妈湾电力有限公司2025年8月#3烟囱烟气数据

浓度单位（mg/Nm³）　　烟气量单位 万立方米/天

日期	#3烟囱排放口										机组负荷率（%）	
	氮氧化物		二氧化硫		颗粒物		烟气量	温度℃	湿度%	氧量%	#5机组	#6机组
	干基	折算	干基	折算	干基	折算						
1	26.1	25.7	8.3	8.0	2.3	2.3	3811	68.4	5.5	5.7	75	60
2	25.8	24.9	5.0	4.8	2.4	2.4	3896	68.1	5.5	5.5	78	61
3	23.7	25.4	1.8	1.9	1.6	1.7	1884	64.6	4.8	7.0	52	4:45机组停运
4	23.7	23.9	3.1	3.0	2.5	2.5	1964	65.2	5.1	6.1	70	机组停运
5	23.5	24.6	1.5	1.5	1.4	1.4	1603	62.7	4.8	6.7	55	机组停运
6	21.9	24.3	1.7	1.8	2.0	2.2	1707	63.7	4.8	7.5	55	机组停运
7	23.5	24.3	4.2	4.2	2.0	2.1	1964	65.9	5.1	6.5	69	机组停运
8	26.6	28.5	11.5	11.4	2.7	2.9	3338	64.8	5.1	7.0	78	12:47并网发电
9	29.8	28.3	26.9	25.4	2.7	2.5	4426	69.5	5.6	5.2	88	77
10	28.1	27.0	23.2	22.0	2.4	2.3	4258	68.8	5.5	5.4	82	71
11	29.0	27.3	28.0	26.3	2.9	2.7	4804	69.5	5.6	5.1	91	82
12	28.6	26.8	29.3	27.5	2.7	2.5	4709	69.3	5.7	5.0	91	83
13	29.1	27.9	23.9	22.8	2.2	2.1	4148	68.4	5.6	5.4	82	65
14	29.0	27.8	23.8	22.7	2.1	2.0	4404	66.4	5.6	5.3	88	66
15	26.5	26.4	8.6	8.4	1.7	1.7	3734	65.5	5.2	5.9	69	53
16	27.4	28.5	7.6	7.9	1.7	1.8	3633	68.0	5.0	6.6	60	51
17	25.6	27.9	6.6	7.1	1.7	1.8	3574	67.5	4.8	7.2	54	49
18	28.1	29.7	9.5	9.9	1.9	2.0	3910	66.1	5.0	6.8	66	52
19	29.5	30.0	10.9	11.0	1.5	1.6	3854	68.1	5.2	6.3	68	53
20	29.2	29.3	11.4	11.2	1.4	1.4	3958	68.8	5.3	6.1	72	55
21	30.2	29.9	15.2	14.8	1.4	1.4	4129	69.6	5.5	5.9	78	59
22	29.6	28.9	16.7	16.1	1.5	1.5	4349	70.0	5.6	5.6	83	65
23	28.6	28.6	18.0	18.0	1.6	1.6	4055	69.9	5.5	6.0	84	49
24	28.5	28.4	14.6	14.4	1.5	1.5	3865	69.7	5.5	6.0	73	55
25	28.8	28.1	18.8	18.1	2.3	2.2	4382	69.7	5.8	5.6	82	68
26	30.0	29.1	21.7	20.8	2.9	2.8	4198	70.5	5.9	5.5	82	64
27	30.2	29.1	24.7	23.7	3.0	2.9	4385	70.6	6.0	5.4	87	68
28	28.3	27.7	19.0	18.4	2.5	2.5	4071	69.8	5.8	5.7	78	60
29	30.0	29.1	15.5	14.9	2.5	2.5	3958	69.2	5.7	5.5	80	56
30	29.1	28.0	14.6	13.9	2.5	2.4	4133	68.9	5.8	5.4	85	59
31	29.3	28.5	13.0	12.4	2.3	2.3	4074	68.6	5.7	5.5	79	60
最大值	30.2	30.0	29.3	27.5	3.0	2.9	4804	70.6	6.0	7.5	91	83
最小值	21.9	23.9	1.5	1.5	1.4	1.4	1603	62.7	4.8	5.0	52	49
平均	27.7	27.5	14.1	13.7	2.1	2.1	3715	67.9	5.4	5.9	75	62

单位负责人：李辉　　审核人：李中坚　　报告人：李晓寒　　报告日期：　2025 年 9 月 4 日