

烟气排放连续监测日平均值月报表

排放源名称:		深圳市东部电力有限公司									
排放源编号:		#1机								监测日期 : 2025年9月	
时间	NOX					标态流量	O2	温度	湿度	状态	
	实测值 mg/m3	实测值 mg/m3	折算值 mg/m3	折算值 mg/m3	排放量 t/d	*10 ⁴ m3/d	%	℃	%		
2025年9月1日	15.20	15.20	12.92	12.92	0.3687	2893.32	15.57	80.17	7.38		
2025年9月2日	13.74	13.74	11.36	11.36	0.3473	2903.81	15.51	81.54	7.28		
2025年9月3日	13.95	13.95	11.47	11.47	0.3176	2751.62	15.77	80.19	7.35		
2025年9月4日	13.76	13.76	11.03	11.03	0.4163	3756.28	13.60	93.18	8.46		
2025年9月5日	13.88	13.88	11.25	11.25	0.2621	2295.01	16.26	76.04	6.90		
2025年9月6日	14.43	14.43	11.53	11.53	0.4166	3612.51	13.49	92.75	8.49		
2025年9月7日	14.03	14.03	11.18	11.18	0.4123	3683.10	13.47	93.22	7.87		
2025年9月8日	12.78	12.78	10.91	10.91	0.3808	3482.18	13.97	92.24	10.29		
2025年9月9日	11.86	11.86	9.80	9.80	0.3322	3368.70	13.76	91.14	8.99		
2025年9月10日	13.19	13.19	10.66	10.66	0.3780	3540.08	13.60	92.15	8.41		
2025年9月11日	12.16	12.16	10.32	10.32	0.3088	2995.66	13.93	88.47	8.66		
2025年9月12日	12.73	12.73	10.43	10.43	0.3422	3280.47	13.68	91.90	8.50		
2025年9月13日	11.78	11.78	9.74	9.74	0.2178	2083.22	16.63	73.55	6.37		
2025年9月14日	10.17	10.17	9.87	9.87	0.0709	623.80	18.33	53.36	4.84		
2025年9月15日	11.29	11.29	9.92	9.92	0.2053	1979.79	16.24	74.99	6.93		
2025年9月16日	11.80	11.80	10.34	10.34	0.2316	2180.60	15.82	81.22	7.26		
2025年9月17日	13.91	13.91	11.31	11.31	0.3713	3277.25	13.55	90.99	8.29		
2025年9月18日	13.01	13.01	10.70	10.70	0.3487	3256.98	13.71	91.94	8.19		
2025年9月19日	11.42	11.42	9.62	9.62	0.2730	2650.01	15.20	81.26	6.79		
2025年9月20日	11.75	11.75	9.99	9.99	0.2887	2891.62	13.94	87.78	8.14		
2025年9月21日	11.67	11.67	10.19	10.19	0.2243	2122.71	15.66	77.25	7.34		
2025年9月22日	12.25	12.25	10.56	10.56	0.2019	1811.03	16.87	70.81	6.26		
2025年9月23日	12.37	12.37	10.26	10.26	0.3154	3064.66	13.77	87.60	7.15		
2025年9月24日	12.22	12.22	10.48	10.48	0.3027	2879.76	14.19	84.87	10.36		
2025年9月25日	12.83	12.83	10.86	10.86	0.2683	2437.52	15.59	78.88	8.21		
2025年9月26日	13.45	13.45	10.93	10.93	0.3531	3216.50	13.62	89.81	8.22		
2025年9月27日	12.71	12.71	10.24	10.24	0.3473	3394.96	13.55	90.88	8.09		
2025年9月28日	12.44	12.44	9.97	9.97	0.3397	3408.02	13.51	90.86	7.94		
2025年9月29日	12.53	12.53	10.04	10.04	0.3461	3441.52	13.51	91.45	8.33		
2025年9月30日	13.96	13.96	11.21	11.21	0.3865	3447.17	13.52	91.85	8.35		
平均值	12.78	12.78	10.64	10.64	0.3125	2890.99	14.66	84.74	7.85		
最大值	15.20	15.20	12.92	12.92	0.4166	3756.28	18.33	93.22	10.36		
最小值	10.17	10.17	9.62	9.62	0.0709	623.80	13.47	53.36	4.84		
样本数	30.00	30.00	30.00	30.00	30.0000	30.00	30.00	30.00	30.00		
月排放总量 (t)				9.3757		86729.845100					
烟气月排放总量单位: *10 ⁴ m ³ /m											
上报单位 (盖章):				单位负责人:		单位负责人:		报告人:			
						刘一璠		2025 年		陈海强	
								报告日期:		10 月 8 日	

烟气排放连续监测日平均值月报表

排放源名称:		深圳市东部电力有限公司							
排放源编号:		#2机				监测日期:		2025年9月	
时间	NOX				标态流量	O2	温度	湿度	状态
	实测值 mg/m3	实测值 mg/m3	折算值 mg/m3	排放量 t/d	*10 ⁴ m3/d	%	℃	%	
2025年9月1日	13.00	15.20	13.84	0.1432	957.64	19.59	62.77	4.19	
2025年9月2日	11.67	13.74	11.42	0.1409	1098.36	19.14	64.67	4.43	
2025年9月3日	11.77	13.95	10.81	0.2411	2155.00	17.28	79.70	6.61	
2025年9月4日	13.11	13.76	11.66	0.1152	967.82	19.56	64.87	4.42	
2025年9月5日	11.74	13.88	10.88	0.3135	2618.80	16.50	88.99	7.41	
2025年9月6日	13.38	14.43	11.97	0.4508	3767.83	14.29	99.38	9.34	
2025年9月7日	12.81	14.03	11.55	0.1503	1227.38	19.07	59.72	4.71	
2025年9月8日	10.84	12.78	11.18	0.1343	1022.02	19.50	58.79	4.67	
2025年9月9日	11.35	11.86	11.57	0.1929	1469.14	17.92	70.29	5.37	
2025年9月10日	12.94	13.19	11.09	0.2433	2077.88	16.92	82.47	6.38	
2025年9月11日	0.00	12.16	0.00	0.0000	0.00	20.65	52.83	2.61	停炉
2025年9月12日	11.39	12.73	12.10	0.1567	1113.00	18.94	74.84	4.74	
2025年9月13日	0.00	11.78	0.00	0.0000	0.00	21.25	54.57	2.16	停炉
2025年9月14日	12.53	10.17	12.04	0.1651	1147.16	18.82	75.08	4.64	
2025年9月15日	10.65	11.29	10.46	0.2471	2102.51	16.99	88.38	6.50	
2025年9月16日	7.90	11.80	8.13	0.0130	99.50	19.87	43.85	2.42	停炉
2025年9月17日	0.00	13.91	0.00	0.0000	0.00	21.23	40.20	2.25	停炉
2025年9月18日	0.00	13.01	0.00	0.0000	0.00	21.24	39.21	2.28	停炉
2025年9月19日	0.00	11.42	0.00	0.0000	0.00	21.13	32.27	1.88	停炉
2025年9月20日	0.00	11.75	0.00	0.0000	0.00	21.22	31.05	2.25	停炉
2025年9月21日	0.00	11.67	0.00	0.0000	0.00	21.24	29.37	2.48	停炉
2025年9月22日	0.00	12.25	0.00	0.0000	0.00	21.23	35.72	2.11	停炉
2025年9月23日	0.00	12.37	0.00	0.0000	0.00	21.02	32.94	1.86	停炉
2025年9月24日	0.00	12.22	0.00	0.0000	0.00	21.22	26.55	2.10	停炉
2025年9月25日	0.00	12.83	0.00	0.0000	0.00	20.78	29.65	2.19	停炉
2025年9月26日	0.00	13.45	0.00	0.0000	0.00	21.26	31.76	2.18	停炉
2025年9月27日	10.72	12.71	10.03	0.2006	1186.81	18.82	54.05	4.41	
2025年9月28日	10.33	12.44	9.59	0.1680	1736.90	17.99	66.89	5.63	
2025年9月29日	10.55	12.53	9.90	0.1505	1576.54	18.38	66.24	5.32	
2025年9月30日	0.66	13.96	3.48	0.0117	165.09	21.19	41.96	2.47	停炉
平均值	11.80	10.56	11.26	0.1079	882.98	19.47	55.97	4.00	
最大值	13.38	14.30	13.84	0.4508	3767.83	21.26	99.38	9.34	
最小值	0.00	0.66	0.00	0.0000	0.00	14.29	26.55	1.86	
样本数	16.00	18.00	16.00	30.0000	30.00	30.00	30.00	30.00	
月排放总量(t)				3.2384	26489.367065				
烟气月排放总量单位: *10 ⁴ m ³ /m									
上报单位(盖章):				单位负责人:	刘一播	报告人:	陈海港		
						报告日期:	2025年10月8日		

烟气排放连续监测日平均值月报表

排放源名称:		深圳市东部电力有限公司									
排放源编号:		#3机								监测日期:	2025年9月
时间	NOX					标态流量	O2	温度	湿度	状态	
	实测值 mg/m3	实测值 mg/m3	折算值 mg/m3	折算值 mg/m3	排放量 t/d	*10 ⁴ m3/d	%	℃	%		
2025年9月1日	13.46	13.46	11.89	11.89	0.4946	4243.44	14.20	95.28	10.02		
2025年9月2日	12.93	12.93	11.19	11.19	0.4751	4244.70	14.07	95.23	9.88		
2025年9月3日	11.92	11.92	10.45	10.45	0.3220	3012.71	16.09	81.58	8.03		
2025年9月4日	12.65	12.65	10.93	10.93	0.4598	4193.86	14.18	95.37	9.96		
2025年9月5日	12.44	12.44	10.80	10.80	0.4516	4150.25	14.13	95.37	9.83		
2025年9月6日	11.11	11.11	11.70	11.70	0.1139	861.38	19.74	54.28	4.28		
2025年9月7日	6.00	6.00	6.93	6.93	0.0098	74.84	21.03	45.61	2.92	停炉	
2025年9月8日	0.00		0.00		0.0000	0.00	21.16	32.83	3.55	停炉	
2025年9月9日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	28.30	20.89	35.89	3.65	停炉	
2025年9月10日	0.00		0.00		0.0000	0.00	20.62	37.32	3.62	停炉	
2025年9月11日	13.01	14.31	11.61	14.15	0.3693	2563.41	16.46	76.69	7.60		
2025年9月12日	12.24	12.24	10.97	10.97	0.3446	3100.45	16.07	85.25	7.85		
2025年9月13日	12.53	12.53	10.99	10.99	0.4720	4294.30	14.16	94.91	9.42		
2025年9月14日	10.72	10.72	9.76	9.76	0.3434	3517.99	14.41	91.13	8.64		
2025年9月15日	13.72	13.72	12.27	12.27	0.4226	3426.46	14.17	90.46	9.13		
2025年9月16日	11.30	11.30	10.54	10.54	0.3624	3443.52	14.56	91.14	9.47		
2025年9月17日	9.59	9.59	8.76	8.76	0.2662	2922.72	16.10	85.36	7.76		
2025年9月18日	9.74	9.74	8.91	8.91	0.2905	2973.04	16.29	81.07	7.78		
2025年9月19日	10.55	10.55	9.56	9.56	0.2622	2635.25	16.58	76.21	6.77		
2025年9月20日	0.00		0.00		0.0000	0.00	21.19	33.25	3.11	停炉	
2025年9月21日	0.00		0.00		0.0000	0.00	21.27	31.77	3.76	停炉	
2025年9月22日	11.37	11.37	11.19	11.19	0.3210	2855.31	15.92	83.18	7.57		
2025年9月23日	10.61	10.61	9.80	9.80	0.2499	2432.68	16.77	73.94	6.10		
2025年9月24日	1.96	1.96	2.56	2.56	0.0108	40.62	21.22	31.13	2.93	停炉	
2025年9月25日	10.50	10.50	10.48	10.48	0.2957	2650.90	16.55	78.11	7.12		
2025年9月26日	12.02	5.53	11.69	5.57	0.1365	1254.38	18.97	59.18	4.50		
2025年9月27日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	387.44	21.46	38.70	2.95	停炉	
2025年9月28日	11.15	4.72	10.75	5.11	0.1670	1484.92	19.00	58.91	5.33		
2025年9月29日	10.92	6.59	10.05	8.49	0.5696	1803.57	18.47	64.95	5.40		
2025年9月30日	12.02	4.25	11.06	4.26	0.1483	1215.66	19.28	58.03	4.62		
平均值	11.66	9.26	10.70	8.74	0.2453	2127.07	17.50	68.40	6.45		
最大值	13.72	14.31	12.27	14.15	0.5696	4294.30	21.46	95.37	10.02		
最小值	9.59	0.00	8.76	0.00	0.0000	0.00	14.07	31.13	2.92		
样本数	22.00	26.00	22.00	26.00	30.0000	30.00	30.00	30.00	30.00		
月排放总量(t)					7.3590	63812.084130					
烟气月排放总量单位: *10 ⁴ m ³ /m				单位负责人:	单位负责人:	刘一璠	报告人:	陈海强			
上报单位(盖章):						报告日期:	2025年	10月	8日		

烟气排放连续监测日平均值月报表

排放源名称：
排放源编号：

深圳能源集团股份有限公司东部电厂
#4机

监测日期：2025年9月

时间	NOx			标态流量	O2	温度	湿度	状态
	实测值 mg/m3	折算值 mg/m3	排放量 t/d	*10 ⁴ m3/d	%	℃	%	
2025年9月1日	11.85	9.54	0.3694	3179.85	14.92	78.78	9.14	
2025年9月2日	11.51	8.94	0.4739	4118.16	13.27	82.34	11.06	
2025年9月3日	11.61	8.94	0.4582	4147.76	13.18	82.66	11.08	
2025年9月4日	12.25	9.61	0.3844	3236.12	14.70	79.05	9.28	
2025年9月5日	11.37	9.41	0.3659	3173.69	14.76	80.03	9.18	
2025年9月6日	11.79	8.94	0.4926	4176.55	13.08	83.19	10.98	
2025年9月7日	11.69	8.93	0.4744	4060.43	13.13	82.57	10.95	
2025年9月8日	11.70	8.98	0.4756	4066.87	13.17	80.98	10.89	
2025年9月9日	11.70	8.99	0.4732	4045.67	13.19	82.10	11.17	
2025年9月10日	13.11	10.53	0.3595	3035.70	15.30	80.14	11.15	
2025年9月11日	11.67	8.97	0.4745	4067.09	13.19	82.84	11.40	
2025年9月12日	11.70	8.98	0.4716	4029.01	13.17	82.77	11.48	
2025年9月13日	11.73	8.99	0.4776	4072.03	13.16	82.90	11.29	
2025年9月14日	12.74	10.06	0.2403	1807.24	18.49	77.21	18.47	
2025年9月15日	0.00	0.00	0.0000	116.68	20.56	71.49	6.40	停炉
2025年9月16日	0.00	0.00	0.0000	356.85	20.48	64.35	2.99	停炉
2025年9月17日	0.00	0.00	0.0000	332.01	21.13	54.21	4.57	停炉
2025年9月18日	0.00	0.00	0.0000	141.39	20.75	40.86	2.80	停炉
2025年9月19日	0.00	0.00	0.0000	94.01	20.60	32.00	2.56	停炉
2025年9月20日	0.00	0.00	0.0000	61.86	20.83	30.83	2.81	停炉
2025年9月21日	0.00	0.00	0.0000	188.34	20.85	29.52	3.04	停炉
2025年9月22日	0.00	0.00	0.0000	23.54	20.69	32.83	2.71	停炉
2025年9月23日	0.00	0.00	0.0000	120.61	20.39	30.74	2.49	停炉
2025年9月24日	0.00	0.00	0.0000	101.44	20.65	26.01	2.79	停炉
2025年9月25日	0.00	0.00	0.0000	241.56	21.31	28.81	4.21	停炉
2025年9月26日	0.00	0.00	0.0000	13.88	20.88	30.55	2.63	停炉
2025年9月27日	0.00	0.00	0.0000	106.70	20.91	30.92	2.52	停炉
2025年9月28日	0.00	0.00	0.0000	217.57	20.81	29.14	2.59	停炉
2025年9月29日	0.00	0.00	0.0000	69.83	20.70	30.12	2.65	停炉
2025年9月30日	0.00	0.00	0.0000	393.27	20.64	30.76	2.62	停炉
平均值	11.89	9.27	0.1997	1793.1885	17.629	57.691	6.930	
最大值	13.11	10.53	0.4926	4176.5450	21.308	83.186	18.470	
最小值	11.37	8.93	0.0000	13.8755	13.077	26.012	2.494	
样本数	14.00	14.00	30	30	30	30	30	
月排放总量 (t)			5.9911	53795.6558				

烟气月排放总量单位：*10⁴ m³/m
上报单位（盖章）：

单位负责人：[Signature] 审核人：[Signature] 报告人：[Signature]
报告日期：2025年 10月 9日

烟气排放连续监测日平均值月报表

排放源名称：
排放源编号：

深圳能源集团股份有限公司东部电厂
#5机

监测日期：2025年9月

时间	NOX			标态流量	O2	温度	湿度	状态
	实测值 mg/m3	折算值 mg/m3	排放量 t/d	*10 ⁴ m3/d	%	℃	%	
2025年9月1日	0.00	0.00	0.0000	196.87	20.68	44.75	2.16	停炉
2025年9月2日	0.00	0.00	0.0000	291.57	20.68	41.29	2.16	停炉
2025年9月3日	11.15	9.70	0.2021	1604.49	18.45	52.86	4.38	
2025年9月4日	12.24	9.85	0.1717	1314.37	18.63	70.59	3.86	
2025年9月5日	17.01	18.51	0.0167	282.11	20.10	65.87	2.39	停炉
2025年9月6日	12.02	9.23	0.5366	4153.60	14.19	79.82	8.22	
2025年9月7日	0.00	0.00	0.0000	134.53	20.26	57.98	2.32	停炉
2025年9月8日	0.00	0.00	0.0000	141.30	20.15	50.37	2.33	停炉
2025年9月9日	0.00	0.00	0.0000	172.76	20.17	52.27	2.40	停炉
2025年9月10日	0.00	0.00	0.0000	245.28	20.25	48.41	2.34	停炉
2025年9月11日	0.00	0.00	0.0000	318.25	20.29	46.93	2.21	停炉
2025年9月12日	0.00	0.00	0.0000	216.08	20.42	44.20	2.18	停炉
2025年9月13日	0.00	0.00	0.0000	281.99	20.41	41.09	2.02	停炉
2025年9月14日	11.71	10.81	0.1286	992.66	19.38	43.88	2.94	
2025年9月15日	12.04	9.08	0.5913	4910.28	13.03	81.10	9.32	
2025年9月16日	11.92	9.01	0.5855	4914.68	13.05	81.41	9.36	
2025年9月17日	12.01	9.05	0.6036	5023.09	13.03	81.68	9.28	
2025年9月18日	12.07	9.07	0.5692	4927.63	13.01	81.40	9.15	
2025年9月19日	12.71	9.76	0.4775	3898.21	14.42	77.87	7.30	
2025年9月20日	12.98	10.19	0.4554	3771.73	14.83	78.73	7.26	
2025年9月21日	12.17	9.22	0.1134	659.27	19.27	58.06	3.30	
2025年9月22日	11.99	9.06	0.5928	4943.56	13.05	81.21	8.91	
2025年9月23日	12.18	9.08	0.6057	4971.25	12.94	80.42	8.62	
2025年9月24日	11.89	9.03	0.6034	5065.79	13.10	79.74	8.83	
2025年9月25日	11.99	9.08	0.5621	4902.50	13.07	80.36	9.08	
2025年9月26日	12.07	9.23	0.5481	4548.28	13.48	79.37	9.00	
2025年9月27日	13.71	10.53	0.4518	3561.31	14.99	75.53	7.08	
2025年9月28日	12.76	9.75	0.4697	3759.93	14.57	77.00	7.53	
2025年9月29日	12.37	9.69	0.4617	3756.44	14.63	77.56	7.64	
2025年9月30日	11.92	8.93	0.5958	4999.50	12.99	81.00	9.39	
平均值	12.20	9.47	0.3114	2631.9775	16.584	66.425	5.765	
最大值	13.71	10.81	0.6057	5065.7900	20.684	81.684	9.392	
最小值	11.15	8.93	0.0000	134.5344	12.939	41.090	2.022	
样本数	14.00	14.00	30	30	30	30	30	
月排放总量(t)			9.3426	78959.3247				

烟气月排放总量单位：*10⁴m³/m

上报单位（盖章）：

单位负责人：

审核人：

报告人：

报告日期：

2025年

10月

9日