

烟气连续监测日平均值月报表

排放源名称：珠海深能洪湾电力有限公司

排放源编号：3#锅炉

监测月份：2025 年 09 月

日期	颗粒物			SO2			NOx			流量	O2	温度	水分	负荷	备注
	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	X10000 Nm3/d	%	℃	含量%	MW	
1 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	30.3	2.57	0.0	停机备用
2 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	30.2	2.57	0.0	停机备用
3 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.8	30.6	2.63	0.0	停机备用
4 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	31.1	2.59	0.0	停机备用
5 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	31.2	2.55	0.0	停机备用
6 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	31.5	2.50	0.0	停机备用
7 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	29.2	2.45	0.0	停机备用
8 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	27.1	2.41	0.0	停机备用
9 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.8	31.8	2.62	0.0	停机备用
10 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	51.8	2.83	0.0	停机备用
11 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	54.2	3.09	0.0	停机备用
12 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	52.6	2.81	0.0	停机备用
13 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	49.7	2.39	0.0	停机备用
14 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	47.5	2.40	0.0	停机备用
15 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	46.4	2.38	0.0	停机备用
16 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	39.6	2.46	0.0	停机备用
17 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	37.1	2.37	0.0	停机备用
18 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	36.7	2.39	0.0	停机备用
19 日	0.45	0.49	0.00	0.67	0.69	0.00	12.51	15.37	0.20	907.77	18.1	82.1	3.65	0.0	机组运行
20 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	68.1	3.01	0.0	停机备用
21 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	60.1	2.58	0.0	停机备用
22 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	56.5	2.53	0.0	停机备用
23 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	52.0	2.16	0.0	停机备用
24 日	0.38	0.41	0.01	0.16	0.17	0.00	21.39	23.07	0.39	1820.88	15.1	97.7	3.59	0.0	机组运行
25 日	0.64	0.64	0.00	2.10	2.10	0.00	3.15	3.33	0.01	39.45	20.7	62.6	2.82	0.0	机组运行
26 日	0.53	0.55	0.01	0.75	0.76	0.01	20.58	21.69	0.38	1436.38	16.5	90.7	4.59	0.0	机组运行
27 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	66.9	3.57	0.0	停机备用
28 日	0.53	0.54	0.00	0.58	0.58	0.00	11.53	12.48	0.20	887.27	18.1	83.5	3.51	0.0	机组运行
29 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.5	77.5	3.56	0.0	停机备用
30 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	68.5	3.09	0.0	停机备用
平均值	0.51	0.53	0.00	0.85	0.86	0.01	13.83	15.19	0.24	1018.35	20.3	51.8	2.82	0	
最大值	0.64	0.64	0.01	2.10	2.10	0.01	21.39	23.07	0.39	1820.88	20.9	97.7	4.59	0	
最小值	0.38	0.41	0.00	0.16	0.17	0.00	3.15	3.33	0.01	39.45	15.1	62.6	2.82	0	
样本数	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
月排放 总量 (t)			0.02			0.03			1.19	5091.74					

烟气月排放总量单位：x10000m3/m

上报单位（盖章）

填报人：

审核：

批准：

报告日期：2025 年 10 月 01 日

备注：停机备用时期的数据不计入统计。

烟气连续监测日平均值月报表



排放源名称：珠海深能洪湾电力有限公司

排放源编号：4#锅炉

监测月份：2025 年 09 月

日期	颗粒物			SO2			NOx			流量	O2	温度	水分	负荷	备注
	mg/Nm3	折算mg/Nm3	t/d	mg/Nm3	折算mg/Nm3	t/d	mg/Nm3	折算mg/Nm3	t/d	X10000Nm3/d	%	℃	含量%	MW	
1 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.8	30.3	1.38	0.0	停机备用
2 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.8	30.2	1.36	0.0	停机备用
3 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.8	30.5	1.43	0.0	停机备用
4 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.8	31.1	1.36	0.0	停机备用
5 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.8	31.2	1.31	0.0	停机备用
6 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.8	31.3	1.28	0.0	停机备用
7 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.8	29.0	1.39	0.0	停机备用
8 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.8	35.7	1.68	0.0	停机备用
9 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.7	50.6	1.63	0.0	停机备用
10 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.8	47.6	1.49	0.0	停机备用
11 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.8	46.8	1.34	0.0	停机备用
12 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.8	45.2	1.29	0.0	停机备用
13 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.8	43.0	1.25	0.0	停机备用
14 日	0.07	0.08	0.00	0.69	0.73	0.00	16.48	22.16	0.24	802.68	18.4	83.7	2.75	0.0	机组运行
15 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.8	66.3	1.27	0.0	停机备用
16 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.8	58.4	1.39	0.0	停机备用
17 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.8	56.7	1.24	0.0	停机备用
18 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.8	53.8	1.26	0.0	停机备用
19 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.8	50.5	1.16	0.0	停机备用
20 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.8	45.6	1.32	0.0	停机备用
21 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.8	39.2	1.39	0.0	停机备用
22 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.8	38.7	1.33	0.0	停机备用
23 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.8	36.8	1.11	0.0	停机备用
24 日	0.18	0.22	0.00	0.20	0.25	0.00	21.72	28.16	0.32	1455.5	16.1	99.3	2.94	0.0	机组运行
25 日	0.09	0.11	0.00	0.16	0.18	0.00	20.99	24.82	0.32	1500.5	15.9	100.	3.50	0.0	机组运行
26 日	0.10	0.11	0.00	2.01	2.01	0.00	3.21	3.80	0.04	157.98	20.3	69.5	1.76	0.0	机组运行
27 日	0.09	0.10	0.00	1.25	1.27	0.00	9.96	13.19	0.13	571.93	19.0	79.6	2.22	0.0	机组运行
28 日	0.09	0.09	0.00	1.43	1.43	0.00	3.56	4.26	0.04	199.32	20.1	69.6	1.75	0.0	机组运行
29 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.8	63.3	1.39	0.0	停机备用
30 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.8	57.4	1.35	0.0	停机备用
平均值	0.10	0.12	0.00	0.96	0.98	0.00	12.65	16.07	0.18	781.32	20.3	51.7	1.58	0.0	
最大值	0.18	0.22	0.00	2.01	2.01	0.00	21.72	28.16	0.32	1500.5	20.3	100.	3.50	0.0	
最小值	0.07	0.08	0.00	0.16	0.18	0.00	3.21	3.80	0.04	157.98	15.9	69.5	1.75	0.0	
样本数	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
月排放总量 (t)			0.01			0.01			1.09	4687.95					

烟气月排放总量单位：x10000m3/m

上报单位（盖章） 填报人： 审核： 批准：

报告日期： 2025 年 10 月 01 日

备注：停机备用时期的数据不计入统计。

烟气连续监测日平均值月报表

排放源名称：珠海深能洪湾电力有限公司

排放源编号：5#锅炉

监测月份：2025 年 9 月

日期	颗粒物			SO2			NOx			流量	O2	温度	水分	负荷	备注
	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	X10000 Nm3/d	%	℃	含 量%	MW	
1 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.4	34.0	1.89	0.0	停机备用
2 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.5	34.5	1.91	0.0	停机备用
3 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.5	41.4	1.96	0.0	停机备用
4 日	0.352	0.983	0.011	0.278	0.561	0.009	18.83	15.40	0.657	2840.7	14.9	82.6	6.86	274	机组运行
5 日	0.355	1.104	0.011	0.250	0.416	0.008	14.47	11.78	0.503	2914.7	14.7	85.8	6.94	286	机组运行
6 日	0.300	3.567	0.001	0.137	1.464	0.001	1.380	1.976	0.033	392.81	20.2	47.7	1.94	13	机组运行
7 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.4	39.3	1.91	0.0	停机备用
8 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.4	31.6	2.17	0.0	停机备用
9 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.4	35.0	2.19	0.0	停机备用
10 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.4	33.8	2.08	0.0	停机备用
11 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.4	35.6	1.95	0.0	停机备用
12 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.4	34.7	1.85	0.0	停机备用
13 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.4	33.7	1.80	0.0	停机备用
14 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.4	33.1	1.88	0.0	停机备用
15 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.4	33.0	1.85	0.0	停机备用
16 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.5	33.8	1.99	0.0	停机备用
17 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.5	38.8	1.78	0.0	停机备用
18 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.5	34.9	1.82	0.0	停机备用
19 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.5	32.0	1.64	0.0	停机备用
20 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.5	30.6	1.88	0.0	停机备用
21 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.5	27.5	1.93	0.0	停机备用
22 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.6	30.4	1.86	0.0	停机备用
23 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.3	30.5	1.56	0.0	停机备用
24 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.4	26.3	1.90	0.0	停机备用
25 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.5	27.8	2.07	0.0	停机备用
26 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.5	30.4	1.95	0.0	停机备用
27 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.5	31.3	1.87	0.0	停机备用
28 日	0.427	3.534	0.006	0.280	2.564	0.003	8.460	11.38	0.229	830.12	19.5	50.3	2.95	39	机组运行
29 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.5	48.3	1.94	14.	停机备用
30 日	0.374	2.765	0.007	0.110	1.639	0.000	24.05	20.34	0.753	1792.4	17.1	65.6	5.57	160	机组运行
平均值	0.362	2.391	0.007	0.211	1.329	0.004	13.44	12.17	0.435	1754.1	17.3	66.4	4.85	154	
最大值	0.427	3.567	0.011	0.280	2.564	0.009	24.05	20.34	0.753	2914.7	20.2	85.8	6.94	286	
最小值	0.300	0.983	0.001	0.110	0.416	0.000	1.380	1.976	0.033	392.81	14.7	47.7	1.94	13	
样本数	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
月排放 总量 (t)			0.036			0.022			2.176	8770.8 28					

烟气月排放总量单位: x10000m3/m

上报单位（盖章） 填报人： 审核： 批准：

报告日期： 2025 年 10 月 01 日

备注：停机备用时期的数据不计入统计。

烟气连续监测日平均值月报表

排放源名称：珠海深能洪湾电力有限公司
排放源编号：6#锅炉

监测月份：2025 年 09 月

日期	颗粒物			SO2			NOx			流量	O2	温度	水分	负荷	备注
	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	X10000 Nm3/d	%	℃	含 量%	MW	
1 日	0.955	0.757	0.033	0.098	0.074	0.003	33.72	25.40	1.116	3470.4	13.0	90.4	7.26	328	机组运行
2 日	0.934	2.349	0.025	0.107	0.135	0.004	24.94	19.39	0.876	2626.0	15.0	80.0	5.88	247	机组运行
3 日	0.927	2.601	0.024	0.106	0.099	0.004	23.95	18.65	0.821	2531.3	15.1	78.3	5.83	237	机组运行
4 日	0.934	2.141	0.028	0.101	0.115	0.003	19.48	15.55	0.691	2911.0	14.7	84.1	5.86	271	机组运行
5 日	0.927	2.546	0.026	0.130	0.143	0.005	13.65	10.85	0.496	2776.3	15.0	81.5	5.80	267	机组运行
6 日	0.926	0.705	0.032	0.159	0.121	0.006	35.70	27.20	1.228	3454.6	13.1	91.0	7.42	326	机组运行
7 日	0.933	0.709	0.030	0.141	0.107	0.005	37.36	28.42	1.217	3261.2	13.1	89.1	7.42	301	机组运行
8 日	0.802	2.83	0.005	0.033	0.142	0.001	5.710	5.104	0.168	475.79	19.3	42.5	2.91	47	机组运行
9 日	0.950	0.731	0.032	0.163	0.125	0.006	38.00	29.29	1.277	3378.0	13.2	90.4	8.08	321	机组运行
10 日	0.936	2.675	0.026	0.110	0.160	0.003	28.03	22.16	0.942	2653.7	14.9	80.5	6.49	249	机组运行
11 日	0.955	3.748	0.023	0.103	0.176	0.003	25.54	20.39	0.848	2315.1	15.6	76.4	5.81	212	机组运行
12 日	0.956	0.736	0.032	0.155	0.119	0.005	38.40	29.58	1.279	3343.6	13.2	89.9	7.63	314	机组运行
13 日	0.919	3.65	0.022	0.121	0.225	0.004	24.75	19.69	0.839	2257.2	15.8	75.1	5.60	213	机组运行
14 日	0.909	1.6	0.012	0.073	0.141	0.002	16.41	13.46	0.508	1291.7	17.6	61.6	4.21	121	机组运行
15 日	0.937	3.786	0.022	0.153	0.178	0.005	26.06	20.87	0.821	2315.5	15.5	76.2	5.87	214	机组运行
16 日	0.927	2.847	0.024	0.117	0.122	0.004	28.00	22.18	0.923	2453.4	15.2	77.4	6.29	228	机组运行
17 日	0.950	3.097	0.024	0.137	0.128	0.005	26.96	21.29	0.910	2431.7	15.4	77.6	6.00	229	机组运行
18 日	0.950	1.575	0.028	0.150	0.134	0.005	33.87	26.16	1.124	2938.2	14.0	84.4	6.69	275	机组运行
19 日	0.932	3.195	0.022	0.118	0.116	0.004	25.46	20.21	0.854	2225.9	15.7	72.9	5.62	210	机组运行
20 日	0.924	2.613	0.023	0.137	0.136	0.004	29.46	23.35	0.944	2439.0	15.1	78.1	6.37	226	机组运行
21 日	0.936	0.717	0.030	0.213	0.163	0.007	42.18	32.33	1.359	3223.5	13.1	88.3	7.84	302	机组运行
22 日	0.977	0.919	0.033	0.186	0.144	0.006	38.72	29.93	1.181	3391.0	13.2	90.0	7.90	319	机组运行
23 日	0.936	2.201	0.023	0.143	0.147	0.004	30.31	24.59	0.970	2431.3	15.1	78.1	5.97	219	机组运行
24 日	0.803	0.983	0.000	0.047	0.528	0.000	0.196	0.380	0.001	21.771	16.1	37.5	2.03	15	机组运行
25 日	0.964	3.138	0.025	0.128	0.224	0.004	30.37	24.35	1.001	2511.6	15.1	80.2	6.30	232	机组运行
26 日	0.983	1.34	0.021	0.064	0.112	0.002	18.95	15.30	0.680	1998.8	16.6	69.8	4.65	192	机组运行
27 日	1.002	0.77	0.036	0.160	0.123	0.006	36.44	28.08	1.290	3561.0	13.1	90.2	7.25	341	机组运行
28 日	0.909	1.212	0.006	0.039	0.130	0.001	7.057	5.843	0.222	574.74	16.5	47.0	2.76	62	机组运行
29 日	0.961	4.861	0.020	0.086	0.100	0.003	23.29	19.14	0.744	1977.9	16.3	69.8	5.12	178	机组运行
30 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.4	40.6	1.62	0	停机备用
平均值	0.933	2.105	0.024	0.120	0.151	0.004	26.31	20.66	0.873	2456.6	15.2	76.8	5.96	231	
最大值	1.002	4.861	0.036	0.213	0.528	0.007	42.18	32.33	1.359	3561.0	20.4	91.0	8.08	341	
最小值	0.802	0.705	0.000	0.033	0.074	0.000	0.196	0.380	0.001	21.771	13.0	37.5	2.03	15	
样本数	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	
月排放 总量(t)			0.686			0.110			25.32 8	71242. 573					

烟气月排放总量单位：x10000m3/m

上报单位（盖章） 填报人： 审核： 批准：

报告日期： 2025 年 10 月 01 日

备注：停机备用时期的数据不计入统计。