

烟气排放连续监测日平均值月报表

排放源名称:

深圳市东部电力有限公司

排放源编号:

#1机

监测日期:

2025年

12月

时间	NOX			标态流量 *10 ⁴ m ³ /d	O2 %	温度 ℃	湿度 %	状态
	实测值 mg/m ³	折算值 mg/m ³	排放量 t/d					
2025年12月1日	13.26	10.82	0.1361	1013.18	19.03	50.98	3.34	
2025年12月2日	14.67	11.81	0.1775	1475.94	18.11	56.55	3.50	
2025年12月3日	3.72	52.77	0.0305	117.70	20.26	33.52	1.49	停炉
2025年12月4日	0.19	3.48	0.0025	69.30	20.68	29.59	1.12	停炉
2025年12月5日	14.89	11.99	0.1516	1016.25	18.87	49.18	2.29	
2025年12月6日	0.11	2.61	0.0020	74.62	20.74	30.33	1.38	停炉
2025年12月7日	0.10	3.08	0.0025	78.15	20.78	33.63	1.57	停炉
2025年12月8日	0.09	2.29	0.0025	109.25	20.74	44.98	1.36	停炉
2025年12月9日	0.08	2.06	0.0019	91.33	20.75	40.07	1.38	停炉
2025年12月10日	0.70	4.89	0.0046	95.53	20.65	36.17	1.62	停炉
2025年12月11日	14.69	11.56	0.3617	2713.61	16.02	71.39	4.49	
2025年12月12日	15.20	11.90	0.2948	2415.20	16.47	66.69	3.48	
2025年12月13日	15.69	12.22	0.3455	2835.62	15.83	72.13	3.32	
2025年12月14日	0.66	5.80	0.0124	127.13	20.46	27.39	1.01	停炉
2025年12月15日	0.34	4.20	0.0038	88.05	20.52	27.64	0.99	停炉
2025年12月16日	14.16	11.17	0.1723	1238.20	18.50	50.44	2.26	
2025年12月17日	15.79	13.62	0.2814	2258.88	16.69	66.23	3.78	
2025年12月18日	0.01	0.17	0.0001	66.40	20.55	30.05	1.26	停炉
2025年12月19日	15.27	12.59	0.3328	2462.04	16.04	71.21	4.43	
2025年12月20日	0.01	0.30	0.0004	135.11	20.71	56.51	1.97	停炉
2025年12月21日	0.01	0.16	0.0002	118.89	20.69	52.82	1.88	停炉
2025年12月22日	0.01	0.10	0.0001	124.96	20.59	45.92	1.36	停炉
2025年12月23日	0.01	0.10	0.0001	106.29	20.60	36.79	1.43	停炉
2025年12月24日	0.66	3.87	0.0037	92.84	20.58	32.30	1.96	停炉
2025年12月25日	0.33	4.10	0.0025	60.17	20.51	24.22	1.16	停炉
2025年12月26日	0.31	3.83	0.0026	68.25	20.51	19.93	0.99	停炉
2025年12月27日	0.31	3.85	0.0027	69.60	20.52	20.44	1.00	停炉
2025年12月28日	0.43	5.36	0.0027	53.64	20.52	21.66	1.01	停炉
2025年12月29日	0.57	7.51	0.0041	56.89	20.54	21.17	1.09	停炉
2025年12月30日	0.42	5.86	0.0025	42.86	20.56	20.50	1.19	停炉
2025年12月31日	0.58	9.71	0.0010	26.62	20.52	19.75	1.09	停炉
平均值	14.85	11.96	0.0755	622.66	19.63	40.65	1.94	
最大值	15.79	13.62	0.3617	2835.62	20.78	72.13	4.49	
最小值	0.19	10.82	0.0001	26.62	15.83	19.75	0.99	
样本数	9	9	31.0000	31.00	31.00	31.00	31.00	
月排放总量			2.3391	19302.483970				

烟气月排放总量单位: *10⁴m³/m
 上报单位(盖章):



单位负责人: 刘一播

报告人: 陈运浩
 报告日期: 2026年 1月 5日

烟气排放连续监测日平均值月报表

排放源名称:

深圳市东部电力有限公司

排放源编号:

#2机

监测日期:

2025年

12月

时间	NOX			标态流量	O2	温度	湿度	状态
	实测值 mg/m3	折算值 mg/m3	排放量 t/d	*10 ⁴ m3/d	%	℃	%	
2025年12月1日	12.55	10.83	0.1520	788.97	19.23	49.23	2.65	
2025年12月2日	3.13	55.82	0.0328	24.50	20.29	34.06	0.92	停炉
2025年12月3日	0.05	0.76	0.0001	12.59	20.62	33.11	0.92	停炉
2025年12月4日	0.05	0.71	0.0000	6.76	20.61	30.44	0.91	停炉
2025年12月5日	0.04	0.64	0.0001	9.65	20.63	28.88	0.91	停炉
2025年12月6日	0.04	0.66	0.0000	3.87	20.64	28.39	0.91	停炉
2025年12月7日	0.04	0.64	0.0000	2.27	20.64	27.74	0.91	停炉
2025年12月8日	0.04	0.67	0.0001	13.72	20.64	27.45	0.92	停炉
2025年12月9日	0.53	4.46	0.0001	0.77	20.47	25.34	0.91	停炉
2025年12月10日	0.00	0.02	0.0000	1.34	20.57	24.02	0.91	停炉
2025年12月11日	0.00	0.03	0.0000	4.42	20.57	25.73	0.92	停炉
2025年12月12日	0.00	0.02	0.0000	1.43	20.57	23.54	0.91	停炉
2025年12月13日	0.00	0.01	0.0000	0.80	20.59	20.92	0.91	停炉
2025年12月14日	0.00	0.03	0.0000	1.01	20.59	17.59	0.90	停炉
2025年12月15日	0.00	0.04	0.0000	0.82	20.58	18.59	0.90	停炉
2025年12月16日	0.50	11.61	0.0001	1.07	20.50	21.13	0.91	停炉
2025年12月17日	0.04	0.68	0.0000	1.52	20.64	21.80	0.91	停炉
2025年12月18日	0.04	0.61	0.0000	1.00	20.64	20.90	0.91	停炉
2025年12月19日	0.04	0.69	0.0000	4.39	20.64	21.84	0.91	停炉
2025年12月20日	13.72	11.78	0.4389	3558.46	14.10	92.34	7.16	
2025年12月21日	0.29	2.45	0.0139	62.08	20.64	34.53	1.10	停炉
2025年12月22日	13.45	11.63	0.3701	3194.90	14.06	92.52	6.72	
2025年12月23日	14.15	12.08	0.4077	3360.42	13.90	93.05	6.77	
2025年12月24日	13.35	11.14	0.3891	3490.12	13.81	93.49	7.20	
2025年12月25日	14.00	11.62	0.4137	3558.26	13.77	93.36	5.91	
2025年12月26日	14.11	11.68	0.4301	3682.02	13.75	92.77	5.54	
2025年12月27日	13.67	11.44	0.3889	3405.21	13.83	92.35	6.12	
2025年12月28日	0.30	1.50	0.0101	56.12	20.47	32.56	0.96	停炉
2025年12月29日	13.43	11.27	0.3929	3305.52	13.94	93.35	6.52	
2025年12月30日	14.05	11.77	0.3724	3160.05	13.89	91.70	6.72	
2025年12月31日	13.62	11.52	0.3567	3096.70	13.91	91.35	6.54	
平均值	13.65	11.52	0.1345	1122.93	18.38	48.19	2.78	
最大值	14.15	12.08	0.4389	3682.02	20.64	93.49	7.20	
最小值	12.55	10.83	0.0000	0.77	13.75	17.59	0.90	
样本数	11	11	31.0000	31.00	31.00	31.00	31.00	
月排放总量			4.1698	34810.756152				

烟气月排放总量单位: *10⁴m³/d
 上报单位: (盖章):



单位负责人: 刘一璠

报告日期:

报告人: 陈进港

2026年

1月

5日

烟气排放连续监测日平均值月报表

排放源名称:

深圳市东部电力有限公司

排放源编号:

#3机

监测日期:

2025年

12月

时间	NOX			标态流量 *10 ⁴ m ³ /d	O2 %	温度 °C	湿度 %	状态
	实测值 mg/m ³	折算值 mg/m ³	排放量 t/d					
2025年12月1日	14.29	11.85	0.3254	1558.76	18.01	52.22	3.81	
2025年12月2日	0.06	0.82	0.0030	367.09	20.52	33.32	1.38	停炉
2025年12月3日	0.06	0.78	0.0023	295.17	20.53	32.73	1.27	停炉
2025年12月4日	13.98	11.38	0.1954	1391.52	18.63	51.62	2.61	
2025年12月5日	13.67	11.33	0.1745	1411.04	18.63	51.66	2.61	
2025年12月6日	0.06	0.69	0.0016	231.84	20.46	30.86	1.08	停炉
2025年12月7日	0.06	0.72	0.0021	295.94	20.51	31.35	1.37	停炉
2025年12月8日	0.50	1.56	0.0057	368.97	20.42	32.30	1.29	停炉
2025年12月9日	15.29	13.24	0.2182	1370.62	18.56	52.78	2.73	
2025年12月10日	0.08	1.00	0.0028	274.46	20.55	31.15	1.10	停炉
2025年12月11日	0.07	1.09	0.0020	188.92	20.61	32.69	1.39	停炉
2025年12月12日	0.07	1.05	0.0022	207.53	20.61	29.13	1.26	停炉
2025年12月13日	0.07	1.12	0.0028	250.94	20.63	26.33	1.35	停炉
2025年12月14日	0.07	1.02	0.0021	198.00	20.58	22.88	0.91	停炉
2025年12月15日	0.67	16.18	0.0263	236.38	20.48	23.61	0.96	停炉
2025年12月16日	0.08	1.38	0.0042	316.68	20.66	25.05	1.34	停炉
2025年12月17日	0.08	2.04	0.0034	165.48	20.77	27.05	1.62	停炉
2025年12月18日	14.27	12.03	0.2422	1112.10	18.95	49.85	2.50	
2025年12月19日	14.58	12.00	0.3485	2637.47	15.92	76.10	5.38	
2025年12月20日	14.77	12.41	0.3543	2868.30	15.32	81.71	5.97	
2025年12月21日	0.45	2.72	0.0190	281.51	20.58	33.92	1.08	停炉
2025年12月22日	13.33	10.93	0.4872	3767.76	13.81	92.58	6.74	
2025年12月23日	13.65	10.93	0.4234	3863.04	13.51	93.25	7.03	
2025年12月24日	14.17	11.37	0.4576	4025.19	13.52	92.97	7.59	
2025年12月25日	14.95	12.07	0.4720	3912.18	13.57	92.98	6.17	
2025年12月26日	13.99	11.22	0.4382	3905.22	13.52	93.38	5.49	
2025年12月27日	13.45	10.93	0.4654	4261.86	13.62	92.39	6.00	
2025年12月28日	13.64	11.70	0.1471	1268.17	18.45	50.98	2.52	
2025年12月29日	13.94	11.28	0.5117	4484.80	13.63	93.93	6.95	
2025年12月30日	13.72	11.20	0.4933	4420.68	13.64	92.71	6.99	
2025年12月31日	13.59	11.12	0.4839	4361.55	13.67	91.62	6.67	
平均值	14.07	11.59	0.2038	1751.59	17.83	55.33	3.39	
最大值	15.29	13.24	0.5117	4484.80	20.77	93.93	7.59	
最小值	0.06	0.69	0.0016	165.48	13.51	22.88	0.91	
样本数	17	17	31.0000	31.00	31.00	31.00	31.00	
月排放总量			6.3179	54299.150500				

烟气月排放总量单位: *10⁴m³/m

上报单位 (盖章):



单位负责人:

刘一璠

报告日期:

报告人:

陈延浩

2026年

1月

5日

烟气排放连续监测日平均值月报表

排放源名称：深圳能源集团股份有限公司东部电厂

排放源编号：#4机

监测日期：2025年12月

时间	NO _x		排放量 t/d	标态流量 *10 ⁴ m ³ /d	O ₂ %	温度 °C	湿度 %	状态
	实测值 mg/m ³	折算值 mg/m ³						
2025年12月1日	0.000	0.000	0.000	683.71	21.04	23.12	1.790	停炉
2025年12月2日	0.000	0.000	0.000	206.50	21.02	23.37	1.754	停炉
2025年12月3日	0.000	0.000	0.000	114.86	20.74	22.89	1.322	停炉
2025年12月4日	0.000	0.000	0.000	215.06	20.64	21.78	1.061	停炉
2025年12月5日	0.000	0.000	0.000	374.69	20.68	21.84	1.214	停炉
2025年12月6日	0.000	0.000	0.000	227.57	20.70	21.75	1.278	停炉
2025年12月7日	0.000	0.000	0.000	200.04	20.70	22.11	1.329	停炉
2025年12月8日	0.000	0.000	0.000	19.51	20.66	22.64	1.164	停炉
2025年12月9日	0.000	0.000	0.000	188.34	20.70	21.98	1.275	停炉
2025年12月10日	0.000	0.000	0.000	289.27	20.55	21.38	1.397	停炉
2025年12月11日	0.000	0.000	0.000	689.05	20.70	23.18	1.504	停炉
2025年12月12日	0.000	0.000	0.000	448.41	20.67	22.11	1.219	停炉
2025年12月13日	0.000	0.000	0.000	287.74	20.64	21.15	1.218	停炉
2025年12月14日	0.000	0.000	0.000	453.68	20.46	19.05	0.256	停炉
2025年12月15日	23.111	37.654	0.016	565.00	20.45	25.08	0.995	停炉
2025年12月16日	0.000	0.000	0.000	600.24	20.64	43.86	1.122	停炉
2025年12月17日	11.290	9.840	0.169	1280.80	18.76	68.28	3.786	
2025年12月18日	0.000	0.000	0.000	456.32	20.69	84.38	1.283	停炉
2025年12月19日	0.000	0.000	0.000	333.68	20.74	79.27	1.510	停炉
2025年12月20日	0.000	0.000	0.000	341.02	20.75	44.14	1.502	停炉
2025年12月21日	0.000	0.000	0.000	161.83	20.78	27.56	1.562	停炉
2025年12月22日	0.000	0.000	0.000	51.93	20.71	22.90	1.234	停炉
2025年12月23日	0.000	0.000	0.000	29.10	20.72	21.24	1.238	停炉
2025年12月24日	0.000	0.000	0.000	46.90	20.70	21.77	1.539	停炉
2025年12月25日	0.000	0.000	0.000	37.35	20.44	19.17	0.756	停炉
2025年12月26日	0.000	0.000	0.000	373.24	20.36	16.48	0.264	停炉
2025年12月27日	0.000	0.000	0.000	581.81	20.42	16.99	0.547	停炉
2025年12月28日	0.000	0.000	0.000	456.33	20.50	18.06	0.855	停炉
2025年12月29日	0.000	0.000	0.000	17.52	20.55	18.55	1.055	停炉
2025年12月30日	0.000	0.000	0.000	233.56	20.54	19.19	1.123	停炉
2025年12月31日	0.000	0.000	0.000	135.480	20.633	18.932	1.095	停炉
最大值	11.29	9.84	0.169	1280.80	21.04	84.38	3.79	
最小值	11.29	9.84	0.000	17.52	18.76	16.48	0.26	
平均值	11.29	9.84	0.006	325.82	20.59	28.20	1.27	
样本数	1.00	1.00	31.000	31.00	31	31	31	
月排放总量(t)			0.1850	10100.5635				

烟气月排放总量单位：*10⁴m³/m

上报单位（盖章）：

单位负责人：

审核人：
报告日期：

报告人：

2025年 1月 5日

烟气排放连续监测日平均值月报表

排放源名称: 深圳能源集团股份有限公司东部电厂
 排放源编号: 3号机

监测日期: 2025年12月

时间	SO ₂			标态流量	O ₂	温度	湿度	状态
	实测值 mg/m ³	折算值 mg/m ³	排放量 t/d	*10 ⁴ m ³ /d	%	℃	%	
2025年12月1日	0.00	0.00	0.00	702.11	20.89	34.56	1.633	停炉
2025年12月2日	0.00	0.00	0.00	706.32	20.91	31.30	1.496	停炉
2025年12月3日	0.00	0.00	0.00	686.41	20.87	28.46	1.102	停炉
2025年12月4日	0.00	0.00	0.00	298.77	20.72	25.73	0.892	停炉
2025年12月5日	0.00	0.00	0.00	31.83	20.76	24.66	1.065	停炉
2025年12月6日	0.00	0.00	0.00	215.23	20.79	23.39	1.124	停炉
2025年12月7日	0.00	0.00	0.00	665.92	20.81	23.22	1.182	停炉
2025年12月8日	0.00	0.00	0.00	687.62	20.77	23.40	0.998	停炉
2025年12月9日	0.00	0.00	0.00	460.30	20.78	22.59	1.116	停炉
2025年12月10日	0.00	0.00	0.00	291.32	20.82	21.56	1.280	停炉
2025年12月11日	0.00	0.00	0.00	209.50	20.67	22.85	1.286	停炉
2025年12月12日	0.00	0.00	0.00	375.91	20.53	21.74	1.053	停炉
2025年12月13日	0.00	0.00	0.00	412.68	20.56	20.24	1.072	停炉
2025年12月14日	0.00	0.00	0.00	127.79	20.47	17.89	0.137	停炉
2025年12月15日	0.00	0.00	0.00	370.76	20.45	18.90	0.234	停炉
2025年12月16日	0.00	0.00	0.00	246.42	20.49	20.36	0.879	停炉
2025年12月17日	0.00	0.00	0.00	143.18	20.58	20.98	1.171	停炉
2025年12月18日	0.00	0.00	0.00	67.92	20.50	20.39	1.079	停炉
2025年12月19日	0.00	0.00	0.00	27.09	20.60	20.91	1.341	停炉
2025年12月20日	0.00	0.00	0.00	58.34	20.65	22.19	1.391	停炉
2025年12月21日	0.00	0.00	0.00	157.00	20.64	21.71	1.443	停炉
2025年12月22日	0.00	0.00	0.00	193.03	20.62	20.52	1.142	停炉
2025年12月23日	0.00	0.00	0.00	149.50	20.63	20.35	1.132	停炉
2025年12月24日	0.00	0.00	0.00	290.91	20.66	21.44	1.426	停炉
2025年12月25日	0.00	0.00	0.00	562.02	20.64	18.05	0.639	停炉
2025年12月26日	0.00	0.00	0.00	80.24	20.70	15.76	0.194	停炉
2025年12月27日	0.00	0.00	0.00	78.94	20.73	17.82	0.491	停炉
2025年12月28日	0.00	0.00	0.00	167.74	20.75	18.57	0.781	停炉
2025年12月29日	0.00	0.00	0.00	251.82	20.80	18.68	0.977	停炉
2025年12月30日	0.00	0.00	0.00	199.27	20.81	19.05	0.999	停炉
2025年12月31日	0.00	0.00	0.00	570.19	20.80	18.93	0.995	停炉
最大值	0.00	0.00	0.00	706.3231	20.905	34.556	1.633	
最小值	0.00	0.00	0.00	27.0921	20.448	15.763	0.137	
平均值	0.00	0.00	0.00	306.0032	20.690	21.813	1.024	
样本数		31	31.00	31	31	31	31	
月排放总量(t)			0.00	9486.0979				

烟气月排放总量单位: 10⁴m³/m

上报单位(盖章):

单位负责人:

审核人:

报告人:

报告日期:

2025年

1月

5日