

烟气排放连续监测日平均值1月报表

排污单位：深圳市东部电力有限公司 数据类型：月数据 监控点：1号烟囱 时间：2026-01-01 00:00:00 至 2026-01-31 23:59:59

时间	流量 (万 标立方米)	氮氧化物 (毫 克/立方米)			氧含量 (百分比)	烟气流速 (米/秒)	烟气温度 (摄氏度)	烟气湿度 (百分比)	烟气压力 (千帕)	备注
	累计流量	上报值		排放量(千 克)	监测值	监测值	监测值	监测值	监测值	
		浓度								
		实测值	折算值							
01日	43.96474	0.166	3.523	0.07	20.716	0.142	18.88	1.093	-0.0237	停炉检修
02日	42.18842	0.262	5.313	0.111	20.703	0.135	15.835	1.003	-0.0257	停炉检修
03日	54.48277	0.266	5.568	0.121	20.712	0.173	14.486	1.003	-0.0212	停炉检修
04日	28.19443	0.149	3.211	0.043	20.72	0.091	16.494	1.008	-0.0215	停炉检修
05日	54.8779	0.155	3.263	0.083	20.714	0.177	17.818	1.011	-0.0224	停炉检修
06日	53.92539	0.234	4.817	0.135	20.708	0.172	14.321	1.002	-0.0385	停炉检修
07日	37.95204	0.991	14.908	0.645	20.6	0.12	13.569	1.004	-0.0229	停炉检修
08日	43.06709	0.289	8.186	0.13	20.787	0.137	14.741	1.007	-0.0217	停炉检修
09日	29.68494	0.186	5.597	0.057	20.8	0.095	15.481	1.009	-0.0192	停炉检修
10日	24.94348	0.127	4.269	0.032	20.82	0.081	17.436	1.011	-0.0215	停炉检修
11日	37.06803	0.099	2.999	0.035	20.802	0.119	16.63	1.01	-0.0203	停炉检修
12日	34.95674	0.463	4.235	1.121	20.344	0.116	16.123	1.007	-0.0211	停炉检修
13日	25.22566	0.059	2.085	0.012	20.829	0.081	18.717	1.017	-0.0197	停炉检修
14日	34.90815	0.415	7.339	0.047	20.66	0.113	18.339	1.01	-0.0241	停炉检修
15日	370.48155	0.165	4.63	0.606	20.785	2.22	33.234	1.112	0.087	停炉检修
16日	20.32101	0.16	4.994	0.033	20.807	0.066	19.25	1.066	-0.0219	停炉检修
17日	33.05918	0.159	4.453	0.054	20.784	0.108	20.119	1.026	-0.0242	停炉检修
18日	22.98041	0.146	3.887	0.033	20.773	0.074	19.484	1.043	-0.0223	停炉检修
19日	26.32424	0.13	4.588	0.033	20.829	0.085	18.547	1.283	-0.0214	停炉检修
20日	29.54188	0.189	5.035	0.06	20.773	0.095	17.678	1.001	-0.0228	停炉检修
21日	75.44186	1.1	22.119	0.152	20.701	0.242	15.807	1.006	-0.0211	停炉检修
22日	70.49955	0.173	4.616	0.112	20.775	0.224	13.375	1.003	-0.0214	停炉检修
23日	53.18943	0.144	4.25	0.069	20.796	0.169	12.984	1.015	-0.0187	停炉检修
24日	32.40648	0.126	3.828	0.039	20.801	0.104	15.667	1.036	-0.0204	停炉检修
25日	44.54303	0.109	3.226	0.046	20.796	0.143	17.089	1.035	-0.0275	停炉检修
26日	27.86392	0.098	5.173	0.026	20.885	0.091	18.913	1.438	-0.0209	停炉检修
27日	620.61835	0.514	10.919	0.636	20.717	3.815	45.913	1.552	0.165	停炉检修
28日	22.55386	1.033	17.404	0.05	20.643	0.073	17.634	1.202	-0.0238	停炉检修
29日	35.42269	0.026	0.449	0.0100	20.643	0.114	17.175	1.074	-0.0271	停炉检修
30日	26.09723	0.028	0.555	0.0078	20.692	0.084	18.299	1.278	-0.0226	停炉检修
31日	18.13462	0.025	0.573	0.0039	20.734	0.058	16.566	1.398	-0.0230	停炉检修
平均值		/	/		20.737	0.307	18.277	1.089	-0.013	全月未启机
最大值	620.61835	1.1	22.119	1.121	20.885	3.815	45.913	1.552	0.165	
最小值	18.13462	0.025	0.449	0.0039	20.344	0.058	12.984	1.001	-0.0385	
月排放总量(吨)	2074.9191			0.00461						

烟气月排放总量单位：10⁴m³/m

上报单位(盖章)：

单位负责人：

刘一璠

审核人：

刘一璠

报告人：

肖剑峰

报告日期：

2026年2月4日



烟气排放连续监测日平均值1月报表

排污单位：深圳市东部电力有限公司 数据类型：月数据 监控点：2号烟囱 时间：2026-01-01 00:00:00 至 2026-01-31 23:59:59

时间	流量 (万 标立方米)	氮氧化物 (毫克/立方米)			氧含量 (百分比)	烟气流速 (米/秒)	烟气温度 (摄氏度)	烟气湿度 (百分比)	烟气压力 (千帕)	备注
	累计流量	上报值		排放量(千 克)	监测值	监测值	监测值	监测值	监测值	
		浓度	折算值							
		实测值	折算值							
01日	1075.6408	4.765	11.518	152.582	18.517	4.758	52.416	2.465	0.019	
02日	1712.2856	7.126	11.825	247.666	17.384	7.695	59.059	3.016	-0.0071	
03日	1429.6027	5.599	10.833	195.007	17.899	6.557	55.257	2.842	0.0070	
04日	2589.1264	10.113	11.696	352.455	15.812	11.568	78.975	4.586	-0.0296	
05日	3441.5316	14.125	12.215	489.368	14.061	15.469	88.75	5.911	-0.0567	
06日	3389.52	14.034	11.941	476.323	13.948	15.908	89.023	4.954	-0.0753	
07日	3652.5752	14.069	11.898	514.912	13.905	16.372	89.823	4.996	-0.0694	
08日	3947.828	14.612	12.141	577.424	13.779	17.683	91.493	5.218	-0.0815	
09日	3897.066	14.129	11.785	551.799	13.807	17.617	91.414	5.567	-0.0738	
10日	3914.938	14.465	12.077	566.835	13.813	17.761	91.491	5.748	-0.0754	
11日	317.03305	1.488	11.512	48.773	20.224	1.456	39.627	1.199	0.041	停炉
12日	3855.746	14.208	12.064	541.686	13.933	17.599	92.538	6.165	-0.0736	
13日	3692.246	13.894	11.684	513.182	13.865	17.681	91.29	6.435	-0.0707	
14日	3776.1296	14.598	12.404	551.464	13.938	17.176	90.51	6.104	-0.0676	
15日	3940.0836	14.131	11.898	557.16	13.873	18.07	91.919	6.611	-0.0752	
16日	3881.2488	13.982	11.796	543.032	13.888	17.75	91.256	6.502	-0.0717	
17日	3901.5212	13.983	11.789	545.294	13.883	17.813	91.244	6.398	-0.0710	
18日	172.22732	1.206	11.038	29.504	20.344	0.777	39.082	1.047	0.049	停炉
19日	3860.0756	14.434	12.273	559.007	13.943	17.591	91.408	6.774	-0.0701	
20日	3792.4048	14.817	12.411	561.291	13.837	18.074	92.254	6.452	-0.0758	
21日	3674.0688	13.477	11.265	500.244	13.822	16.476	89.115	5.706	-0.0676	
22日	3514.5692	14.122	11.697	497.682	13.755	15.711	87.711	5.459	-0.0635	
23日	3726.1828	15.244	12.628	568.057	13.757	16.701	89.556	5.62	-0.0686	
24日	3678.6288	13.753	11.448	506.155	13.792	16.588	89.298	6.182	-0.0635	
25日	147.8943	1.793	15.641	44.297	20.312	0.737	34.776	1.051	0.051	停炉
26日	3784.0532	13.295	11.268	502.856	13.92	17.411	91.035	6.98	-0.0690	
27日	3473.4888	13.272	11.227	463.309	13.907	16.811	90.017	6.901	-0.0619	
28日	3648.6376	13.437	11.355	494.008	13.899	16.654	89.78	6.564	-0.0633	
29日	3808.2048	14.41	12.059	551.029	13.83	17.363	90.691	6.432	-0.0671	
30日	3949.5144	14.432	12.032	570.407	13.803	18.02	91.917	6.82	-0.0756	
31日	3919.6368	13.479	11.232	528.778	13.799	17.989	91.993	6.699	-0.0770	
平均值		13.072	11.802		14.943	14.381	81.765	5.271	-0.05	
最大值	3949.5144	15.244	15.641	577.424	20.344	18.074	92.538	6.98	0.051	
最小值	147.8943	1.206	10.833	29.504	13.755	0.737	34.776	1.047	-0.0815	
月排放总量(吨)	97563.7098			13.80158						

烟气月排放总量单位：10⁴ m³/m

上报单位（盖章）：



单位负责人：

刘一璠

审核人：

陈峰

报告人：

陈剑峰

报告日期：

2026年 2月 4日

烟气排放连续监测日平均值1月报表

排污单位: 深圳市东部电力有限公司 数据类型: 月数据 监控点: 3号烟囱 时间: 2026-01-01 00:00:00 至 2026-01-31 23:59:59

时间	流量 (万立方米)	氮氧化物 (毫克/立方米)			氧含量(百分比)	烟气流速 (米/秒)	烟气温度 (摄氏度)	烟气湿度 (百分比)	烟气压力 (千帕)	备注
	累计流量	上报值		排放量(千克)	监测值	监测值	监测值	监测值		
		浓度	折算值							
		实测值	折算值							
01日	1200.8951	4.645	11.583	157.46	18.593	5.325	50.915	2.369	-0.0565	
02日	2044.1658	6.101	11.559	260.777	17.832	8.925	54.221	2.627	-0.0912	
03日	1693.9012	5.569	10.916	226.928	17.938	7.611	53.526	2.708	-0.0787	
04日	3163.8084	10.683	11.659	432.37	15.502	14.164	80.786	4.669	-0.1334	
05日	3845.2008	14.124	11.343	546.04	13.529	18.324	89.679	5.888	-0.1695	
06日	4030.0364	15.014	11.772	608.487	13.347	18.094	88.976	4.918	-0.1826	
07日	4175.9984	13.303	11.565	558.255	14.098	18.656	89.762	4.505	-0.1796	
08日	4763.992	14.494	12.407	691.084	13.991	21.454	92.498	4.522	-0.2103	
09日	4710.6104	14.033	12.029	661.012	14	21.262	92.211	4.783	-0.2000	
10日	4665.9344	13.718	11.719	640.184	13.976	21.096	91.582	5.082	-0.1986	
11日	232.862	0.486	5.527	13.702	20.472	0.828	33.979	0.923	-0.0177	停炉
12日	4210.1812	14.144	12.047	589.539	13.956	20.979	93.063	5.837	-0.1973	
13日	4628.3964	15.151	11.941	700.611	13.386	21.184	91.73	6.267	-0.1932	
14日	4450.9708	15.548	12.428	695.624	13.494	20.207	90.461	5.831	-0.1864	
15日	4631.3136	15.264	12.053	707.032	13.401	21.199	91.944	6.439	-0.1928	
16日	4624.9348	15.183	12.021	700.521	13.421	20.931	91.51	6.211	-0.1907	
17日	4575.2268	14.976	11.794	686.672	13.381	20.797	91.163	5.879	-0.1891	
18日	251.70935	0.661	6.843	21.316	20.42	0.924	35.445	0.963	-0.0179	停炉
19日	4101.8852	15.606	12.582	631.992	13.558	20.596	92.569	6.755	-0.1875	
20日	4633.8456	16.031	12.674	742.621	13.41	21.163	91.965	6.56	-0.1982	
21日	4373.3104	14.181	11.417	625.2	13.547	19.699	89.963	5.557	-0.1893	
22日	4480.2332	15.578	12.788	697.847	13.691	20.353	91.097	5.987	-0.1988	
23日	4239.5912	14.697	12.024	623.755	13.666	19.144	89.124	5.894	-0.1812	
24日	4204.3856	15.369	12.698	646.583	13.738	19.171	89.29	6.623	-0.1750	
25日	463.2452	0.762	7.647	27.337	20.401	1.646	32.192	1.009	-0.0212	停炉
26日	4212.3212	15.462	12.467	643.069	13.558	20.448	91.57	7.252	-0.1871	
27日	4359.6396	14.696	11.88	643.388	13.577	19.935	90.196	7.172	-0.1818	
28日	4352.3328	14.242	11.532	619.429	13.59	19.961	90.119	6.758	-0.1856	
29日	4510.2504	14.313	11.448	645.041	13.498	20.681	90.933	6.642	-0.1939	
30日	4568.0616	14.874	11.876	679.47	13.485	21.087	91.475	7.134	-0.1961	
31日	4583.2412	15.092	12.095	691.833	13.513	21.163	91.659	7.107	-0.1985	
平均值		13.646	11.941		14.773	17	81.471	5.189	-0.16	
最大值	4763.992	16.031	12.788	742.621	20.472	21.454	93.063	7.252	-0.0177	
最小值	232.862	0.486	5.527	13.702	13.347	0.828	32.192	0.923	-0.2103	
月排放总量(吨)	114982.487			16.81517						

烟气月排放总量单位: 10⁴m³/h

上报单位(盖章):



单位负责人: 刘一璠 审核人:

报告人: 肖剑峰

报告日期: 2026年 2月 4日

烟气排放连续监测日平均值1月报表

排污单位：深圳能源集团股份有限公司东部电厂 数据类型：月数据 监控点：4号机组 时间：2026-01-01 00:00:00 至 2026-01-31 23:59:59

时间	流量 (万标立方米)	氮氧化物(毫克/立方米)			氧含量 (百分比)	烟气流速 (米/秒)	烟气温度 (摄氏度)	烟气湿度 (百分比)	烟气压力 (千帕)	备注
		浓度		排放量 (千克)	监测值	监测值	监测值	监测值	监测值	
		实测值	折算值							
01日	66.84615	0.102	2.063	0.07	20.701	1.66	18.596	0.965	0.0006	停机检修
02日	7.97393	0.099	1.323	0.0077	20.548	0.194	15.83	0.263	-0.0005	停机检修
03日	13.2676	0.078	1.125	0.01	20.582	0.322	14.737	0.237	-0.0009	停机检修
04日	6.76637	0.108	1.737	0.0074	20.626	0.166	16.727	0.517	-0.0010	停机检修
05日	20.91311	0.09	1.472	0.019	20.633	0.517	17.773	0.644	0.0022	停机检修
06日	5.58907	0.081	0.987	0.0046	20.505	0.135	13.818	0.086	-0.0070	停机检修
07日	25.57991	0.157	1.495	0.036	20.368	0.618	13.354	0.0049	0.0023	停机检修
08日	6.37102	0.011	0.2	0.0007	20.668	0.154	14.574	0.0049	0.0020	停机检修
09日	38.7943	0.0081	0.167	0.0033	20.709	0.946	15.73	0.0085	0.0016	停机检修
10日	56.10226	0.015	0.368	0.0091	20.747	1.378	17.587	0.189	-0.0005	停机检修
11日	33.82046	0.031	0.724	0.01	20.741	0.828	16.828	0.134	0.0017	停机检修
12日	2.92535	0.113	5.192	0.0037	20.869	0.071	16.689	0.621	-0.0005	停机检修
13日	3.11159	0.03	1.372	0.0007	20.864	0.077	19.042	0.649	0.0031	停机检修
14日	19.68477	0.779	4.281	0.172	19.907	0.486	18.617	0.515	-0.0016	停机检修
15日	11.53149	0.087	2.711	0.01	20.806	0.286	18.673	0.912	0.0037	停机检修
16日	34.44093	0.114	3.133	0.044	20.78	0.858	19.359	0.9	-0.0002	停机检修
17日	1.10228	0.066	1.738	0.0008	20.77	0.027	20.266	0.72	-0.0015	停机检修
18日	1.67128	0.072	1.805	0.0012	20.757	0.041	19.814	0.705	0.0003	停机检修
19日	14.06224	0.085	4.469	0.012	20.885	0.35	19.419	1.169	0.0007	停机检修
20日	18.63568	0.039	1.502	0.0072	20.843	0.464	19.109	1.086	-0.0021	停机检修
21日	60.18126	0.191	2.246	0.049	20.489	1.881	40.001	0.53	0.193	停机检修
22日	33.87008	0.045	0.919	0.015	20.705	0.915	43.233	0.33	-0.0214	停机检修
23日	42.80109	0.034	0.738	0.014	20.722	1.154	43.921	0.348	-0.0192	停机检修
24日	25.47059	0.035	1.04	0.0092	20.796	0.644	26.053	0.703	-0.0056	停机检修
25日	8.63462	0.093	4.108	0.0040	20.863	0.216	21.619	0.981	-0.0058	停机检修
26日	10.62407	0.072	9.038	0.0062	20.951	0.266	21.257	1.323	0.0007	停机检修
27日	10.5411	0.109	11.067	0.0049	20.94	0.264	21.061	1.365	-0.0001	停机检修
28日	9.07669	0.158	2.219	0.016	20.571	0.226	19.054	1.118	-0.0034	停机检修
29日	24.37897	0.0008	0.014	0.0015	20.649	0.605	18.119	0.971	-0.0060	停机检修
30日	28.41204	0.012	0.244	0.0031	20.706	0.706	18.474	1.211	-0.0001	停机检修
31日	19.9785	0.0070	0.176	0.0015	20.762	0.496	17.45	1.353	0	停机检修
平均值		/	/		20.692	0.546	20.541	0.663	0.004	全月未启机
最大值	66.84615	0.779	11.067	0.172	20.951	1.881	43.921	1.365	0.193	
最小值	1.10228	0.0008	0.014	0.0007	19.907	0.027	13.354	0.0049	-0.0214	
月排放总量(吨)	663.1588			0.00055						

烟气月排放总量单位：*10⁴m³/m

上报单位（盖章）：

单位负责人：[Signature]

审核人：[Signature]

报告人：[Signature]

报告日期：2026年2月4日



烟气排放连续监测日平均值1月报表

排污单位：深圳能源集团股份有限公司东部电厂 数据类型：月数据 监控点：5号机组 时间：2026-01-01 00:00:00 至 2026-01-

时间	流量(万标立方米)	氮氧化物(毫克/立方米)			氧含量(百分比)	烟气流速(米/秒)	烟气温度(摄氏度)	烟气湿度(百分比)	烟气压力(千帕)	备注
		上报值								
		浓度	排放量							
实测值	折算值	(千克)	监测值	监测值	监测值	监测值	监测值			
01日	284.79695	0.14	1.946	0.547	20.565	0.704	18.512	0.814	0.0009	停炉
02日	156.60587	0.0060	0.078	0.0092	20.545	0.381	15.475	0.198	0.0011	停炉
03日	193.80261	0.0042	0.052	0.0087	20.52	0.472	15.289	0.173	-0.0003	停炉
04日	100.03136	0.0050	0.067	0.0050	20.556	0.245	16.976	0.436	0.0016	停炉
05日	144.77334	0.0051	0.072	0.0073	20.58	0.356	17.664	0.545	0.0034	停炉
06日	155.29632	0.0044	0.055	0.0068	20.516	0.375	13.801	0.044	0.0026	停炉
07日	129.29345	0.0035	0.046	0.0046	20.545	0.313	14.133	0.01	0.0019	停炉
08日	41.33136	0.162	1.576	0.086	20.383	0.1	15.023	0.01	0.0022	停炉
09日	112.1681	0.0055	0.082	0.0064	20.594	0.273	15.547	0.019	0.0023	停炉
10日	214.96235	0.0054	0.086	0.012	20.626	0.525	16.249	0.192	0.0036	停炉
11日	121.03683	0.0042	0.069	0.0051	20.635	0.295	16.382	0.101	0.0020	停炉
12日	175.84159	0.0074	0.137	0.012	20.675	0.432	16.771	0.584	0.0019	停炉
13日	280.90213	0.0057	0.12	0.016	20.716	0.693	17.982	0.574	0.0038	停炉
14日	195.50538	0.0043	0.082	0.0083	20.687	0.482	18.154	0.455	0.0027	停炉
15日	290.99771	0.165	1.905	0.463	20.478	0.722	18.727	0.786	0.0027	停炉
16日	335.94333	0.02	0.301	0.069	20.59	0.834	19.084	0.774	0.0030	停炉
17日	154.19241	0.017	0.257	0.027	20.589	0.382	19.655	0.571	0.0027	停炉
18日	271.78148	0.015	0.212	0.04	20.576	0.675	19.748	0.557	0.0022	停炉
19日	278.03073	0.016	0.283	0.048	20.643	0.694	19.589	1.08	0.0015	停炉
20日	140.48265	0.013	0.239	0.018	20.658	0.349	18.753	0.928	0.0007	停炉
21日	16.20844	0.019	0.291	0.0031	20.596	0.039	15.922	0.359	0.0003	停炉
22日	10.87758	0.213	2.054	0.023	20.376	0.026	14.796	0.191	-0.0002	停炉
23日	87.6053	0.021	0.439	0.018	20.71	0.213	14.829	0.248	-0.0004	停炉
24日	281.00858	0.018	0.427	0.051	20.741	0.691	16.793	0.532	0.0008	停炉
25日	211.75973	0.013	0.417	0.029	20.801	0.523	17.395	0.824	0.0014	停炉
26日	143.26661	0.014	0.663	0.02	20.871	0.356	18.53	1.153	0.0019	停炉
27日	250.1541	0.014	0.602	0.036	20.853	0.624	19.369	1.228	0.0027	停炉
28日	287.76036	0.016	0.737	0.047	20.867	0.715	18.267	1.058	0.0012	停炉
29日	243.33685	0.919	5.072	1.709	19.912	0.602	18.126	0.765	-0.0003	停炉
30日	343.04457	0.01	0.116	0.034	20.469	0.852	18.852	1.097	0.0015	停炉
31日	62.98245	0.011	0.122	0.0073	20.415	0.156	17.462	1.199	0.0008	停炉
平均值		/	/		20.589	0.454	17.221	0.564	0.001	全月未启机
最大值	343.04457	0.919	5.072	1.709	20.871	0.852	19.748	1.228	0.0038	
最小值	10.87758	0.0035	0.046	0.0031	19.912	0.026	13.801	0.01	-0.0004	
月排放总量(吨)	5715.78052			0.00337						

烟气月排放总量单位：*10⁴m³/m

上报单位（盖章）：

单位负责人：

（手写字迹）

报告日期：

2026年

报告人：

（手写字迹）

2月4日

