

烟气连续监测日平均值月报表

排放源名称：珠海深能洪湾电力有限公司
排放源编号：3#锅炉

监测月份：2026 年 05 月

日期	NOx			流量	O2	温度	水分	负荷	备注
	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	X10000 Nm3/d	%	℃	含量%	MW	
1 日	0	0	0	0	20.953	36.127	1.660	/	停机备用
2 日	0	0	0	0	20.956	34.811	2.010	/	停机备用
3 日	0	0	0	0	20.958	31.950	2.092	/	停机备用
4 日	0	0	0	0	20.965	30.244	1.934	/	停机备用
5 日	0	0	0	0	20.961	25.215	1.879	/	停机备用
6 日	0	0	0	0	20.953	28.019	2.030	/	停机备用
7 日	0	0	0	0	20.968	29.075	2.063	/	停机备用
8 日	0	0	0	0	20.951	28.914	2.142	/	停机备用
9 日	0	0	0	0	20.955	26.200	2.081	/	停机备用
10 日	0	0	0	0	20.956	26.677	1.977	/	停机备用
11 日	0	0	0	0	20.970	28.057	2.076	/	停机备用
12 日	22.69	23.04	0.69	2969.42	15.39	95.04	3.89	/	连续运行
13 日	23.34	23.82	0.67	2849.89	15.51	96.01	4.10	/	调峰运行
14 日	23.89	24.52	0.22	920.79	15.09	89.03	3.65	/	调峰运行
15 日	13.68	16.41	0.37	1635.12	17.81	85.60	3.42	/	调峰运行
16 日	0	0	0	0	20.979	67.142	2.534	/	停机备用
17 日	0	0	0	0	20.978	59.218	2.381	/	停机备用
18 日	0	0	0	0	20.951	53.707	2.504	/	停机备用
19 日	0	0	0	0	20.955	46.501	2.468	/	停机备用
20 日	0	0	0	0	20.949	44.668	2.678	/	停机备用
21 日	0	0	0	0	20.976	39.570	2.653	/	停机备用
22 日	0	0	0	0	20.964	38.800	2.726	/	停机备用
23 日	0	0	0	0	20.963	37.774	2.745	/	停机备用
24 日	0	0	0	0	20.942	37.102	2.617	/	停机备用
25 日	0	0	0	0	20.945	36.412	2.517	/	停机备用
26 日	0	0	0	0	20.967	35.846	2.564	/	停机备用
27 日	0	0	0	0	20.971	35.975	2.568	/	停机备用
28 日	0	0	0	0	20.922	35.622	2.483	/	停机备用
29 日	0	0	0	0	20.961	35.182	2.425	/	停机备用
30 日	0	0	0	0	20.964	33.979	2.240	/	停机备用
31 日	0	0	0	0	20.977	31.404	2.377	/	停机备用
平均值	20.90	21.95	0.49	2093.80	15.95	91.42	3.76	/	
最大值	23.89	24.52	0.69	2969.42	17.81	96.01	4.10	/	
最小值	13.68	16.41	0.22	920.79	15.09	85.60	3.42	/	
样本数	4	4	4	4	4	4	4	/	
月排放总量			1.95	8375.22					

烟气月排放总量单位：x10000m3/m
上报单位（盖章）： 填报人： 审核： 批准： 报告日期： 2026 年 06 月 02 日

备注：1. 停机时期的数据不计入统计；
2. 备注栏中“调峰运行”，指机组当天启机运行，但非 24 小时连续运行，调峰运行当天的数据为全天平均值数据。

烟气连续监测日平均值月报表

排放源名称：珠海深能洪湾电力有限公司

排放源编号：4#锅炉

监测月份：2026 年 05 月

日期	NOx			流量	O2	温度	水分	负荷	备注
	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	X10000 Nm3/d	%	℃	含量%	MW	
1 日	0	0	0	0	20.87	35.71	0.76	/	停机备用
2 日	0	0	0	0	20.87	34.37	1.11	/	停机备用
3 日	0	0	0	0	20.87	31.26	1.29	/	停机备用
4 日	0	0	0	0	20.87	29.95	0.94	/	停机备用
5 日	0	0	0	0	20.87	24.87	1.16	/	停机备用
6 日	0	0	0	0	20.87	27.86	1.08	/	停机备用
7 日	0	0	0	0	20.86	28.78	1.19	/	停机备用
8 日	0	0	0	0	20.88	28.70	1.29	/	停机备用
9 日	0	0	0	0	20.88	25.90	1.30	/	停机备用
10 日	0	0	0	0	20.88	26.67	1.19	/	停机备用
11 日	21.53	32.57	0.15	631.51	16.79	88.65	3.79	/	调峰运行
12 日	0	0	0	0	20.88	65.84	1.54	/	停机备用
13 日	0	0	0	0	20.87	59.93	1.58	/	停机备用
14 日	21.38	27.07	0.16	756.06	16.15	101.56	4.39	/	调峰运行
15 日	15.17	21.11	0.05	326.11	15.95	95.54	4.40	/	调峰运行
16 日	0	0	0	0	20.88	59.85	1.30	/	停机备用
17 日	0	0	0	0	20.88	50.04	1.35	/	停机备用
18 日	0	0	0	0	20.89	45.75	1.50	/	停机备用
19 日	0	0	0	0	20.88	40.76	1.66	/	停机备用
20 日	0	0	0	0	20.87	40.49	1.66	/	停机备用
21 日	0	0	0	0	20.88	37.30	1.81	/	停机备用
22 日	0	0	0	0	20.86	36.79	1.77	/	停机备用
23 日	0	0	0	0	20.84	35.99	1.71	/	停机备用
24 日	17.28	18.70	0.27	1584.37	15.46	100.66	4.98	/	调峰运行
25 日	15.34	29.17	0.29	1411.65	16.90	92.50	4.13	/	调峰运行
26 日	17.76	19.75	0.27	1486.18	15.61	99.39	4.95	/	调峰运行
27 日	16.55	22.33	0.32	1467.39	16.88	93.54	4.22	/	调峰运行
28 日	18.76	21.54	0.07	383.76	15.49	99.79	5.03	/	调峰运行
29 日	0	0	0	0	20.86	65.22	1.66	/	停机备用
30 日	0	0	0	0	20.86	58.96	1.45	/	停机备用
31 日	0	0	0	0	21	51	2	/	停机备用
平均值	17.97	24.03	0.20	1005.88	16.15	96.45	4.49	/	
最大值	21.53	32.57	0.32	1584.37	16.90	101.56	5.03	/	
最小值	15.17	18.70	0.05	326.11	15.46	88.65	3.79	/	
样本数	8	8	8	8	8	8	8	/	
月排放 总量			1.59	8047.05					

烟气月排放总量单位：x10000m3/m

上报单位（盖章） 填报人：苗圳

审核：陈松国

批准：

报告日期：2026 年 06 月 02 日

备注：1. 停机时期的数据不计入统计；

2. 备注栏中“调峰运行”，指机组当天启机运行，但非 24 小时连续运行，调峰运行当天的数据为全天平均值数据。

烟气连续监测日平均值月报表

排放源名称：珠海深能洪湾电力有限公司
排放源编号：5#锅炉

监测月份：2026 年 05 月

日期	NOx			流量	O2	温度	水分	负荷	备注
	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	X10000 Nm3/d	%	℃	含量%	MW	
1 日	0	0	0	0	20.47	38.60	1.26	/	停机备用
2 日	0	0	0	0	20.61	37.05	1.88	/	停机备用
3 日	0	0	0	0	20.67	33.00	2.19	/	停机备用
4 日	0	0	0	0	20.60	31.68	1.45	/	停机备用
5 日	0	0	0	0	20.56	25.70	1.93	/	停机备用
6 日	0	0	0	0	20.61	30.17	1.70	/	停机备用
7 日	17.81	14.70	0.52	1365.12	17.69	54.35	4.89	/	调峰运行
8 日	25.58	27.71	0.07	189.83	15.99	79.40	6.94	/	调峰运行
9 日	0	0	0	0	20.69	35.59	2.10	/	停机备用
10 日	0	0	0	0	20.69	36.19	1.63	/	停机备用
11 日	16.74	14.79	0.54	1236.56	18.05	55.11	4.59	/	调峰运行
12 日	38.71	30.86	1.24	2942.90	13.44	85.61	9.74	/	连续运行
13 日	0	0	0	0	20.77	40.77	2.30	/	停机备用
14 日	0	0	0	0	20.67	49.15	2.34	/	停机备用
15 日	0	0	0	0	20.57	51.09	2.30	/	停机备用
16 日	0	0	0	0	20.53	43.36	1.98	/	停机备用
17 日	0	0	0	0	20.53	34.23	2.04	/	停机备用
18 日	21.17	19.75	0.69	1688.33	17.18	58.10	5.74	/	调峰运行
19 日	0	0	0	0	20.56	36.74	2.44	/	停机备用
20 日	13.17	11.58	0.47	1270.90	18.09	59.41	5.11	/	调峰运行
21 日	0	0	0	0	20.60	38.42	2.72	/	停机备用
22 日	0	0	0	0	20.56	38.77	2.62	/	停机备用
23 日	27.21	21.42	1.02	2761.96	15.26	77.49	8.18	/	调峰运行
24 日	10.19	9.37	0.31	773.19	18.85	53.52	4.53	/	调峰运行
25 日	0	0	0	0	20.63	41.91	2.70	/	停机备用
26 日	0	0	0	0	20.65	41.31	2.72	/	停机备用
27 日	28.80	23.10	1.04	2777.69	15.14	77.71	8.47	/	调峰运行
28 日	38.18	29.97	1.30	3612.24	13.32	89.64	10.59	/	连续运行
29 日	39.55	31.95	1.35	3491.02	13.55	88.44	10.55	/	连续运行
30 日	41.48	33.73	1.33	3282.34	13.60	86.20	10.22	/	连续运行
31 日	31.11	26.00	0.96	2450.67	15.45	75.65	7.96	/	调峰运行
平均值	26.90	22.69	0.83	2141.75	15.82	82.52	9.08	/	
最大值	41.48	33.73	1.35	3612.24	18.85	89.64	10.59	/	
最小值	10.19	9.37	0.07	189.83	13.32	75.65	6.94	/	
样本数	13	13	13	13	13	13	13	/	
月排放 总量			10.828	27842.757					



烟气月排放总量单位：×10000m3/m

上报单位（盖章）

填报人：

苟城

审核：

陈松国

批准：

李东

报告日期：2026 年 06 月 02 日

备注：1. 停机时期的数据不计入统计；

2. 备注栏中“调峰运行”，指机组当天启机运行，但非 24 小时连续运行，调峰运行当天的数据为全天平均值数据。

烟气连续监测日平均值月报表

排放源名称：珠海深能洪湾电力有限公司
排放源编号：6#锅炉

监测月份：2026 年 05 月

日期	NOx			流量	O2	温度	水分	负荷	备注
	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	X10000 Nm3/d	%	℃	含量%	MW	
1 日	0	0	0	0	20.758	25.534	1.494	/	停机备用
2 日	0	0	0	0	20.919	27.17	2.123	/	停机备用
3 日	0	0	0	0	20.994	27.987	2.509	/	停机备用
4 日	0	0	0	0	20.833	27.26	1.741	/	停机备用
5 日	0	0	0	0	20.93	26.055	2.211	/	停机备用
6 日	0	0	0	0	20.835	27.755	1.944	/	停机备用
7 日	0	0	0	0	20.722	28.607	2.142	/	停机备用
8 日	0	0	0	0	20.706	27.355	2.372	/	停机备用
9 日	0	0	0	0	20.684	27.416	2.395	/	停机备用
10 日	0	0	0	0	20.616	27.961	1.908	/	停机备用
11 日	0	0	0	0	20.654	28.062	2.103	/	停机备用
12 日	0	0	0	0	20.725	30.219	2.587	/	停机备用
13 日	22.252	20.763	0.74	1749.14	17.339	61.172	6.258	/	调峰运行
14 日	5.261	9.345	0.01	29.43	19.612	67.682	3.220	/	调峰运行
15 日	40.743	36.029	1.31	3048.40	14.215	84.437	9.663	/	调峰运行
16 日	0	0	0	0	20.548	34.616	2.241	/	停机备用
17 日	0	0	0	0	20.581	30.972	2.381	/	停机备用
18 日	0	0	0	0	20.623	30.252	2.528	/	停机备用
19 日	0	0	0	0	20.680	30.170	2.941	/	停机备用
20 日	0	0	0	0	20.694	31.949	2.885	/	停机备用
21 日	0	0	0	0	20.654	30.502	3.181	/	停机备用
22 日	0	0	0	0	20.683	31.379	3.051	/	停机备用
23 日	0	0	0	0	20.684	31.821	2.941	/	停机备用
24 日	24.24	21.68	0.81	2167.56	16.427	65.887	7.574	/	调峰运行
25 日	37.28	30.59	1.17	3052.62	13.688	89.201	10.027	/	连续运行
26 日	39.47	30.89	1.48	3799.04	13.322	90.168	10.487	/	连续运行
27 日	36.80	30.36	0.27	733.99	13.676	88.513	10.105	/	调峰运行
28 日	29.04	23.51	1.04	2725.24	15.316	78.091	8.658	/	调峰运行
29 日	36.47	28.68	1.30	3596.61	13.366	89.683	10.742	/	连续运行
30 日	36.50	28.89	1.25	3446.18	13.418	88.589	10.314	/	连续运行
31 日	29.49	24.18	0.93	2505.18	15.108	78.674	8.611	/	调峰运行
平均值	30.69	25.90	0.94	2441.22	15.04	85.92	8.70	/	
最大值	40.74	36.03	1.48	3799.04	19.61	90.17	10.74	/	
最小值	5.26	9.35	0.01	29.43	13.32	78.09	3.22	/	
样本数	11	11	11	11	11	11	11	/	
月排放 总量			10.293	26853.394					

烟气月排放总量单位：x10000m3/m

上报单位（盖章）

填报人：

审核：

批准：

报告日期：2026 年 06 月 02 日

备注：1. 停机备用时期的数据不计入统计；

2. 备注栏中“调峰运行”，指机组当天启机运行，但非 24 小时连续运行，调峰运行当天的数据为全天平均值数据。

烟气连续监测日平均值月报表

排放源名称：珠海深能洪湾电力有限公司
排放源编号：启动锅炉

监测月份：2026 年 05 月

日期	NOx			流量	O2	温度	水分	负荷	备注
	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	X10000 Nm3/d	%	℃	含量%	MW	
1 日	30.66	35.18	0.0012	3.95	5.72	49.58	6.93	/	连续运行
2 日	30.79	35.76	0.0038	12.69	5.91	49.64	6.85	/	连续运行
3 日	30.30	35.04	0.0086	28.99	5.83	49.71	6.84	/	连续运行
4 日	30.07	34.64	0.0095	32.30	5.77	49.98	7.08	/	连续运行
5 日	25.64	30.03	0.0069	27.67	6.05	50.36	7.19	/	连续运行
6 日	28.02	32.27	0.0066	25.47	5.72	54.88	7.82	/	连续运行
7 日	16.90	20.49	0.0070	28.89	10.69	54.98	6.57	/	调峰运行
8 日	28.17	31.53	0.0019	6.84	5.23	53.54	8.80	/	连续运行
9 日	30.18	33.47	0.0048	15.78	5.16	51.58	8.30	/	连续运行
10 日	31.72	35.89	0.0102	32.51	5.46	50.73	8.07	/	连续运行
11 日	20.89	25.15	0.0059	19.32	10.10	46.74	6.11	/	调峰运行
12 日	3.71	4.45	0.0022	8.84	17.96	45.00	2.59	/	调峰运行
13 日	16.38	18.77	0.0044	18.30	10.81	49.97	6.31	/	调峰运行
14 日	31.12	32.60	0.0021	7.48	4.11	50.57	8.47	/	连续运行
15 日	4.75	8.18	0.0002	0.68	17.85	47.85	2.85	/	调峰运行
16 日	29.12	31.84	0.0003	1.08	4.96	51.92	8.54	/	连续运行
17 日	30.82	34.89	0.0057	18.48	5.48	51.17	7.48	/	连续运行
18 日	23.23	27.67	0.0066	24.74	8.37	49.95	6.97	/	调峰运行
19 日	25.64	30.03	0.0052	16.41	6.19	51.02	7.54	/	连续运行
20 日	27.85	32.09	0.0064	24.11	6.76	50.65	7.43	/	连续运行
21 日	32.26	37.33	0.0033	10.60	5.84	51.96	9.39	/	连续运行
22 日	29.65	32.79	0.0072	24.70	5.10	52.72	10.64	/	连续运行
23 日	10.13	15.64	0.0033	12.37	15.27	52.17	4.78	/	调峰运行
24 日	6.63	8.09	0.0013	4.85	16.51	50.93	3.53	/	调峰运行
25 日	7.29	8.95	0.0014	5.64	16.29	49.59	3.61	/	调峰运行
26 日	0	0	0	0	20.40	51.77	1.59	/	停机备用
27 日	7.28	16.55	0.0002	1.38	15.24	43.35	4.62	/	调峰运行
28 日	0	0	0	0	20.31	61.20	1.56	/	停机备用
29 日	0	0	0	0	20.39	49.58	1.41	/	停机备用
30 日	0	0	0	0	20.34	42.27	1.20	/	停机备用
31 日	5.19	7.58	0.0016	19.43	17.40	49.49	2.89	/	调峰运行
平均值	22.01	25.81	0.0044	16.06	9.10	50.48	6.60	/	
最大值	32.26	37.33	0.0102	32.51	17.96	61.20	10.64	/	
最小值	3.71	4.45	0.0002	0.68	4.11	42.27	2.59	/	
样本数	27	27	27	27	27	27	27	/	
月排放 总量			0.118	433.512					



烟气月排放总量单位：x10000m3/m

上报单位（盖章）

填报人：

符明

审核：

陈松国

批准：

李伟

报告日期：2026 年 06 月 02 日

备注：1. 停机备用时期的数据不计入统计；

2. 备注栏中“调峰运行”，指机组当天启机运行，但非 24 小时连续运行，调峰运行当天的数据为全天平均值数据。